



AXTRA 3208

INSTALLAZIONE

AXEL

CENTRALE AXTRA 3208

Centrale a microprocessore a 8 linee di ingresso, espandibili a 320 con moduli SPK-IN4, SPK-IN4 SW, SPK-IN8 e SPK-868 RADIO, gestione con tastiere FLORENCE, ROME e VENICE e con lettore di prossimità SPK-READ, è predisposta all'inserimento del modulo telefonico SPK-TEL; la sintesi vocale, il telefonico di comunicazione GSM, l'interfaccia per il collegamento alla rete LAN sono già a bordo della scheda madre. Le diverse tastiere a display con retroilluminazione permettono tutte un dialogo diretto e facilitato da parte dell'utente per tutte le funzioni di gestione dell'impianto.

I comunicatori telefonici GSM e PSTN (quest'ultimo opzionale e inseribile sulla scheda della centrale mediante innesto a connettore) possono gestire comunicazioni digitali (Contact-ID e SIA) e vocali e SMS di tutte le funzioni, sia di allarme che tecniche, verso computer e centri di controllo, telefoni e cellulari; permettono, inoltre, il collegamento interattivo dell'utente con la centrale per la completa telegestione di tutte le funzioni.

La programmazione viene effettuata direttamente sulla centrale, utilizzando i menù facilitati della tastiera o per mezzo del software Oberon X in collegamento locale o remoto.

Caratteristiche tecniche


Linee di ingresso	♦ n° 8, espandibili a 320, singolarmente programmabili come normalmente chiuse, contaimpuls, a singolo o doppio bilanciamento con riconoscimento del mascheramento del sensore ♦ n° 1 linea di protezione di antimanomissione
Gruppi	♦ ingressi associabili a n° 16 GRUPPI di appartenenza per ottenere la gestione di 16 diversi impianti
Tastiera	♦ compatibile con modelli FLORENCE, ROME e VENICE. ♦ a display con retroilluminazione ♦ fino a 16 collegabili su una delle tre seriali RS 485 fino a 600 metri di distanza per ciascun ramo ♦ segnalazione diretta mediante led dello stato delle alimentazioni, dello stato dell'impianto e della prova circuito
Lettori:	♦ n° 16 lettori di prossimità mod. SPK-READ collegabili su seriale RS 485 fino a 600 metri di distanza
Uscite	♦ n° 2 relè di allarme programmabili separatamente di cui uno a 2 scambi a sicurezza positiva ♦ n° 8 uscite attive O.C. programmabili ♦ n° 1 uscita attiva O.C. di guasto sistema con modulo AX-OC8
Moduli ingressi	♦ modulo ingressi SPK-IN4, SPK-IN4 SW, SPK-IN8 rispettivamente a 4 e 8 linee di ingresso a singolo o doppio bilanciamento con riconoscimento del mascheramento del sensore ♦ modulo AX-868 RADIO a 32 zone a singolo o doppio bilanciamento, programmabili con le stesse modalità delle zone di base ♦ modulo ingressi SPK-IN8 DOMO per uso domotico
Moduli uscite	♦ modulo uscite SPK-OUT4 a 4 uscite con relè a scambi liberi da tensione programmabili ♦ modulo uscite SPK-OUT8 a 8 uscite Open Collector programmabili ♦ modulo uscite SPK-OUT4 DOMO e SPK-OUT8 DOMO rispettivamente a 4 e 8 uscite a relè di potenza per uso domotico, SPK-DIMMER e SPK-CROMO
Porte integrate	♦ n° 3 porte seriali RS 485 ♦ n° 1 porte USB ♦ n° 1 Porta Ethernet
Macro	♦ n° 40 macroistruzioni a 10 comandi ciascuna attivabile da: • sbilanciamento e allarme di zona • qualsiasi evento di sistema • programmatore orario • funzione RFA utente • RFSMS utente • App su portale Axel-Cloud
Codici	♦ n° 200 Codici Utente totali associabili ad uno dei 40 modelli - utente ♦ limitazione programmabile delle funzioni sui modelli - utente ♦ n° 200 Codici di Emergenza ♦ n° 1 Codici Installatore
Accensioni	♦ n° 3 modalità di accensione per ogni Gruppo ♦ possibilità di attivazioni esterne con lettore di prossimità in 3 modalità per ogni Gruppo ♦ da Telegestione Utente con guida vocale ♦ da messaggio SMS protetto da credenziali ♦ da programmatore orario settimanale nelle 3 modalità per ogni Gruppo ♦ da App su portale Axel-Cloud
Orologio	♦ orologio settimanale a 64 operazioni giornaliere con gestione delle festività ♦ possibilità di accensioni e spegnimenti, inibizione codici e tastiere, attivazioni di macro ♦ attivazione a tempo ed a stato di uscite attive ♦ gestione di 64 eccezioni giornaliere
Comunicazioni	♦ modulo per comunicazioni GSM integrato a bordo scheda ♦ modulo telefonico PSTN opzionale ♦ n° 32 numeri di telefono per comunicazioni con modalità di comunicazione: • AXIA per comunicazioni verso computer con modem Hayes compatibile • TCP con collegamento con PC con software Oberon • SIA per comunicazioni verso ricevitori SIA standard • CONTACT ID per comunicazioni verso ricevitori CONTACT standard • VOXIA per comunicazioni vocali automatiche di tutte le segnalazioni di allarme e di controllo della centrale • messaggi SMS di tutte le segnalazioni di allarme e di controllo della centrale • notifiche su App Android e iOS di tutte le segnalazioni di allarme e di controllo della centrale
Batterie allocabili	♦ con alimentazione separata fino ad un massimo di n° 2 batterie da: • 12V 7,2Ah / 12V 12Ah / 12V 18Ah
Alimentatore	♦ separato da 5A effettivi totali ♦ controllo e segnalazione di: • mancanza della tensione di rete • mancanza della batteria • livello insufficiente della carica della o delle batterie
Programmazione	♦ da tastiera con menù semplificati con gestione degli errori ♦ da computer con collegamento interattivo con software OBERON su Windows XP o successivi
Cond. ambientali	♦ -10°C .. +40°C
Contenitore	♦ Dimensioni: 435 x 400 x 140 mm. - Peso: 4,5 Kg.
Conformità	♦ EN5031-1, EN5031-3, EN5031-6, GRADO 2, CLASSE II

SCHEDA DI ELABORAZIONE

Caratteristiche tecniche dell'alimentatore: TIPO A (EN50131)		
Alimentazione di rete	230 V~ (-15%, +10%) 50 Hz	
Tensione stabilizzata	nominale 13,8V—	
Corrente massima erogabile	5A	
Tensione in uscita in assenza di rete	Carico max.	12.1 V (a)
Tensione in uscita con -15% V~ rete	Carico max.	13.40 V (b)
Ripple max in uscita	a -15% V~	70mVpp
Assorbimento centrale dalla rete a 230 V~, -15%	a vuoto	56mA
	massimo	650mA
Assorbimento centrale dalla rete a 230 V~, +10%	a vuoto	58mA
	massimo	480mA
Assorbimento centrale a 12 V—	massimo	420mA
	Assorbimento centrale + GSM attivo a 12 V—	massimo 720mA
Assorbimento telefonico PSTN	massimo	50mA
	Carico disponibile su qualunque uscita	massimo 2A

(a) batteria carica
(b) batteria scarica

Attenzione: per garantire la conformità alle norme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6 i ponticelli relativi alle auto protezioni devono essere rimossi.



ALIMENTATORE


L'alimentatore switching, separato dalla centrale, è stabilizzato a 13,8V— ed eroga una corrente di 5A.

Ingresso cavi

I cavi di alimentazione di rete devono entrare utilizzando il foro più vicino alla morsettiera di collegamento del 230V~, alla quale devono essere fissati senza essere stati consolidati da una saldatura dolce, e devono essere stati preventivamente inseriti in una guaina supplementare al fine di garantire un doppio isolamento.

Il collegamento alla rete elettrica deve rispettare le norme impiantistiche nazionali ed in particolare, in accordo alle norme vigenti (legge 37/08), deve essere previsto un interruttore automatico di sovracorrente con elevato potere di interruzione (1500A) posto a monte del collegamento alla centrale stessa.

Nel caso vengano utilizzati altri fori per il passaggio dei cavi, devono essere utilizzati passacavi o raccordi di giunzione per tubo o per guaina e devono essere costruiti con materiali di classe di infiammabilità HB o migliore.



Collegamento di terra

Per il collegamento di terra deve essere utilizzato l'apposito morsetto posto sotto il trasformatore in corrispondenza del collegamento della sua alimentazione di rete; va inoltre collegato a terra anche il coperchio, utilizzando il terminale a faston.

Attenzione: un corretto collegamento alla terra aumenta il grado di protezione della centrale e di tutti i suoi dispositivi da guasti provocati da scariche elettriche ed atmosferiche ed in particolare garantisce l'integrità della rete di telecomunicazione.

Batterie

Le batterie utilizzate devono essere a 12V del tipo al piombo ermetico con classe di infiammabilità minima V2.

I cavi per il collegamento della batteria sono predisposti per l'innesto a faston. Per il collegamento a vite, deve essere tagliato il faston e devono essere fissati alle estremità dei cavi terminali ad occhiello.


ATTENZIONE: Pericolo d'esplosione se la batteria è sostituita con altra di tipo scorretto. Eliminare le batterie usate, seguendo le istruzioni.

La tensione di batteria viene monitorata continuamente dalla centrale e quando il livello della tensione scende sotto il valore di 10.5V si attivano le segnalazioni di BATTERIA BASSA.

Nota importante

Avvio centrale alimentata solo a batteria


Per avviare la centrale alimentata a sola batteria cortocircuitare le piazzole poste vicino al relè di allarme e indicate dalla freccia START come da immagine a lato.



Per estendere la durata dell'autonomia dell'impianto la centrale supporta anche la connessione contemporanea di due batterie dello stesso tipo.

La centrale è in grado di rilevare la tensione e lo stato di carica del pacco batterie complessivo che viene costantemente monitorato; un particolare circuito disattiva automaticamente la batteria o le batterie quando, in assenza dell'alimentazione di rete, la tensione scende al di sotto di 9V evitando in questo modo una scarica profonda.

Al ripristino della tensione di rete elettrica, la batteria si riconnette automaticamente.



Corrente di utilizzo

La corrente di utilizzo in conformità alle EN50131 per i carichi esterni (autonomia dell'impianto garantita 12h) è dipendente dalla batteria per l'autoalimentazione della centrale, secondo la tabella a fianco riportata.

Conformità EN50131

Tabella 1

Batteria interna da 7,2 Ah	n° 1	0,60A
	n° 2	1,20A
Batteria interna da 12 Ah	n° 1	1,00A
	n° 2	1,60A
Batteria interna da 18 Ah	n° 1	1,50A
	n° 2	1,60A

La corrente di utilizzo massima per i carichi esterni è riportata nella tabella a lato e il tempo massimo di ricarica della batteria all' 80% della capacità è 29 ore.

Corrente massima disponibile

Tabella 2

Batteria interna da 7,2 Ah	n° 1	2,9A
	n° 2	1,7A
Batteria interna da 12 Ah	n° 1	2,8A
	n° 2	1,60A
Batteria interna da 18 Ah	n° 1	2,08A
	n° 2	1,60A

Attenzione: Per garantire la conformità agli standard EN50131 è necessario attenersi ai valori della tabella 1. La non osservanza delle prescrizioni sopracitate fa decadere la conformità.


INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE

Montaggio

Fissare il box metallico a muro tramite 4 viti fissate ai tasselli da muro da 6mm di diametro in corrispondenza ai fori disposti ai vertici inferiori e superiori della parete posteriore della scatola.

Dispositivo antirimozione centrale

Per attivare la protezione antirimozione utilizzare il KIT antistrappo composto dal cappuccio plastico di protezione e dalla molla in dotazione. Praticare sul muro un foro di 6mm per la profondità di 25mm in corrispondenza del pulsante antirimozione (montato sul lato saldature della scheda della centrale). Allargare questo foro per la profondità di 2mm con una punta da 18mm. Infilare l'astina del cappuccio plastico nel foro e spingere a fondo fino a che la corona di diametro maggiore risulta parzialmente inserita nel muro. Infilare poi la molla in dotazione sul pulsante antirimozione e quindi installare il box a muro.

**Manutenzione periodica**

Le operazioni di manutenzione periodica sono richieste per la manutenzione della batteria installata in conformità alle tabelle precedenti.

Quando programmata opportunamente la centrale sarà in grado di comunicare la necessità di intervento per la sostituzione della batteria.

Se la centrale non è stata programmata per inviare le comunicazioni relative allo stato di batteria verificare con cadenza annuale lo stato di mantenimento della carica della batteria.

Copertura della conformità

La certificazione è estesa a tutti gli accessori della serie Axtra ad esclusione dei seguenti dispositivi:

SPK-OUT4 DOMO / SPK-OUT8 DOMO
 SPK -CROMO
 SPK-CLIMA485
 CLIMA-S

COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI


Seriali RS 485

La centrale è dotata di tre seriali RS 485 per il collegamento dei dispositivi esterni come, ad esempio, le tastiere, i moduli di espansione degli ingressi e delle uscite.

Collegamento dei dispositivi

I vari dispositivi possono essere collegati indifferentemente su uno dei tre rami, tutti collegati in parallelo agli stessi conduttori o distribuiti sui diversi rami, rispettando le sigle riportate sui morsetti della centrale e dei dispositivi e, quindi:

● con ● e ● con ●, A con A e B con B.



Per l'alimentazione 12 V devono essere usati conduttori da 0,50 min. e per i segnali A e B da 0,22; la schermatura deve essere collegata al negativo soltanto dalla parte della centrale.

I morsetti con sigla DE devono essere usati soltanto nel caso di utilizzo dei moduli MPX 485 (multiplexer di seriale) e ISO 485 (interfaccia per isolamento di seriale).

Protezioni

Tutte le uscite di alimentazione delle seriali sono protette da fusibili ripristinabili.

RS 485 - 1: fusibile ripristinabile F1 da 2,6A


RS 485 - 2: fusibile ripristinabile F2 da 2,6A

RS 485 - 3: fusibile ripristinabile F3 da 2,6A

ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEI DISPOSITIVI

Con semplice procedura si può mettere in grado la centrale di riconoscere automaticamente tutti i dispositivi SPK collegati alle seriali RS485 configurate come DEFAULT (non ATLANTIS).

1. Collegare correttamente tutti i dispositivi ai bus 1 e 2.
2. Indirizzare i dispositivi seguendo le istruzioni dei singoli moduli accessori.
3. Dare alimentazione al sistema e verificare che tutti i dispositivi siano correttamente alimentati.
4. Mantenendo premuto il pulsante **S2**, premere e rilasciare il pulsante **S3**.
5. Dopo circa 1 minuto il **led blu OPT 1** comincerà a lampeggiare.
6. Al termine dell'acquisizione lampeggeranno i **led blu OPT 1 e giallo OPT 2**.
7. A questo punto, rilasciare il pulsante **S2**.
8. Controllare che il sistema si avvii regolarmente.
9. Verificare che tutti i dispositivi siano stati acquisiti correttamente.



INGRESSI DELLA CENTRALE


La centrale Aextra 3208 ha 8 linee di ingresso, configurabili singolarmente per il singolo o doppio bilanciamento; con il doppio bilanciamento si può ottenere, per ogni linea e con due soli fili, la rilevazione distinta dell'allarme e della manomissione, con possibilità di rilevare anche il mascheramento dei sensori.

Nella stessa morsettiera ci sono le uscite di alimentazione 12V degli eventuali sensori; entrambe le uscite sono protette da fusibile ripristinabile **F8 - 2,6 A**.

A destra dei morsetti degli ingressi ci sono i morsetti della linea di antimanomissione della centrale e sono contrassegnati con le sigle **T T**; questa linea è dedicata all'antimanomissione di vari componenti dell'impianto (sirene interne ed esterne, ecc.) e deve essere bilanciata con una resistenza da **3.300 ohm** (arancio, arancio, rosso).


N.B.: • la linea di antimanomissione non può essere esclusa da tastiera e, quindi, deve avere sempre la resistenza di bilanciamento.

- i pulsanti di protezione contro l'apertura (PB4) e contro lo strappo dalla parete (PB5) della centrale posti sulla scheda possono essere momentaneamente esclusi chiudendo i rispettivi ponti posti a fianco dei pulsanti stessi.




N.C.

Programmando la linea come Normalmente Chiusa nessuna resistenza deve essere inserita in linea, mentre una resistenza da 3.300 ohm (arancio, arancio, rosso) deve essere collegata in serie al tamper.




Singolo bilanciamento

Programmando la linea per singolo bilanciamento, una resistenza da **3.300 ohm** (arancio, arancio, rosso) deve essere collegata in serie al contatto normalmente chiuso.




Doppio bilanciamento

Programmando la linea per doppio bilanciamento, devono essere collegate due resistenze, una da **3.300 ohm** (arancio, arancio, rosso) in serie alla linea e l'altra da **4.700 ohm** (giallo, viola, rosso) in parallelo al contatto di allarme.



Rilevazione mascheramento

Se il sensore è provvisto di uscita di rilevazione di mascheramento, è possibile far riconoscere alla centrale anche questo stato; devono essere collegate tre resistenze, una che rileva la manomissione da **3.300 ohm** (arancio, arancio, rosso) posta in serie alla linea, un'altra da **4.700 ohm** (giallo, viola, rosso) in parallelo al contatto di allarme ed un'altra da **15.000 ohm** (marrone, verde, arancio) in parallelo al contatto di antimascheramento.



- Attenzione:**
- i valori delle resistenze per il singolo e doppio bilanciamento possono essere scelti in programmazione tra 9 diverse combinazioni di valori.
 - escludendo una linea da tastiera con funzione di **OFF ZONE** viene esclusa la funzione di rilevazione dell'allarme della zona, ma non la relativa protezione di antimanomissione. Tale esclusione può essere completa, quindi anche della protezione di antimanomissione, se opportunamente programmata in centrale.
 - digitando il Codice dell'Installatore si inibisce ogni allarme, pertanto anche tutte le protezioni di antimanomissione saranno bloccate.

USCITE DELLA CENTRALE

La centrale è provvista di due relè di uscita allarme con programmazione indipendente.

Uscita relè ALLARME1

E' un relè a sicurezza positiva, a doppio scambio con portata di 1A ciascuno. Uno scambio è fornito in uscita libero da tensione dove C₁ è il comune, NC₁ è lo scambio normalmente chiuso e NO₁ è quello normalmente aperto; l'altro è dato già polarizzato per il collegamento delle sirene autoalimentate e delle sirene interne non autoalimentate.

ALLARME RELE' 1				SIREN		RELE' 2			
NO ₁	NC ₁	C ₁	SI INT	SE EXT	+	-	NC ₂	NO ₂	C ₂

- / + : alimentazione per la ricarica delle batterie delle sirene autoalimentate; il positivo è protetto dal fusibile **F6 da 2,6AV**.

SE-Ext : positivo di comando per le sirene autoalimentate; fornisce costantemente un positivo che viene a mancare in caso di allarme ed è protetta dal fusibile ripristinabile **F5 da 2,6A**.

SI-Int : positivo di alimentazione per le sirene non autoalimentate; fornisce un positivo in caso di allarme ed è protetta dal fusibile ripristinabile **F5 da 2,6A**.

ALLARME RELE' 1					SIREN	
NO ₁	NC ₁	C ₁	SI INT	SE EXT	+	-
						

Uscita relè ALLARME 2

E' un relè, non a sicurezza positiva, ad uno scambio con portata di 1A. Lo scambio è fornito in uscita libero da tensione dove C₂ è il comune, NC₂ è lo scambio normalmente chiuso e NO₂ è quello normalmente aperto.


RELE' 2		
NC ₂	NO ₂	C ₂

Uscite ATTIVE

Sul connettore CN6, la centrale mette a disposizione 8 uscite attive Open Collector, espandibili a 200, che forniscono una tensione negativa, con corrente disponibile di 30mA ciascuna, quando si verifica l'evento associato.

Tutte le uscite sono autoprotette da cortocircuiti accidentali con limitazione della corrente.

Le uscite sono date sulla scheda della centrale su connettore a vaschetta; in questo va inserito un flat cable a terminali liberi o per collegamento ad una scheda opzionale con uscite a relè (mod. AXIREL) dove al relè n° 1 corrisponde l'uscita n° 1 e così via fino all'uscita n° 8.



In alternativa, è possibile inserire il modulo opzionale AX-OC8 che riporta a morsetteria tutte le uscite, secondo la tabella riportata a lato.

Nota: l'uscita di guasto (pin n° 1) è anche disponibile su connettore CN14.

Pin	Uscita
1	Uscita di guasto.
2	Uscita O.C. 8
3	Uscita O.C. 1
4	Uscita O.C. 2
5	Uscita O.C. 3
6	Uscita O.C. 4
7	Uscita O.C. 5
8	Uscita O.C. 6
9	Uscita O.C. 7
10	Alimentazione positiva 12V

PORTE PER CONNESSIONI ESTERNE

A bordo della scheda madre, oltre alle porte seriali RS 485 si trovano altre due porte per collegamenti esterni.

Ethernet

CN11: connettore per rete LAN ETHERNET

- Connessione Ethernet 10/100 Mbit
- Supporto autosense (non necessita di cavo cross per il collegamento diretto con PC)
- Led (verde) di segnalazione presence/activity a bordo del connettore: lampeggia durante lo scambio dati


Porte usb

CN10: connettore AB - tipo device

- Connettore per il collegamento con PC non alimentato

CN9: connettore USB host - tipo A

- connessione per memorie USB con uscita protetta in corrente (max 200mA) e controllo del sovraccarico e disconnessione



COMUNICATORE TELEFONICO GSM

La centrale è dotata di interfaccia GSM-GPRS che consente di inviare automaticamente a qualunque numero di telefono tutte le comunicazioni, di allarme, di guasto o anomalia, con diverse modalità di comunicazione:

In vocale con voce sintetizzata con tecnologia text-to-speech.

Messaggi SMS verso telefoni cellulari; i messaggi già inseriti permettono la comunicazione completa di qualsiasi evento della centrale.


Il modulo permette inoltre all'Utente di attivare la funzione RFA-SMS, con la quale diventa possibile la telegestione della centrale mediante semplici messaggi SMS.

Protocollo Contact ID standard per segnalazioni digitali con centri di ricezione e di sorveglianza.

Collegamento dell'antenna

L'antenna deve essere fissata all'esterno del contenitore avvitandola saldamente.


Attenzione: L'antenna deve essere fissata al contenitore e non deve essere mai lasciata libera altrimenti i disturbi generati dalla trasmissione GSM potrebbero interferire con il funzionamento della centrale stessa.



Inserimento della scheda sim

Per evitare possibili guasti, deve essere tolta completamente l'alimentazione alla centrale prima di inserire la SIM, con codice PIN non abilitato, nell'apposito alloggiamento.

- a) Per inserire la SIM è sufficiente introdurla nella slitta spingendola fino in fondo.
- c) Controllare con le segnalazioni del led LD3 lo stato del modulo:
 - Spento: modulo disattivato
 - Lampeggiante 1 volta al secondo: ricerca rete.
 - Lampeggiante 1 volta ogni 3 secondi: collegato alla rete GSM.




COMUNICATORE TELEFONICO DIGITALE SPK-TEL

Circuito elettronico da inserire sulla centrale mediante connettore; sarà possibile in questo modo inviare qualsiasi comunicazione di allarme o di anomalia attraverso la linea telefonica.

I protocolli di comunicazione disponibili sono:


- 1) SIA standard per comunicazioni con apparecchiature di ricezione.
- 2) Contact ID per comunicazioni con apparecchiature di ricezione.
- 3) AXIA per comunicazioni con software di **programmazione interattiva** e ricezione **OBERON** su computer completo di modem Hayes e sistema operativo Windows.



Inserimento e collegamenti



La scheda del comunicatore va inserita nell'apposito connettore e collocata utilizzando il supporto plastico **SP1**; fissare quindi il circuito sulla torretta metallica del contenitore della centrale mediante la vite ed il distanziatore **SP2** (entrambi a corredo) per garantire il collegamento a terra del circuito stesso.

- a) Collegare i morsetti **A** e **B** alla linea telefonica esterna, a monte di tutti gli apparecchi telefonici.
- b) Collegare i morsetti **A1** e **B1** ai telefoni interni.
- c) Ridare alimentazione alla centrale collegando la tensione di rete e la batteria di autoalimentazione della centrale.



Qualora fosse necessario, è possibile inserire direttamente sul circuito del telefonico SPK-TEL il filtro opzionale SPK-ADSL.

Attenzione: Prima di inserire il filtro SPK-ADSL devono essere tagliati i ponticelli **P1** e **P2** sul circuito del telefonico SPK-TEL.



RESET HARDWARE DELLA CENTRALE

Pulsante di reset


Premendo il pulsante di reset **S3** posto sopra il microprocessore:

- 1) si arresta l'eventuale allarme in corso con la relativa chiamata telefonica e si annullano tutte le telefonate pendenti.
- 2) non si varia in nessun modo la programmazione della centrale.

Ripristino Parziale

Per il Ripristino Parziale della centrale ai valori di default deve essere eseguita la seguente procedura:

- a) Premere e mantenere premuto il pulsante **S1**.
- b) Mantenendo premuto il pulsante **S1**, premere e rilasciare il pulsante **S3**.
- c) Dopo circa 6 secondi il **LED BLU** comincerà a lampeggiare.
- d) Rilasciare il pulsante **S1**.
- e) Premere e rilasciare il pulsante di reset **S3**.



Eseguendo questo reset si provocano le seguenti variazioni sulla programmazione e sullo stato della centrale:

- 1) Il codice dell'Installatore e tutti i Codici Utente sono così riportati ai valori di default; nella tabella a lato si riportano i valori dei primi 15 codici.
- 2) Viene abilitata una sola tastiera, quella con valore di indirizzo a zero e collegata alla porta seriale RS 485/1.
- 3) Le sezioni GSM e PSTN e i servizi di rete vengono disabilitati.
- 4) La centrale viene posta in stato di spento per tutti i GRUPPI.

	Utente 1	Utente 2	Utente 3	Utente 4	Utente 5
Installatore	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	4 4 4 4 4	5 5 5 5 5
	Utente 6	Utente 7	Utente 8	Utente 9	Utente 10
1 2 3 4 5 6	6 6 6 6 6	7 7 7 7 7	8 8 8 8 8	9 9 9 9 9	0 0 0 0 0
	Utente 11	Utente 12	Utente 13	Utente 14	Utente 15
	0 1 1 0 0 0	0 1 2 0 0 0	0 1 3 0 0 0	0 1 4 0 0 0	0 1 5 0 0 0


Reset generale

Per il reset generale ai valori di fabbrica, si deve entrare nella programmazione della centrale con il Codice Installatore ed eseguire il **Reset Default** nel menù dedicato.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE DELLA CENTRALE

Qualora fosse richiesto o necessario, la centrale può essere aggiornata all'ultima versione e, quindi, potranno sfruttare le nuove funzioni implementate.

1. Caricare su una memoria USB (compatibile con USB2.0) il file contenente l'aggiornamento seguendo le istruzioni riportate.
2. A centrale alimentata, inserire la memoria **USB** nell'apposito connettore **CN9**.
4. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti **S1** e **S2**.
5. Mantenendo premuti i pulsanti **S1** e **S2**, premere e rilasciare il pulsante **S3**.
6. Attendere che sulla tastiera del sistema compaia il messaggio "Aggiornamento in corso".
7. Rilasciare i pulsanti **S1** e **S2** e attendere che l'aggiornamento termini con il messaggio in tastiera "Aggiornamento terminato correttamente".
8. Il sistema si riavvia con la nuova versione; al termine del riavvio verificare mediante l'apposito menù da tastiera o mediante il SW Oberon che la versione sia quella desiderata.





Axel Srl
Via del Santo, 143
35010 Limena (PD)
info@axelweb.com
www.axelweb.com



www.axelweb.com