



Dichiarazione di conformità

Il produttore

BETA CAVI

**coaxial and special cables manufacturing
viale Danimarca 2, 84091 Battipaglia (Sa), Italia**

dichiara che i cavi da lei prodotti e facenti parte della serie

EVAC, FRHRR e FRHRRNS

con caratteristiche costruttive FTE29OHM16 o FTS29OM16

sono prodotti in conformità delle seguenti normative tecniche :

Norma It. CEI 20-105;V3 Class. CEI 20-105;V3 CT-20 Anno 2024

Italiano Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio e sistemi di rivelazione gas con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi con prestazioni aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione nominale: U0/U: 100/100 V

Norma. CEI UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011)"

Norma CE I EN 50200 Class. CEI 20 36/4 0 - CT-20 Fascicolo 8995 Anno 2007

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza

Rif. **FRHRR(PH120)**: Rapporto di prova **IMQ N01SJ00412**

Rif. **EVAC(PH120)**: Rapporto di prova **IMQ N110026506-01**

e risultano idonei alle seguenti condizioni di posa :

Posa fissa in interni

Posa fissa in ambienti pubblici

Posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili

Battipaglia

Date : 1 Ottobre 2024

Ing. Irene Luongo
Quality manager

I. Luongo

