




CENTRALE



Modulo LSN300 IN CENTRALE





Alimentazione +24V da Alimentatore a campo
o da alimentazione AUX



3.9 kΩ

Indirizzamento modulo



Cavo Loop LSN consigliato:
2x1.00 mmq EN 50200
2x0.75 mmq EN 50200
Twistato e schermato
per lo schermo utilizzare gli
appositi morsetti di appoggio



COLLEGAMENTO FLM-420-NAC CON AVDFJ

disegnato : A.Barbieri

File:File:

Data 02/08/2011

FGL N° DI