



FAA-420-RI indicatore remoto



Il ripetitore ottico deve essere montato nei corridoi o nei passaggi di accesso alle aree od alle stanze dell'edificio interessate.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE FAA-420-RI

Pianificazione

Nota Se si utilizzano cavi non schermati, la lunghezza dei cavi tra un rivelatore LSN ed un ripetitore ottico è limitata ad un massimo di 3 m.
 Se si utilizzano cavi schermati, è necessario verificare che la lunghezza totale dei cavi non superi i 500 m (= somma di tutti i cavi di un ripetitore ottico in un loop od una diramazione).

Specifiche tecniche

Tensione di esercizio	5 VDC . 30 VDC
Consumo massimo di corrente	20 mA
Supporto di visualizzazione	2 LED
Diametro del cavo consentito	0,6 mm – 2,0 mm
Dimensioni	84 x 84 x 35 mm
Peso	45 g
Classe di protezione conforme a IEC 60529	IP 40

Informazioni per l'ordinazione

FAA-420-RI indicatore remoto
 è necessario se il rivelatore non è visibile direttamente o se è stato installato in controsoffitti o sottopavimenti

FAA-420-RI

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by