

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Combivox srl Unipersonale,  
Via Vito Giorgio lotto 126 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Italy

dichiara sotto la sua responsabilità, che il prodotto:

**Denominazione apparecchiatura:** Alimentatore supplementare  
**Codice apparecchiatura:** 11.022  
**Descrizione:** Modulo di alimentazione supplementare su bus da 3.6A per centrali Amica ed Elisa 2012

è conforme alle seguenti normative:

- **Emissioni:** CEI EN 61000-6-3: 2007+A1:2011 - Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6-3: Norme Generiche - Emissioni negli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
- **Immunità:** CEI EN 50130-4: 2011 - Sistemi d'allarme Parte 4: Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale.
- **Sicurezza:** CEI EN 60950-1: 2006 + A12:2011: apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza Parte 1: Requisiti generali.
- **CEI EN 50131-1:** 2006 + /IS2:2011: Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 1: Prescrizioni di sistema.
- **CEI EN 50131-6:** 2008: Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 6: Alimentatori.
  - Grado di sicurezza: 2 (\*)
  - Classe ambientale: II

e risponde ai requisiti essenziali delle seguenti direttive dell'Unione Europea:

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
- Direttiva ROHS 2011/65/EU
- Direttiva RAEE 2002/96/CE

Acquaviva delle Fonti (BA), 22/11/2012

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

  
Antonio Emanuele Facecchia  
(Amministratore Unico)

(\*) il grado di sicurezza decade, se in fase di installazione, non vengono eseguite le impostazioni riportate sul manuale tecnico.

**Nota:**

Questa dichiarazione perde di validità nel caso in cui, senza espressa dichiarazione di consenso del costruttore, i prodotti risultano:  
- utilizzati in modo non conforme a quanto previsto;  
- modificati o alterati in qualche modo.