

PID:

12100001

CID:

CN.A0007S

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**MENVIER CSA SRL
VIA ANTONIO MEUCCI 10
20094 CORSICO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSV-IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Alimentatori switching
(Mod. 82425)**

for the following products

*Switch mode power supplies
(Model 82425)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2007-01-19

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces




Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-01-19
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Alimentatori switching **Switch mode power supplies**

Concessionario | Licence Holder

MENVIER CSA SRL
VIA ANTONIO MEUCCI 10
20094 CORSICO MI

Marchio | Mark



CSV-IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.G000D6

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 54-4:1997 + A1:2002
EN 60950-1:2001
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T.
2006/95/CE e successive modifiche.

Standards

EN 54-4:1997 + A1:2002
EN 60950-1:2001
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC
and further amendments.

Rapporti | Test Reports

12AF00159

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Modello / Model</i>	82425
<i>Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage</i>	230 V ~
<i>Frequenza nominale alimentazione / Rated supply frequency</i>	50/60 Hz
<i>Corrente massima assorbita / Rated current</i>	0.68 A
<i>Tensione nominale di uscita / Rated output voltage</i>	27.6 V
<i>Corrente massima erogabile / Maximum output current</i>	2.5 A
<i>Capacità massima della batteria di / Maximum capacitance of the internal battery</i>	-
<i>accumulatori ricaricabile /</i>	2 x 12 V - 7 Ah
<i>Grado di protezione contro / Protection against</i>	-
<i>il contatto elettrico / electric shock</i>	Classe I / class I

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G00094

Marca / Trade mark **MENVIER CSA**
Modello / Model **82425**

Ulteriori informazioni | Additional Information

La piena conformità alle Norme EN 54-4:1997 + A1:2002 ed EN 60950-1:2001 dovrà essere valutata nell'applicazione finale.

Altre caratteristiche: alimentatore da incorporare in centrali antincendio corrispondenti alle Norme EN 54-2:1999.

The complete compliance with EN 54-4:1997 + A1:2002 and EN 60950-1:2001 Standards shall be verified on the final appliance.

Further characteristics: power supply be incorporated in Control and Indicating Equipment for fire alarm systems correspondent with EN 54-2:1999 Standards.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on

2007-01-19

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.G0000Y

EMH.121000.DA2W

Diritti modelli CS - alimentatori - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | CS models - power supplies -
1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1


IMQ S.p.A.