

*Ginga Gahl*  
IMQ S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2007-01-19

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Alimentatori switching**  
**Switch mode power supplies**

**Concessionario | Licence Holder**

**MENVIER CSA SRL**  
**VIA ANTONIO MEUCCI 10**  
**20094 CORSICO MI**

**Marchio | Mark**



CSV IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PL.G000D6

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 54-4:1997 + A1:2002

EN 60950-1:2001

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T.  
2006/95/CE e successive modifiche.

**Standards**

EN 54-4:1997 + A1:2002

EN 60950-1:2001

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC  
and further amendments.

**Rapporti | Test Reports**

12AF00160

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Modello / Model **82450**

Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **230 V ~**

Frequenza nominale alimentazione / Rated supply frequency **50/60 Hz**

Corrente massima assorbita / Rated current **1.21 A**

Tensione nominale di uscita / Rated output voltage **27.6 V**

Corrente massima erogabile / Maximum output current **5 A**

Capacità massima della batteria di / Maximum capacitance of  
the internal battery -

accumulatori ricaricabile / **2 x 12 V - 17 Ah**

Grado di protezione contro / Protection against -

il contatto elettrico / electric shock **Classe I / class I**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.G00095

Marca / Trade mark **MENVIER CSA**

Modello / Model **82450**

**Ulteriori informazioni | Additional Information**

La piena conformità alle Norme EN 54-4:1997 + A1:2002 ed EN 60950-1:2001 dovrà essere valutata nell'applicazione finale.

Altre caratteristiche: alimentatore da incorporare in centrali antincendio corrispondenti alle Norme EN 54-2:1999.

The complete compliance with EN 54-4:1997 + A1:2002 and EN 60950-1:2001 Standards shall be verified on the final appliance.

Further characteristics: power supply be incorporated in Control and Indicating Equipment for fire alarm systems correspondent with EN 54-2:1999 Standards.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on

**2007-01-19**

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.G0000Z

EMH.121000.DA2W

Diritti modelli CS - alimentatori - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | CS models - power supplies -  
1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1

  
**IMQ S.p.A.**