

Errata Corrige Manuale installazione Informa 500 - DT01154 Rev00 DI0301 - Rev00 DI1001

Pagina 4 - I Collegamenti:

Morsettiera TB101
(Informa 500DV collegamento con AM300)

1. Positivo
2. GND
3. Microfono
4. Altoparlante

Morsettiera TB5


1. Tamper antiapertura involucro N.C.
2. Tamper antiapertura involucro N.C.

Morsettiera TB1

1. +12V / +6V (positivo alimentazione)
2. GND (Massa, negativo di aliment.)

Morsettiera TB2

1. +5V- (uscita fissa per attivaz. canali)
2. Ingresso di blocco
3. Ingresso "A"
4. Canale 1
5. Canale 2
6. Canale 3
7. Canale 4
8. Canale 5
9. Canale 6
10. Uscita 2 (Attivabile a distanza)
11. Uscita 1 (Attivabile a distanza)
12. Com ON / No chiam. (uscita)
13. Batteria bassa (uscita)
14. Chiamata fallita (uscita)
15. Chiamata ok (uscita)
16. Linea guasta (uscita)



Morsettiera TB4

1. Ring (linea telefonica)
2. Tip (linea telefonica)
3. Ring (telefoni locali)
4. Tip (telefoni locali)
5. Terra



Dichiarazione di conformità

La DIAS s.r.l. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il seguente prodotto:

Combinatore telefonico mod.:

- **INFORMA 500D** (cod. HEIN5ED)
- **INFORMA 500D/75** (cod. HEIN5D7)
- **INFORMA 500DV** (cod. HEIN5EV)

é conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, in accordo alle seguenti norme e direttive:

TRASMISSIONE DATI: TBR 21

Test report 3-2894/01 emesso da CETECOM ICT

EMC: EN55022:94; EN61000-4-2:95+A1:98; EN61000-4-3:95; EN61000-4-4:95; EN61000-4-5:95; ENV50141:93

Test report VAEE27684EMC emesso da TGM

SICUREZZA: EN 60950: 1992

Test report VAEE27684SFT emesso da TGM

05 Marzo 2001

Laboratori di prova:

TGM Versuchsanstalt

Wexstrasse 19-23

1200 Wien - Austria

CETECOM ICT Services GmbH

Untertürkheimer Str. 6 - 10

66117 Saarbrücken - Germany



dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it

DT01172-DI1001