

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## N° 0832-CPR-F2708

1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**CWC99**

2- Usi previsti:

**Punto di allarme manuale da esterno Tipo A per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici.**

3- Fabbricante:

**Synaps Technology S.r.l.**  
Via Pietraferrata 9/1  
34147 Trieste  
ITALIA

Tel: +39 040 9896000  
Fax: +39 040 9896001  
Email: [info@synaps.it](mailto:info@synaps.it)

4- Sistemi di VVCP:

**System 1**

5- Norma Armonizzata:

**EN 54-11:2001 + A1:2005**

Organismo notificato: **Bre Global Ltd, N.B. No. 0832**



6- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Clausola applicabile	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Marcatura	4.2.1	PASS	EN 54-11:2001 + A1:2005
Dati	4.2.2	PASS	
Prestazioni operative	5.2	PASS	
Prova di funzionamento	5.3	PASS	
Caldo secco (prova funzionale)	5.7	PASS	
Caldo secco (resistenza)	5.8	PASS	
Freddo (prova funzionale)	5.9	PASS	
Caldo umido, ciclico (prova funzionale)	5.10	PASS	
Caldo umido, ciclico (resistenza)	5.11	PASS	
Sollecitazioni (prova funzionale)	5.14	PASS	
Vibrazioni sinusoidali (prova funzionale)	5.16	PASS	
Campi irradiati (prova funzionale)	5.18b	PASS	
Disturbi indotti (prova funzionale)	5.18c	PASS	
Transitori elettrici veloci (prova funzionale)	5.18d	PASS	
Alloggiamento protettivo	5.19	PASS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante  
 Massimo Defendi  
 Synaps technology Srl, Trieste -ITALY  
 Trieste, 12 Luglio 2019

Firma:


