

## EVO192

### Centrale a 192 zone

#### Tipologia del cavo per il Combust

Per tutte le installazioni, si consiglia di utilizzare la seguente tipologia di cavo per garantire che il segnale, sul bus di comunicazione, rimanga stabile.

#### Usare un cavo a Quattro conduttori

Assicurarsi che tutti i conduttori (red, black, green e yellow) siano nello stesso cavo.

Se i conduttori corrono in cavi separati si potrebbero avere delle interruzioni nelle comunicazioni sul bus.

#### Usare cavo non schermato

Il cavo di tipo schermato incrementa sensibilmente il valore di capacità. In questo modo si riduce il livello di intensità del segnale sul bus di comunicazione.

Per le installazioni che richiedono l'uso di cavo schermato, si raccomanda di installare un modulo amplificatore HUB2/HUB4D dopo aver steso 460 metri di questo cavo.

