

DIGIPLEX EVO

EVO48I (cod. PXD48VI)




Certificato
IMQ - Sistema di Sicurezza
II livello - CEI 79-2

EVO192I (cod. PXD92VI)



Certificato
IMQ - Sistema di Sicurezza
II livello - CEI 79-2

Include le istruzioni d'installazione della tastiera



Manuale d'installazione

dias

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza

Sommario

Introduzione.....	1
1.1 Caratteristiche EVO48.....	1
Caratteristiche EVO192.....	1
1.2 Specifiche.....	2
Disposizione centrali/moduli in armadio per sistema EVO IMQ.....	3
Installazione	4
2.1 Procedura d'installazione raccomandata.....	4
2.2 Posizione e fissaggio.....	4
2.3 Collocazione e montaggio	4
2.4 Collegamento a terra	4
2.5 Alimentazione CA	4
2.6 Batteria di backup	4
2.7 Morsetti Alimentazione ausiliaria	5
2.8 Uscita sirena/campana	5
2.9 Uscite Programmabili	5
2.10 Collegamenti con inseritore a chiave	5
2.11 Collegamenti Controllo Accesso	5
2.12 Informazione per la programmazione.....	5
2.13 Calcolo Consumo energia.....	7
2.14 Collegamenti Zone tastiera	9
2.15 Collegamenti di zona indirizzabili	9
2.16 Collegamenti zona doppia	10
2.17 Collegamenti del Combustore	11
2.18 Circuiti incendio	11
2.19 Collegamenti linee telefoniche.....	12
2.20 Orologio in tempo reale(RTC) incorporato	12
Metodi di programmazione	13
3.1 Programma WinLoad per carico/scarico di Software*	13
3.2 Chiave di Memoria Paradox	13
3.3 Trasmissione modulo.....	13
3.4 Programmazione tramite una tastiera	13
3.5 Modalità Programmazione Modulo.....	14
Programmazione di Zona	15
4.1 Programmazione Zone	16
4.2 Numerazione di zona	16
4.3 Raddoppio zona (ATZ)	16
4.4 Definizioni di Zona	16
4.5 Opzioni Zona	18
4.6 Tempo risposta ingresso	19
4.7 EOL su zone cablate	20
4.8 Numerazione Tastiera	20
4.9 Programmazione Telecomandi.....	20
Programmazione Inseritore a chiave	21
5.2 Definizioni inseritore a chiave	21
5.3 Assegnazione inseritore a chiave all'area.....	21
5.4 Opzioni inseritore a chiave.....	21
Opzioni inserimento e disinserimento.....	23
6.1 Inserimento Segue Area	23
6.2 Guasto Memorizzato.....	23
6.3 Inserimento limitato con assenza di supervisione	23
6.4 Inserimento limitato con manomissione	23
6.5 Inserimento limitato su guasto di alim. di rete.....	23
6.6 Inserimento limitato con guasto batteria.....	23
6.7 Inserimento limitato con guasto sirena o guasto ausiliario	23
6.8 Inserimento limitato con guasto linea telefonica (TML)	23
6.9 Inserimento limitato con guasto modulo.....	24
6.10 Inserimento automatico temporizzato in assenza di movimento	24
6.12 Opzioni inserimento automatico	25
6.13 Cambio in inserimento perimetrale.....	25
6.14 Sempre inserimento forzato con inserimento totale	25
6.15 Inserimento automatico forzato con inserimento perimetrale	25
6.16 Zona a seguire cambia in ritardo entrata 2	25
6.17 Funzioni immediate	25
6.18 Ritardo Uscita	26
6.19 Funzione blocco tastiera	26
6.20 Suono sirena.....	27
6.21 Avviso allarme	27
6.22 Numero Massimo di esclusioni	27
6.23 Visualizzazione "esclusione" se inserito	27

Opzioni allarme.....	28
7.1 Uscita sirena/allarme	28
7.2 Temporizzatore blocco sirena	28
7.3 Opzioni supervisione trasmettitori senza fili.....	28
7.4 Temporizzatore Codice Polizia	29
7.5 Opzioni riconoscimento manomissione.....	29
7.6 Tastiera con opzioni aggressione	29
Rapporto evento	31
8.1 Rapporto abilitato	32
8.2 Codici di rapporto	32
8.3 Rapporto di inserimento e disinserimento	36
8.4 Numero telefonico della centrale di sorveglianza.....	37
8.5 Numero codice cliente	37
8.6 Trasmissione codice Cliente	37
8.7 I formati di rapporto	38
8.8 Direzione Chiamata Evento	38
8.9 Ritardo Cercapersone	39
8.10 Ritardo chiusura recente	39
8.11 Ritardo Rapporto Guasto Alimentazione	39
8.12 Ritardo Rapporto Ripristino Guasto Alimentazione	39
8.13 Ripetizione Trasmissione Codice di rapporto Cercapersone	40
8.14 Rapporto prova automatica	40
8.15 Opzioni Rapporto di disinserimento.....	40
8.16 Opzioni Rapporto Ripristino Zona	40
8.17 Programmazione codici di rapporto automatico	40
8.18 Temporizzatore di Chiusura Delinquenza	41
Opzioni Chiamata	42
9.1 Controllo Linea Telefonica	42
9.2 Chiamata a toni/decadica	42
9.3 Rapporto Impulsi	42
9.4 Rilevamento di segnale occupato	42
9.5 Cambio a decadica	42
9.6 Sirena su comunicazione non riuscita.....	43
9.7 Cicalino tastiera su rapporto inserimento o disinserimento riuscito	43
9.8 Ritardo di chiamata per tono di linea.....	43
9.9 Istruzioni di installazione del modulo VDMP3	43
9.10 Tasti Telefonici Speciali	44
Uscite programmabili	46
10.1 Evento Attivazione PGM	46
10.2 Opzione Disattivazione PGM.....	46
10.3 Opzione flessibile di disattivazione PGM	46
10.4 Evento Disattivazione PGM	46
10.5 Temporizzatore PGM	46
10.6 PGM1 diventa Ingresso Rivelatore Fumo a due fili*	47
10.7 Modo Prova PGM	47
10.8 Stato Iniziale PGM	47
Configurazioni di Sistema e Comandi	48
11.1 Ripristino Hardware	48
11.2 Ripristino Software	48
11.3 Codice bloccodel l'Installatore	48
11.4 Ora solare/legale	48
11.5 Fascia oraria orasolare/legale	49
11.6 Corrente di carica batteria	49
11.7 Velocità Combustibile	49
11.8 Trasmissione di Stato Zona su Porta Seriale	49
11.9 Velocità Porta Seriale	49
11.10 Divisione in Aree	49
11.11 Funzione Shabbat	50
11.12 Tasti Funzione Installatore	50
11.13 Ripristino Modulo	50
11.14 Ricerca Modulo	50
11.15 Programmazione Modulo	51
11.16 Trasmissione Modulo e Etichetta	51
11.17 Data e Ora di Sistema	51
11.18 Rimozione Modulo	51
11.19 Visualizzazione Numero Seriale.....	51
11.20 Modalità Risparmio Energia	51
11.21 Blocco automatico guasto.....	51
11.22 Nessuna Visualizzazione Guasto Alimentazione CA	51
11.23 Funzione Azione Multipla	52
11.24 Etichette di Sistema	52

Codici d'Accesso	54
12.1 Codice Installatore	54
12.2 Lunghezza Codice d'Accesso	54
12.3 Codice principale di Sistema.....	54
12.4 Programmazione Codicid'Accesso	54
12.5 Opzioni Utente	54
12.6 Assegnazione di Area.....	55
Controllo Accessi: Caratteristiche di Sistema	58
13.1 Termini Comuni per il Controllo Accessi	58
13.2 Panoramicadella Programmazione	58
13.3 Abilitare il controllo accessi	58
13.4 Numerazione Porte	58
13.5 Livelli Accesso.....	59
13.6 Fasce orarie Accesso	59
13.7 Fasce orarie di Backup	59
13.8 Programmazione Vacanze	59
13.9 Finestre di Tolleranza Fasceorarie.....	59
13.10 Modalità Porta Accesso	60
13.11 Codice Accesso	60
13.12 Tessera e Codice Accesso	60
13.13 Elimina ritardo uscita durante l'inserimento con la tessera d'accesso	60
13.14 Inserimento Limitato su Porta	60
13.15 Disinserimento Limitato su Porta.....	60
13.16 Porta d'accesso durante la perdita dell'ora	60
13.17 Allarme Furto Su Porta Forzata o Porta lasciata aperta	61
13.18 Memorizzazione Eventi Controllo accessi.....	61
Programma WinLoad.....	62
14.1 Identificatore centrale	62
14.2 Password PC	62
14.3 Numero Telefonico del PC	62
14.4 Funzione di Richiamata	62
14.5 Chiamata o Programma WinLoad	62
14.6 Risposta Programmata WinLoad	62
14.7 Ritardo scavalco Segreteria Telefonica	62
14.8 Contatore di squilli	63
14.9 Trasmissione Memoria Eventi	63
14.10 Aggiornamento locale del Firmware.....	63
Appendice 1: Elenco automatico Codici di rapporto	64
Appendice 2: Elenco codici di rapporto Ademco Contact ID	66
Appendice 3: Istruzioni Installazione Tastiera	68
1.1 Istruzioni d'installazione della tastiera	68
2.1 Istruzioni specifiche per la tastiera	68
2.2 Collegamento a Controllo d'Accesso EVO-641R	69
3.1 Programmazione	69
3.2 Programmazione Messaggio K641TIT/K641R	70
3.3 Programmazione K-641TIT	70
3.4 Opzioni uscite programmabili	71
3.5 Programmazione K641R	72
3.6 Opzioni Controllo Accessi.....	73
4.1 Programmazione DGP2-640	75
4.2 Opzioni Uscite programmabili	76
4.3 Funzionalità dei LED	76
5.1 Programmazione K648BL	77
5.2 Opzioni Uscita Programmabile	78

MANUTENZIONE PERIODICA

Si consiglia in fase d'installazione di aggiornare la centrale all'ultima versione disponibile, scaricando il firmware più recente dal sito www.dias.it. Aggiornare sempre la versione di centrale durante le successive manutenzioni

Si raccomanda di provare il sistema ogni settimana, e di fare effettuare la manutenzione periodica da un installatore professionista

Questa apparecchiatura deve essere installata da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza

Introduzione

Le Centrali Digiplex EVO sono un sistema di sicurezza e di controllo accesso con 8 ingressi di zona in centrale (16 con il raddoppio di zona) espandibile a 48 e 192 zone tramite il combus a 4 fili. La centrale EVO gestisce 999 utenti, 8 aree, 32 porte, 32 fasce orarie, 16 livelli di accesso e può supportare fino a 254 moduli in qualunque combinazione. Le centrali Digiplex EVO è un sistema che garantisce il più alto livello di sicurezza per banche, per siti governativi e militari di alta sicurezza, case signorili e in generale dovunque la massima sicurezza sia essenziale. Questi sistemi sono progettati per un facile utilizzo e il concetto modulare fornisce agli installatori caratteristiche per risparmiare lavoro, rendendo così l'espansione, l'installazione e l'utilizzo di questi sistemi veloce e conveniente.

Si espande il sistema EVO aggiungendo i moduli di espansione plug-and-play dovunque e in qualunque combinazione sul combus a 4 fili. I moduli sono collegati al combus nella zona più idonea e in seguito, gli ingressi di zona sono assegnati alla zona e area selezionata. Inoltre solamente gli ingressi utilizzati del modulo sono assegnati alle zone nel sistema. Gli inseritori a chiave, i telecomandi e gli ingressi non utilizzati del modulo non usano zone. Una volta installati, tutti i moduli combus, compresi i rivelatori di movimento, possono essere programmati a distanza tramite una tastiera o il programma WinLoad di carico/scarico dati.

Le centrali EVO supporta anche 32 zone virtuali oltre alle sue 192 zone di sicurezza e alle 32 porte di controllo accesso. Si possono usare le zone virtuali per automatizzare le attivazioni PGM senza dover occupare una zona di sicurezza e senza influenzare le funzioni di sicurezza del sistema. Il sistema EVO è una soluzione logica per le esigenze dell'installatore nell'installare con sicurezza, il controllo d'accesso e un sistema domotico in casa.

1.1 Caratteristiche EVO48

- **Combus digitale:**
 - garantisce alimentazione costante, supervisione e comunicazione bidirezionale tra la centrale e tutti i moduli
 - supporta fino a 127 moduli
 - collegamento moduli fino a 914m dalla centrale
 - tecnologia a prova di sabotaggio senza cablaggio addizionale
 - 48 zone indirizzabili
 - 4 aree
 - 96 codici utente
 - Controllo accessi incorporato
 - 1024 eventi memorizzati
 - Fino a 96 telecomandi con il modulo MG-RTX3
 - 1 linea telefonica
 - Aggiornabile dall'installatore
 - Diagnostica remota e messaggi con cercapersone
 - Funzioni per prevenire i falsi allarmi
 - 32 zone con inseritori a chiave indipendenti (non utilizza nessuna delle 96 zone)
 - 8 morsetti per ingressi cablati su scheda centrale
 - 5 uscite programmabili (PGM) su scheda centrale
 - 4 uscite (100mA) a transistor ad alta corrente normalmente aperte
 - 1 uscita a relé 5A programmabile con contatto normalmente chiuso e aperto.
 - Fino a ulteriori 32 ingressi PGM tramite l'ingresso inseritore a chiave PGM
 - PGM1 può essere configurata come ingresso di rivelatore di fumo a due fili
 - Rapporto evento:
 - sequenza chiamata separata per ogni area
 - 4 numeri telefonici per la centrale di sorveglianza
 - formati SIA, Contact ID, Ademco Contact ID
- Edizione 2000, Formato cercapersone e molti altri formati di comunicazione

Caratteristiche EVO192

Stesse caratteristiche delle EVO48 con in più.

- Espandibile fino a 192 zone.
- Supporta fino a 254 moduli
- 999 codici utente
- 8 aree
- 2048 eventi memorizzati
- Fino a 999 telecomandi con il modulo MG-RTX3

Tabella di confronto

La programmazione della centrale EVO48 e EVO192 è identica. In quanto gli elementi di differenza non influenzano la programmazione.

Prestazioni	EVO48	EVO192
Zone	48	192
Aree	4	8
Codici Utenti	96	999
Moduli	127	254
Telecomandi con MG-RTX3	96	999
Memoria Eventi	1024	2048

1.2 Specifiche

Centrale

Alimentazione di rete:	230Vac $\pm$ 10%
Uscita alimentazione:	16Vac, 40VA, 50-60Hz
Assorbimento rete:	130 mA
Batteria:	minimo 12Vdc, 7Ah
Corrente erogabile:	nominale 1A
Corrente ausiliaria:	massima 700mA, interruzione senza fusibile a 1.1A
Tensione nominale:	13.8Vc.c. (da 11.4 Vc.c. a 14.5 Vc.c.)
Assorbimento:	scheda centrale 130mA, massima corrente permanente per alimentare apparecchiature esterne: 450mA
Uscita sirena:	da 11.4 a 12.5Vcc, massima 1A, interruzione senza fusibile @ 3A
Uscita PGM:	da PGM1 a PGM4 (100mA), PGM5 (5A relé)
Prestazioni CEI 79-2:	2° livello (certificato IMQ)
Temperatura:	funzionamento da +5°C a + 40°C

Tutte le uscite della centrale sono progettate per operare tra 11.4Vdc e 12.5Vdc

Le specifiche possono subire cambiamenti senza avviso.

Nota Generale 1:

Solo le tastiere LCD e Grafica possono essere utilizzate per programmare la centrale EVO. Le tastiere LED non possono essere utilizzate per programmare il sistema.

Nota Generale 2:

I passi di programmazione possono cambiare quando si programma con la tastiera Grafica (DNE-K07). Se non è indicato, fare riferimento al “manuale dell'utente tastiera Grafica”.

Certificazioni IMQ - Sistemi di sicurezza


Le centrali DIGIPLEX EVO48 e DIGIPLEX EVO192 sono certificate IMQ - Sistemi di sicurezza, 2° livello CEI 79-2. Tali certificazioni includono anche i seguenti dispositivi:

- K641TIT	Tastiera LCD
- K07	Tastiera Grafica, colore argento
- K07C	Tastiera Grafica, colore champagne
- ZX1	Modulo espansione 1 zona
- ZX4	Modulo espansione 4 zone
- ZX8	Modulo espansione 8 zone
- APR3PGM4	Modulo 4 uscite relé
- DM50	Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile
- DM60	Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile
- DM70	Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile
- DG85W	Rivelatore passivo d'infrarossi digitale per esterno indirizzabile

NOTA IMPORTANTE:

tutte le prestazioni e/o funzioni incendio, “senza fili”, controllo accessi e programma WinLoad non sono coperti dalla Norma CEI 79-2.

Disposizione centrali/moduli in armadio per sistema EVO IMQ



Installazione

2.1 Procedura d'installazione raccomandata

1. Collegare un piccolo gruppo di moduli con una tastiera. Vedere fig.3 a pagina 6 per informazioni su come collegare
2. Collegare la batteria e l'alimentazione di rete. Entrare nella sezione **[4000]** (vedere sezione 11.19 a pagina 51). Dovrebbe apparire solamente il guasto perdita dell'ora e/o il guasto di assenza sirena. Verificare il collegamento se un modulo non appare nella sezione **[4000]**, o se c'è un guasto ad un modulo.
3. Scollegare l'alimentazione di rete e la batteria, seguire i passi 2, 3 e 4 per altri moduli
4. Se venissero rimossi dei moduli, entrare nella sezione **[4005]** (vedere sezione 11.18 a pagina 51)
5. Collegare una tastiera LCD in diversi punti dalla centrale e utilizzare il voltmetro incorporato nella tastiera

2.2 Posizione e fissaggio

Selezionare un luogo che non è accessibile a intrusi e lasciare almeno 6 cm attorno all'armadio di metallo per permettere una ventilazione sufficiente per la dissipazione del calore. Dovrebbe essere un luogo asciutto e vicino alla rete di alimentazione, alla linea di terra e alla linea telefonica.

2.3 Collocazione e montaggio

Prima di fissare l'armadio (PX-BOX4) alla parete occorre eseguire le seguenti operazioni:

- Inserire dal retro del fondo i cinque distanziali necessari al fissaggio della scheda centrale.
- Fissare sul fondo dell'armadio il trasformatore TFP40VA (in basso a destra in posiz. verticale)
- Inserire nell'apposita feritoia la squadretta per la protezione antiapertura/antirimozione (HZPX-ST)
- In base alle espansioni di zone o uscite che si intendono installare nell'armadio della centrale, installare le necessarie staffe di supporto moduli (cod. PX-SUM)

Dopo ciò installare l'armadio, utilizzando i tasselli Ø 5, nella posizione a parete prescelta. Far entrare i cavi provenienti dall'impianto elettrico e quelli dell'impianto di allarme avendo cura di eseguire per ultime le connessioni con l'alimentazione di rete



Se vengono utilizzate le aperture a sfondare dell'armadio per l'allacciamento all'impianto, queste devono essere corredate di raccordi di giunzione per tubo in metallo

2.4 Collegamento a terra

Al fine di garantire IMQ- Sistemi di Sicurezza, l'integrità della messa a terra di protezione deve essere assicurata



Per la massima protezione contro i fulmini usare messe a terra separate per le zone e il combinatore

2.5 Alimentazione CA

Collegare ai morsetti "AC" della centrale i due fili provenienti dal secondario (16,3V~) del trasformatore in dotazione TFP40VA. Il primario di tale trasformatore deve essere collegato ai conduttori provenienti dall'impianto elettrico (230~).



Per la connessione con la rete elettrica deve essere previsto un idoneo dispositivo di sezionamento (unipolare) e di protezione dell'alimentazione di rete nell'impianto elettrico dell'edificio in accordo con le norme vigenti (legge 46/90)



Si prescrive l'utilizzo di mezzi di ancoraggio per i cavi di rete provenienti dall'impianto elettrico (es. fascetta vicino alla morsettiera di rete). I conduttori provenienti dall'impianto elettrico devono inoltre essere muniti di doppio isolamento e non devono essere consolidati con saldatura dolce

Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza utilizzare passacavi di materiale V-1 o superiore e batterie con classe V-2.

2.6 Batteria di backup

Collegare una batteria di backup ricaricabile al piombo da 12Vdc 7Ah. Verificare la polarità, in quanto i collegamenti invertiti possono bruciare il fusibile della batteria. Per informazioni su come configurare la corrente di carica della batteria a 350mA o 850mA, vedere la sezione 11.6 a pagina 51.

2.6.1 Prova batteria

La centrale esegue una prova dinamica della batteria sotto carico ogni 60 secondi. Se la batteria è scollegata, se la sua capacità è troppo bassa o se il

voltaggio della batteria scende sotto i 10.5 volt in assenza di alimentazione di rete, apparirà un messaggio di guasto batteria sul display dei guasti. A 8.5 volt la centrale si spegne e tutte le uscite si chiudono.

2.7 Morsetti Alimentazione ausiliaria

L'alimentazione ausiliaria può alimentare accessori nel sistema di sicurezza. Un circuito senza fusibile protegge l'alimentazione ausiliaria dal sovraccarico e lo spegne se la corrente eccede 1.1A. L'alimentazione ausiliaria si ripristina una volta ripristinata la situazione di sovraccarico. Per accendere o spegnere l'alimentazione ausiliaria, premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto AUX.

2.8 Uscita sirena/campana

L'uscita sirena fornisce 12Vcc su allarme e può supportare una sirena da 30-watt o due da 20-watt. L'uscita sirena si spegnerà automaticamente se la corrente eccede i 3A. Se il carico sui morsetti della sirena ritorna normale ($\leq 3A$), la centrale rialimenterà i morsetti della sirena. Verificare la corretta polarità.



Quando l'uscita di sirena non è usata, appare il messaggio "Assenza Sirena" nel Display Guasti. Per evitare questo, collegare una resistenza di 1kohm sull'uscita sirena.

2.9 Uscite Programmabili

Le uscite da PGM1 a PGM4 sono 100mA (max.). PGM5 è una uscita a relè a 5 A. Le uscite possono essere configurate normalmente aperte o normalmente chiuse.

Se l'assorbimento dell'uscita PGM1 alla PGM4 eccede la corrente di uscita, consigliamo di usare un relè come mostrato nella figura 1.

2.10 Collegamenti con inseritore a chiave

Collegare gli inseritori a chiave alla tastiera, alla centrale o ai morsetti degli ingressi cablati del modulo espansione zona come mostrato nella figura 2.

2.11 Collegamenti Controllo Accesso

Per tutte le spiegazioni e i disegni riguardo il collegamento dei controlli accesso, fare riferimento a "Controllo Accesso: Caratteristiche sistema" a pagina 55.

2.12 Informazione per la programmazione

Per qualsiasi informazione riguardo la programmazione, riferirsi alla Guida di Programmazione.

Figura 1: PGM e Relè




Figura 2: Inseritore a chiave





Figura 3: collegamento cavi alla centrale EVO.



2.13 Calcolo Consumo energia

Tabella 1: Tabella consumi in milliampere

Descrizione	Quantità	mA usati da ognuno	Totale mA
Tastiere grafiche LCD Grafica (K07):	_____	X 130mA =	_____ mA
Tastiere LCD (K641TIT):	_____	X 110mA =	_____ mA
Tastiere LCD con lettore incorporato (K641R):	_____	X 120mA =	_____ mA
Tastiere LED (K648B):	_____	X 110mA =	_____ mA
Moduli rivelatori movimento (DG85W, DM50, DM60, DM70):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli contatto Porta (ZC1):	_____	X 15mA =	_____ mA
Moduli Espansione 1 Zona (ZX1):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli Espansione 4 Zone (ZX4):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli Espansione 8 Zone (ZX8):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli Espansione senza fili Magellan (RTX3):	_____	X 35mA =	_____ mA
Moduli Espansione 4-PGM (APR3-PGM4):	_____	X 150mA =	_____ mA
Moduli Stampante (PRT3):	_____	X 25mA =	_____ mA
Moduli indicatori (ANC1):	_____	X 20mA =	_____ mA
Isolatore di Hub e Bus (-HUB2):	_____	X 50mA =	_____ mA
Modulo di Controllo Accesso (ACM12):	_____		
Nota: Il modulo DGP-ACM12 consuma 130mA dal proprio alimentatore energia o 120mA quando collegato al combus per l'alimentazione	_____	X 120mA =	_____ mA
Modulo Sistema Vocale (LSN4)	_____	X 60mA =	_____ mA
Modulo Internet (IP100)	_____	X 110mA =	_____ mA
Modulo Combinatore Vocale (VDMP3)	_____	X 35mA =	_____ mA
Altri dispositivi come i rivelatori di movimento cablati			_____ mA
Massima corrente disponibile = 700mA		TOTALE GENERALE	_____ mA

1. Usando la tabella 1, calcolare il numero totale dei milliampere (mA) necessari per ogni dispositivo, modulo, e accessorio nel sistema. Bisogna tener presente anche i dispositivi collegati alle uscite PGM della centrale. Dato che la sirena ha un proprio alimentatore, nel calcolo non includere le sirene collegate.
2. Se il TOTALE GENERALE è inferiore a 700mA, andare al punto 3. Se il valore è superiore, sarà richiesto un alimentatore esterno supplementare, (vedere la Figura 5 a pagina 9) per fornire la corrente ulteriore richiesta. Procedere con il punto 3 e fare riferimento all'esempio nella Figura 4 a pagina 9.
3. A causa della caduta di tensione sulle lunghe distanze, **OGNI** lunghezza di tratta di cavo nel sistema può supportare solamente un numero specifico di milliampere (mA). Usando la Tabella 2, determinare quanti milliampere supporta ogni tratta di cavo. È importante notare che il numero totale dei milliampere (mA) non può mai eccedere i 700mA.


Tabella 2: Limiti di Milliampere (mA) per ogni tratta di cavo

Filo: 18AWG, sezione 0.823mm²		Filo: 22AWG, sezione 0.326mm²		Filo: 24AWG, sezione 0.205mm²	
Lunghezza di ogni tratta di cavo	Milliampere disponibili	Lunghezza di ogni tratta di cavo	Milliampere disponibili	Lunghezza di ogni tratta di cavo	Milliampere disponibili
30m	700	30m	700	61m	429
61m	700	61m	682	91m	286
91m	700	91m	454	122m	214
122m	700	122m	341	152m	171
152m	690	152m	273	183m	143
183m	575	183m	227		
213m	493	213m	195		
244m	431	244m	170		
274m	383	274m	151		
305m	345	305m	136		
457m	230				
610m	172				
762m	138				
914m	115				

Figura 4: Esempio calcolo corrente necessaria

L'alimentazione necessaria per i dispositivi collegati all'uscita ausiliaria della centrale non deve eccedere i limiti dell'uscita ausiliaria:

$$(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 368\text{mA} < 700\text{mA} = \text{OK}$$



È importante non utilizzare lo stesso trasformatore per la centrale e l'alimentatore esterno. Non si deve installare moduli che siano distanti più di 914m (3000ft) dalla centrale.

2.14 Collegamenti Zone tastiera


Ogni tastiera ha un morsetto d'ingresso cablato.



Anche con la funzione ATZ abilitata nella centrale, è possibile collegare solo un dispositivo al morsetto d'ingresso cablato della tastiera. Le zone tastiera non riconoscono la manomissione. La zona tastiera segue la definizione EOL della centrale.

La tastiera comunica lo stato della zona alla centrale tramite il combus. Il dispositivo di rilevamento è collegato come mostrato nella figura 3 a pagina 6.

Figura 5: Collegamenti ad alimentatore esterno




Al fine di garantire la certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza non è consentito l'uso di ingressi programmati come N.A. e N.C., nel casosi utilizzino gli ingressi con singolo bilanciamento, deve essere prevista unazona dedicataalla sorveglianza della manomissione.

2.15 Collegamenti di zone indirizzabili

La centrale fornisce 8 morsetti d'ingresso cablati per utilizzo con contatti di porta tradizionali cablati (non-combus), rivelatori di fumo e/o rivelatori di movimento.

La centrale supporta anche moduli di espansione zone cablati. La figura 6 mostra il collegamenti dei morsetti d'ingresso cablati di una zona singola (ATZ disabilitato) riconosciuti dal sistema Digiplex EVO.


Figura 6 Collegamenti d'ingresso Zona Singola



2.16 Collegamenti zona doppia

L'abilitazione della funzione ATZ (vedere la sezione 4.2) permette di installare due dispositivi di rilevamento per ogni morsetto d'ingresso. Collegare i dispositivi come mostrato nella figura 7.

Figura 7 Collegamenti di Zona Doppia



2.17 Collegamenti del Combust

Il Combust a quattro fili può supportare 127 moduli EVO48 e 254 moduli EVO192. Usare una configurazione a stella o a margherita. La totale lunghezza del cavo non può eccedere 914 m.



Prima di collegare un modulo al combust, rimuovere l'alimentazione CA e la batteria dalla centrale.

2.17.1 Collegamento del Combust in ambienti disturbati

Quando si installano i fili del combust in prossimità di interferenze ad alto voltaggio o attraverso edifici separati, usare cavi schermati.

All'interno dello stesso edificio: rimuovere la guaina esterna da un'estremità del cavo schermato per esporre lo schermo e collegarlo alla terra della centrale (non alla terra del combinatore) lasciando lo schermo all'altra estremità del cavo aperto (non collegato).

Attraverso edifici separati: Rimuovere la guaina esterna a un'estremità del cavo schermato per esporre lo schermo. Nello stesso stabile in cui si trova la centrale, collegare lo schermo esposto a qualunque cavo di terra disponibile, lasciando lo schermo dall'altra estremità del cavo aperto (non collegato). La stessa configurazione deve essere applicata per l'altro edificio.


2.18 Circuiti incendio

Assegnare i rivelatori di fumo collegati alla centrale o agli ingressi di espansione di zona della centrale e definire i parametri come una zona incendio (vedere la sezione 4.4.12 a pagina 18)

2.18.1 Installazione di rivelatori di fumo (a 2 fili)*

L'uscita PGM1 può essere definita come un ingresso del rivelatore di fumo a due fili (vedere la sezione 10.6. a pagina 47). Collegare i rivelatori di fumo a due fili, come mostrato nella figura 8. Se dovesse

Figura 8: rivelatori a 2 fili



NOTA: si consiglia di collegare i rivelatori di fumo nella configurazione margherita.

avvenire un corto circuito o si attiva il rivelatore di fumo con il sistema inserito o disinserito, la centrale genera comunque un allarme. Se la linea è aperta, appare l'indicazione di "guasto zona" sul display e viene inviato, se programmato il codice di rapporto, alla centrale di sorveglianza.


2.18.2 Installazione di rivelatori ESL CleanMe®

Collegare i rivelatori di fumo ESL come i rivelatori di fumo standard. Evitare di collegare più di 20 rivelatori di fumo ESL. Quando un segnale di CleanMe è inviato, la centrale genera un guasto di zona e potrebbe inviare il codice di rapporto del circuito incendio alla centrale di sorveglianza. Il guasto verrà cancellato se non vi è alcun segnale di CleanMe per 255 secondi. Se avviene un allarme, il guasto verrà cancellato fino al successivo rilevamento.

2.18.3 Installazione di Rivelatori di fumo (4-fili)

Si consigliano i rivelatori di fumo System Sensor modello 2112/24D. Collegare i rivelatori di fumo a 4 fili e un relé come mostrato nella figura 9. Se si interrompe l'alimentazione, il relé fa sì che la centrale trasmetta il rapporto di guasto circuito incendio programmato nella sezione [2906].

Figura 9: rivelatori a 4 fili




NOTA:
Si consiglia di collegare i rivelatori di fumo nella configurazione margherita.


Per ripristinare, collegare il negativo (-) del rivelatore di fumo a una uscita PGM. Successivamente programmare l'uscita PGM con l'evento di attivazione "Ripristino Rivelatore di Fumo" (vedere la sezione 10.1 a pagina 46; Gruppo eventi #067, inizio # 004, termine # 004) per interrompere l'alimentazione al sensore di fumo per 4 secondi dopo aver tenuto premuto i tasti [CANC]/[CLEAR] e [INVIO]/[ENTER] e averli tenuti premuti per 2 secondi. Se la funzione ATZ è abilitata (vedere la sezione 4.2 a pagina 16), non si può utilizzare un ulteriore ingresso (zona doppia).

Figura 10:
Esempi di Collegamenti di Linee Telefoniche

Esempio 1:



Esempio 2:



2.19 Collegamenti linee telefoniche

Le linee telefoniche possono essere collegate direttamente alla centrale o attraverso un CA38A o RJ31 come mostrato nella Figura 10.

Per conformità con la normativa TBR-21, seguire le seguenti regole:

1. La centrale EVO può essere collegata alla rete telefonica tramite un connettore RJ-11
2. Il numero massimo di tentativi possibili di chiamata non può superare i 15 (pagina 39).

2.20 Orologio in tempo reale (RTC) incorporato

L'orologio RTC manterrà l'ora della centrale EVO anche in assenza di entrambe le alimentazioni di rete e di batteria. L'orologio RTC utilizza una batteria al litio a 3V (CR2032) con una durata di 11 anni. Cambiare la batteria come mostrato nella figura in basso:

Figura 11: Cambio della batteria dell'orologio RTC



Riprogrammare l'orologio della centrale dopo aver cambiato la batteria.

Vi è rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituirla con una identica o di tipo equivalente raccomandato dal fabbricante. Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni del fabbricante. Non collegare un modulo temporizzatore DGP2-TM1 al connettore "MEM KEY/ TM1". Il collegamento di un DGP2-TM1 può creare errori nell'orologio della centrale, e le funzioni che utilizzano l'orologio all'interno della centrale (esempio: inserimento automatico) non funzioneranno in modo corretto.

Metodi di programmazione

3.1 Programma WinLoad per carico/scarico di Software*

Consigliamo di programmare la centrale con il programma WinLoad. Per dettagli, fare riferimento a "Programma WinLoad" a pagina 62.


3.2 Chiave di Memoria Paradox

La chiave di memoria Paradox può copiare i contenuti programmati di una centrale in molte altre.

La PMC-3 non include le etichette nelle sezioni [4020], [4021], [4010] e [4011]. Queste sezioni saranno incluse nella PMC-4.


Copia sulla chiave di memoria

1. Collegare la chiave di memoria. Assicurarsi che il ponticello per la protezione dalla scrittura sia su on.
2. Entrare nella sezione:
 - [4020] per copiare sulla chiave i contenuti della centrale ad **eccezione** delle sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 - [4021] per copiare sulla chiave i contenuti della centrale **comprese** le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 - [4022] per copiare le etichette utente dalla centrale alla chiave di memoria.
 - [4023] per copiare i default dell'installatore dalla centrale alla chiave di memoria.
3. Rimuovere la chiave di memoria quando la tastiera emette un suono di conferma. Rimuovere il ponticello per la protezione dalla scrittura.



Scarico dati alla centrale

1. Collegare la chiave di memoria.
2. Entrare nella sezione:
 - [4010] per scaricare il contenuto dalla chiave di memoria alla centrale, ad **eccezione** delle sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 - [4011] per scaricare il contenuto dalla chiave di memoria alla centrale, **incluse** le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 - [4012] per scaricare le etichette utente dalla chiave di memoria alla centrale.




- [4013] per scaricare i default dell'installatore dalla chiave di memoria alla centrale.

3. Rimuovere la chiave di memoria quando la tastiera emette un suono di conferma.

Figura 12: Utilizzo chiave di memoria

Ponticello su ON =
si può copiare e scaricare
i contenuti della chiave
di memoria

Ponticello su OFF =
non può sovrascrivere
i contenuti della chiave
di memoria



3.3 Trasmissione modulo

Le tastiere e gli altri moduli possono essere programmati facilmente utilizzando la trasmissione modulo (vedere la sezione 11.16 a pagina 51). Una volta che il modulo è programmato, le sue sezioni possono essere inviati ad altri moduli simili tramite il combus.

3.4 Programmazione tramite una tastiera

Usare la "Guida di Programmazione EVO" per registrare come le sezioni sono state programmate. Per entrare in modalità di programmazione:

1. Premere e tenere premuto il tasto [0].
2. Inserire il [CODICE INSTALLATORE](default = 000000).
3. Inserire la [SEZIONE] a quattro cifre.
4. Inserire i [DATI] richiesti. Fare riferimento alla "Guida di Programmazione EVO" o alle sezioni corrispondenti che si trovano in questo manuale.

Per le tastiere LCD: La centrale salverà i dati e passerà alla sezione successiva o premere il tasto [INVIO]/[ENTER] per salvare i dati e passare alla sezione successiva. Premere il tasto [CANC]/[CLEAR] per tornare al passo precedente o per cancellare i dati appena introdotti.

Per le tastiere Grafica: Premere il tasto d'azione centrale della tastiera Grafica (**Salva**) per memorizzare i dati e passare alla sezione successiva. Premere il tasto d'azione destro (**Esci**) per tornare al passo precedente o premere il tasto di azione sinistro (**Canc/Clear**) per cancellare i dati appena inseriti.

3.4.1 Programmazione a selezione di funzione

La maggior parte delle opzioni è programmata utilizzando il metodo di selezione di funzione.

Per le tastiere LCD: l'opzione è considerata ON quando appare il numero all'interno delle parentesi sulla tastiera di LCD. Modificare l'opzione su ON e OFF premendo i tasti corrispondenti sulla tastiera e premendo **[INVIO]/[ENTER]** per salvare.

Per le tastiere Grafica: Selezionare o annullare i box di selezione o configurare le opzioni premendo i tasti corrispondenti sulla tastiera. La funzione è considerata ON quando è stato selezionato il box di selezione. Per salvare, premere il tasto d'azione centrale (**Salva**) della tastiera Grafica.

3.4.2 Programmazione Decimale

Le Sezioni potrebbero richiedere valori decimali a tre cifre da 000 a 255.

3.4.3 Programmazione Esadecimale

Le Sezioni potrebbero richiedere valori esadecimali da 0 a F. Premere:

Per le tastiere LCD :

[0] a **[9]** = valori da 0 a 9 rispettivamente

Il tasto **[PERIM]/[STAY]** = A Tasto **[DISINS]/[DISARM]** = D

Tasto **[FORZA]/[FORCE]** = B Tasto **[ESCL]/[BYP]** = E

Tasto **[TOTALE]/[ARM]** = C Tasto **[MEM]** = F

Per le tastiere Grafica:

[0] a **[9]** = valori da 0 a 9 rispettivamente **[#]** = da A a F (premere il tasto fino all'apparizione della lettera desiderata).


3.5 Modalità Programmazione Modulo

Per programmare un Modulo con la tastiera, inserire la Modalità Programmazione Modulo:

1. Premere e tenere premuto il tasto **[0]**.
2. Inserire il **[CODICE INSTALLATORE]** (default = 000000).
3. Inserire la sezione **[4003]**.
4. Inserire il **[NUMERO SERIALE]** a 8 cifre del modulo.
5. Inserire la **[SEZIONE]** a 3 cifre e i **[DATI]** richiesti. Riferirsi alla "Guida di programmazione dei Moduli" per dettagli.

La centrale invierà tutta la programmazione al modulo selezionato. Per uscire dalla Modalità Programmazione Modulo, premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** sulle tastiere LCD o il tasto d'azione destro (**Esci**) sulle tastiere Grafica.

Programmazione di Zona



4.1 Programmazione Zone

Vi sono due metodi differenti di programmazione zone:

4.1.1 Utilizzo della sezione [0400]

La programmazione completa delle zone dalla 001 alla 192 si esegue utilizzando il diagramma a pagina 15.

In ogni opzione Programmazione Zone, premere **[ACC]** per salvare il dato e passare alla visualizzazione delle opzioni della prossima zona. Premere **[GUASTO]/[TRBL]** per salvare il dato e passare alla visualizzazione delle opzioni della precedente zona.

4.1.2 Utilizzo del numero seriale di zona per ogni ingresso

Se non si utilizza la tastiera EVO641 o EVO641R, si possono programmare solo le zone dalla 1 alla 96 attraverso le sezioni dalla **[0001]** alla **[0096]**.

Numero Zona	Sezione Zona	Definizione Zona	Assegnazione Area Zona	Opzioni Zona
1	[0001]	[0101]	[0201]	[0301]
2	[0002]	[0102]	[0202]	[0302]
	+ 1 per zona	+ 1 per zona	+ 1 per zona	+ 1 per zona
96	[0096]	[0196]	[0296]	[0396]

4.2 Numerazione di zona

SEZIONI DA **[0001]** A **[0096]**

Le Sezioni da **[0001]** a **[0096]** rappresentano le zone da 1 fino a 96.

- Per assegnare un PIR indirizzabile o un contatto porta al combus, programmare il numero seriale del modulo nella sezione corrispondente alla zona.
- Per assegnare un dispositivo rivelatore collegato a un modulo o a un terminale d'ingresso cablato della centrale, programmare il numero seriale del modulo o della centrale e il numero dell'ingresso nella zona selezionata. Vedi "Guida di Programmazione Moduli Digiplex" per informazioni riguardo ai numeri degli ingressi (Non sono richiesti numeri di ingresso per le tastiere).



Se l'uscita PGM1 è definita come ingresso di rivelatore di fumo (vedere la sezione 10.6 a pagina 47), la centrale la riconoscerà come ingresso # 255.

4.2.1 Annullamento numerazione di Zona Per le tastiere LCD:

1. Inserire un numero di sezione da **[0001]** a **[0096]**.
2. Premere il tasto **[0]** e poi **[INVIO]/[ENTER]** per salvare e uscire.

Per le tastiere Grafica:

1. Inserire un numero di sezione da **[0001]** a **[0096]**.
2. Premere **[0]** per annullare il numero seriale.
3. Evidenziare il numero di ingresso e poi premere **[0]** per cancellare i dati.
4. Premere il tasto d'azione centrale (**Salva**) sulla tastiera Grafica per salvare e uscire.

4.3 Raddoppio zona (ATZ)

SEZIONE **[3033]**: OPZIONE **[8]**

(default = disabilitata) le zone incendio non possono essere raddoppiate.

Ingresso	Ingresso zona raddoppiato
ingresso 01	ingresso 09 (ATZ di ingresso 01)
ingresso 02	ingresso 10 (ATZ di ingresso 02)
ingresso 03	ingresso 11 (ATZ di ingresso 03)
ingresso 04	ingresso 12 (ATZ di ingresso 04)
ingresso 05	ingresso 13 (ATZ di ingresso 05)
ingresso 06	ingresso 14 (ATZ di ingresso 06)
ingresso 07	ingresso 15 (ATZ di ingresso 07)
ingresso 08	ingresso 16 (ATZ di ingresso 08)

4.4 Definizioni di Zona

4.4.1 Zona Disabilitata

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **0**

Disabilita la zona corrispondente. Le zone sono disabilitate per default.

4.4.2 Ritardi di Entrata 1 e 2

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **1** E **2**
(Default Ritardo Entrata 1= **030**, Ritardo Entrata 2= **060**) Una zona definita come Ritardo Entrata 1 segue il Tempo del Ritardo di Entrata 1 dell'area assegnata. Una zona definita come Entrata 2 segue il Tempo del Ritardo di Entrata 2 dell'area assegnata. Ogni area comprende due Tempi di Ritardo d'Entrata. Per programmare un Tempo di Ritardo d'Entrata, inserire nella sezione corrispondente il valore di ritardo a 3 cifre, da (001 a 255).

Area 1	Area 2
Tempo Ritardo Entrata 1: [3111]	Tempo Ritardo Entrata 1: [3211]
Tempo Ritardo Entrata 2: [3112]	Tempo Ritardo Entrata 2: [3212]
Area 3	Area 4
Tempo Ritardo Entrata 1: [3311]	Tempo Ritardo Entrata 1: [3411]
Tempo Ritardo Entrata 2: [3312]	Tempo Ritardo Entrata 2: [3412]

Area 5 Tempo Ritardo Entrata 1: [3511] Temporizzatore Ritardo Entrata 2: [3512]	Area 6 Tempo Ritardo Entrata 1: [3611] Temporizzatore Ritardo Entrata 2: [3612]
Area 7 Tempo Ritardo Entrata 1: [3711] Tempo Ritardo Entrata 2: [3712]	Area 8 Tempo Ritardo Entrata 1: [3811] Tempo Ritardo Entrata 2: [3812]



Questi sono gli stessi tempi usati per le zone Ritardo Perimetrale.

4.4.3 Zone a Seguire

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **3**

La centrale attende fino al termine del Ritardo di Entrata prima di generare un allarme, se una zona di Ritardo di Entrata è aperta prima della zona segue.

4.4.4 Zone Istantanee

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **4**

Se una zona con inserimento istantaneo si apre, la centrale genera immediatamente un allarme.

4.4.5 Zone Cicalino 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **5**

Quando una zona cicalino 24 ore si apre, la centrale attiva il cicalino della tastiera per indicare che la zona è stata attivata. La centrale segnerà l'allarme, ma non abiliterà l'uscita della sirena. Per fermare il cicalino inserire qualunque codice d'accesso valido sulla tastiera.



Le tastiere devono essere assegnate alla stessa area della zona cicalino 24 ore altrimenti il cicalino non sarà attivato.

4.4.6 Zone Furto 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **6**

Quando una zona furto 24 ore si apre, la centrale genera immediatamente un allarme di furto.

4.4.7 Zone Rapina 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **7**

Quando una zona rapina 24 ore si apre, la centrale genera immediatamente un allarme.

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza, la tipologia di allarme di questa zona, deve essere di "Solo rapporto" o "Allarme Silenzioso".



Il Formato di Rapporto SIA FSK include codici specifici per identificare l'allarme come un allarme di rapina, di gas, di calore, di allagamento o di congelamento.

4.4.8 Zone Gas 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** DA **[0196]**: PRIMA CIFRA = **8**

Quando una zona 24 ore si apre, la centrale genera immediatamente un allarme.

4.4.9 Zone calore 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **9**

Quando una zona calore 24 ore si apre, la centrale genera immediatamente un allarme.

4.4.10 Zone allagamento 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **A**

Quando una zona allagamento 24 ore si apre, la centrale genera immediatamente un allarme.

4.4.11 Zone congelamento 24 ore

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **B**

Quando una zona congelamento 24 ore si apre, la centrale genera immediatamente un allarme.


4.4.12 Zona incendio 24 ore ritardata

SEZIONI DA **[0101]** A **[0196]**: PRIMA CIFRA = **C**

La definizione della zona incendio 24 ore ritardata illustrata nella figura 13, è utilizzata in ambienti domestici dove un rivelatore di fumo spesso genera falsi allarmi. Una zona programmata come zona incendio diventa normalmente aperta e richiede una resistenza di fine linea.

Le tastiere devono essere assegnate alla stessa area della zona incendio 24 ore ritardate per attivare il cicalino.

Figura 13: Zona incendio 24 ore ritardata



4.4.13 Zona incendio 24 ore standard


SEZIONI DA [0101] A [0196]: PRIMA CIFRA = D

Una zona programmata come zona incendio diventa normalmente aperta e richiede una resistenza di fine linea. Quando la zona incendio 24 ore standard viene attivata, la centrale può;

- Inviare un codice di rapporto della zona in allarme (vedere la sezione 8.2.1 a pagina 32)
- Inviare un Rapporto di Guasto di Circuito Incendio (vedere sezione 8.2.11 a pagina 35) in caso avvenga un guasto di manomissione/cablaggio su una zona incendio. Apparirà anche un "Guasto Zona" sul Display della tastiera
- Generare un allarme incendio, che può essere silenzioso, a impulsi, fisso o inviare solo un rapporto. Gli allarmi incendio generano un segnale intermittente (vedere figura 14)

Figura 14:

Uscita di Sirena durante l'Allarme Incendio



4.4.14 Zona Perimetrale Ritardata

SEZIONI DA [0101] A [0196]: PRIMA CIFRA = E e F

Utilizzando i metodi di inserimento Totale o Forzato, la centrale analizza la zona come Zona Istantanea (vedere la sezione 4.4.4 a pagina 17). Utilizzando i metodi di inserimento perimetrale o istantaneo e la zona è attivata, la centrale non genererà un allarme fino a quando il ritardo della zona perimetrale programmato non sia trascorso. Una zona definita come Zona Perimetrale Ritardata 1 segue il temporizzatore del Ritardo Entrata 1 dell'area assegnata. Una zona definita Zona Perimetrale Ritardata 2 segue il Ritardo Entrata 2. Per programmare i Tempo Ritardo Entrata, fare riferimento a Ritardi di Entrata 1 e 2 a pagina 16.

4.4 Assegnazione di Zona alle aree

SEZIONI DA [0101] A [0196]: SECONDA CIFRA = DA 1 A 8

Assegnare le zone a un'area.

4.5 Opzioni Zona

Le opzioni di zona sono descritte qui sotto. Fare riferimento alla guida di programmazione della centrale EVO per ulteriori informazioni riguardo alla programmazione della zona.

4.5.1 Blocco automatico della zona

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONE [1]

(default = 000) Quando abilitata, la centrale smetterà di generare allarmi una volta raggiunto il limite di blocco automatico della zona. Viene riattivato ogni volta che l'area a cui è assegnata la zona corrispondente è inserita. Per programmare il Blocco automatico della zona, inserire il contatore a 3 cifre desiderato da (000 a 255) nella sezione corrispondente all'area selezionata (000 = disabilitata):

4.5.2 Zone escludibili

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONE [2]

(default = abilitata) Permette alle zone di essere

Area 1: [3114]	Area 5: [3514]
Area 2: [3214]	Area 6: [3614]
Area 3: [3314]	Area 7: [3714]
Area 4: [3414]	Area 8: [3814]

escluse manualmente.

4.5.3 Zone Escluse in Perimetrale

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONE [3]

Solo le zone con l'Opzione [3] abilitata saranno escluse quando l'area è inserita in modalità perimetrale o istantanea. Tutte le altre zone rimarranno attivate. Le zone incendio non possono essere configurate come zone perimetrali.

4.5.4 Zone Forzate

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONE [4]

Solo le zone con l'Opzione [4] abilitata possono essere escluse quando l'area è inserita in modalità forzata. Le zone incendio non possono essere Zone Forzate.

4.5.5 Tipi di Allarme

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONI [5] & [6]

Opzione	Caratteristica	Descrizione
[5] [6]		
OFF OFF	Allarme fisso	Invia il codice di rapporto e attiva l'uscita della sirena
OFF ON	Allarme a impulsi	Invia il codice di rapporto e attiva l'uscita della sirena a impulsi (vedere la Figura 16 a pagina 10)
ON OFF	Allarme silenzioso	Invia il codice di rapporto, ma non attiva l'uscita della sirena. L'area deve essere disinserita
ON ON	Solo Rapporto	Invia il codice di rapporto. Il disinserimento non è richiesto

4.5.6 Intellizone

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza la finestra temporale minima deve essere di 30 sec.

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONE [7]

(default = **010**) Se avviene una condizione di allarme sulla zona con l'opzione [7] abilitata, la centrale attiva il Ritardo di Intellizone. Le Zone Incendio non possono essere configurate come Intellizone. Un allarme verrà attivato solamente se le condizioni selezionate avvengono durante il Ritardo di Intellizone:

1. Un allarme avviene su un'altra zona definita come Intellizone
2. La zona in allarme si ripristina e si attiva nuovamente
3. La zona rimane in allarme per l'intero periodo di Ritardo di Intellizone

Inserire il valore di ritardo desiderato a 3 cifre (da 010 a 255 secondi) nella sezione corrispondente all'area

Area 1: [3110]	Area 3: [3310]	Area 5: [3510]	Area 7: [3710]
Area 2: [3210]	Area 4: [3410]	Area 6: [3610]	Area 8: [3810]

selezionata (000 = 10 secondi):

4.5.7 Opzioni Intellizone

Usare queste opzioni per abilitare o disabilitare le differenti opzioni correlate all'Intellizone.

Area 1: [3126]	Area 3: [3326]	Area 5: [3526]	Area 7: [3726]
Area 2: [3226]	Area 4: [3426]	Area 6: [3626]	Area 8: [3826]

Opzione	Descrizione
[1]	Ritardo zona Intellizone (default = disabilitato)
[2]	Intellizone a doppio colpo e zona incrociata (default = disabilitato)
[3]	Intellizone zona incrociata (default = disabilitato)
[5]	Codice polizia è generato solo su zona incrociata (default = disabilitato)

4.5.8 Ritardo prima della trasmissione dell'allarme

SEZIONI DA [0101] A [0196]: OPZIONE [8]

(default = **000**) Quando avviene una condizione di allarme su una zona con l'opzione [8] abilitata, l'allarme non verrà inviato alla centrale di sorveglianza fino al termine del ritardo di trasmissione dell'allarme. Il disinserimento del sistema annulla qualsiasi rapporto originato da questa zona. Per programmare il ritardo di trasmissione dell'allarme, accedere alla sezione [3055].

4.6 Tempo risposta ingresso

(da 001 a 255 X 30msec, default = **600ms**)

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza i valori ≤ 50 ms devono essere utilizzati per sensori inerziali. Il tempo risposta dell'ingresso definisce il tempo che impiega la centrale nel rispondere all'apertura di una zona su qualunque morsetto d'ingresso cablato (non si applica a rivelatori di movimento indirizzabili o contatti di porta). Configurare il tempo di risposta ingresso (da 001a 255 X 30ms, default = **600ms**):

[0961] Ingresso 01	[0969] Ingresso 09 (ATZ dell'ingresso 01)
[0962] Ingresso 02	[0970] Ingresso 10 (ATZ dell'ingresso 02)
[0963] Ingresso 03	[0971] Ingresso 11 (ATZ dell'ingresso 03)
[0964] Ingresso 04	[0972] Ingresso 12 (ATZ dell'ingresso 04)
[0965] Ingresso 05	[0973] Ingresso 13 (ATZ dell'ingresso 01)
[0966] Ingresso 06	[0974] Ingresso 14 (ATZ dell'ingresso 02)
[0967] Ingresso 07	[0975] Ingresso 15 (ATZ dell'ingresso 03)
[0968] Ingresso 08	[0976] Ingresso 16 (ATZ dell'ingresso 04)

4.7 EOL su zone cablate

SEZIONE [3033]: OPZIONE [7]

Al fine di garantire la certificazione IMQ- Sistemi di Sicurezza questa opzione deve essere abilitata (default = **disabilitata**). Se i dispositivi di rilevazione collegati ai morsetti d'ingresso cablati usano resistenze di fine linea da 1kΩ, abilitare l'opzione [7] nella sezione [3033]. Per informazioni riguardo a come usare le resistenze di fine linea, fare riferimento a Collegamenti Zona indirizzabili a pagina 9 e ai Collegamenti di Zona Doppia a pagina 10.

4.8 Numerazione Tastiera

SEZIONI DA [2801] A [2832]

La numerazione della tastiera identifica la tastiera nella memoria eventi. La tastiera è assegnata a un numero di tastiera da 1 a 32 nella sezione da [2801] a [2832] tramite il numero seriale della tastiera.

4.9 Programmazione Telecomandi

E' possibile programmare fino a 16 differenti gruppi di programmazione i tasti dei telecomandi assegnati individualmente agli utenti. Ogni telecomando assegnato all'utente è pre-programmato di default: (1B) (C0) (gruppo programmazione 1).

4.9.1 Gruppo Programmazione Telecomandi

Sezione	Gruppo	Tasto opzione	Sezione	Gruppo	Tasto opzione
[2900]	Gruppo 1	(__)(__)	[2908]	Gruppo 9	(__)(__)
[2901]	Gruppo 2	(__)(__)	[2909]	Gruppo 10	(__)(__)
[2902]	Gruppo 3	(__)(__)	[2910]	Gruppo 11	(__)(__)
[2903]	Gruppo 4	(__)(__)	[2911]	Gruppo 12	(__)(__)
[2904]	Gruppo 5	(__)(__)	[2912]	Gruppo 13	(__)(__)
[2905]	Gruppo 6	(__)(__)	[2913]	Gruppo 14	(__)(__)
[2906]	Gruppo 7	(__)(__)	[2914]	Gruppo 15	(__)(__)
[2907]	Gruppo 8	(__)(__)	[2915]	Gruppo 16	(__)(__)

Sezione	Descrizione
[2940] Programmazione default gruppi	Per modificare i gruppi tasti default, inserire da (00) a (15) che rappresentano i gruppi tasti nella sezione dalla [2900] alla [2915].
[2941] Assegnazione Gruppo Tasti	Per assegnare i gruppi tasti all'utente, inserire da (00) a (15) che rappresentano i gruppi tasti nella sezione dalla [2900] alla [2915].

	(1B) (C0) (00) (00)	uso futuro			
	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 2+3	Disinser.
MG-REM1					
MG-REM2					
Default (1 B) (C 0)	Inserimento Totale	Tasto Utilità 1	Tasto Utilità 2	Disabilitato	Disinserimento: non modificabile

Tabella 1: Programmazione Gruppi Tasti

Valore	Funzione	Valore	Funzione
[0]	Tasto Disabilitato	[8]	Panico 1
[1]	Inserimento Totale	[9]	Panico 2
[2]	Inserimento Perimetrale	A = [PERIM]	Panico 3
[3]	Inserimento Istantaneo*	[STAY]	Tasto utilità 1
[4]	Inserimento Forzato*	B = [FORZ]	Tasto utilità 2
[5]	N/D	[FORCE]	Tasto utilità 3
[6]	N/D	C = [TOTALE]	Tasto utilità 4
[7]	N/D	[ARM]	N/D
		D = [DISINSERITO]	
		[DISARM]	
		E = [ESCL]	
		[BYP]	
		F = [MEM]	

* Versione V1.10 o superiore

Programmazione Inseritore a chiave

Per mantenere la Certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza, gli organi di comando devono avere lo stesso livello di prestazione della centrale e la scheda di codifica deve essere collocata nell'armadio della centrale stessa.


5.1 Numerazione degli inseritori a chiave

SEZIONI [0501] A [0532]

La numerazione degli Inseritori a chiave permette di assegnare ogni ingresso cablato del sistema a qualunque delle 32 zone inseritore a chiave nella centrale (vedere figura 15).

Figura 15:

esempio numerazione di inseritore a chiave



5.2 Definizioni inseritore a chiave

Le definizioni degli inseritori a chiave determinano come si usa un inseritore a chiave.

5.2.1 Inseritore a chiave disabilitato

SEZIONI [0601] A [0632]: Prima cifra = 0

Disabilita l'ingresso inseritore a chiave.

5.2.2 Inseritore a chiave impulsivo

SEZIONI [0601] A [0632]: PRIMA CIFRA = 1

Per inserire e disinserire un'area utilizzando l'inseritore a chiave impulsivo, attivare l'inseritore a chiave per 3 secondi e poi disattivare.

5.2.3 Inseritore a chiave stabile

SEZIONI [0601] A [0632]: PRIMA CIFRA = 2

Per inserire un'area utilizzando l'inseritore a chiave stabile spostare l'inseritore da ON a OFF. Per disinserire spostare l'inseritore su ON.

5.2.4 Generazione evento tasto utilità su apertura

SEZIONI [0601] A [0632]: PRIMA CIFRA = 3

Per programmare un inseritore a chiave che generi un evento tasto utilità:

1. Programmare l'evento di attivazione di un'uscita PGM con l'evento tasto utilità corrispondente all'inseritore a chiave richiesto (vedere Tabella di Programmazione uscite PGM nella "Guida di programmazione centrale EVO": Gruppo evento 048).
2. Abilitare l'opzione [3] nella sezione che corrisponde all'inseritore a chiave richiesto.

5.2.5 Generazione evento tasto utilità su apertura e chiusura

SEZIONI [0601] A [0632]: PRIMA CIFRA = 4

Un evento tasto utilità può essere generato ogni volta che l'inseritore a chiave è aperto o chiuso. L'evento tasto utilità aumenta da 32 a 64 eventi: un evento per ogni stato.

Quando un inseritore a chiave viene definito con l'opzione di generazione di un evento tasto utilità su apertura o chiusura, l'assegnazione dell'inseritore a chiave all'area e le opzioni dell'inseritore a chiave sono disabilitate. Per programmare un inseritore a chiave per generare un evento tasto utilità:

1. Programmare l'evento di attivazione di un'uscita PGM con l'evento tasto utilità che corrisponde all'inseritore a chiave richiesto (vedere Tabella di Programmazione uscite PGM nella "Guida di programmazione centrale EVO": Gruppo evento 048).
2. Abilitare l'opzione [4] nella sezione che corrisponde all'inseritore a chiave richiesto.

5.3 Assegnazione inseritore a chiave all'area

SEZIONI [0601] A [0632]: SECONDA CIFRA = 1 A 8

Ogni inseritore a chiave deve essere assegnato a un'area.

5.4 Opzioni inseritore a chiave

Ogni zona inseritore a chiave può essere programmata con una o più opzioni.

5.4.1 Opzione disinserimento Perimetrale/Immediato (inseritore a chiave)

SEZIONI [0601] A [0632]: OPZIONE [4]

Quando abilitato, l'inseritore a chiave può solo disinserire le aree inserite in modo perimetrale o immediato. Quando l'opzione [4] è disabilitata, l'inseritore a chiave può disinserire aree inserite con qualunque modalità di inserimento.

5.4.2 Solo inserimento (inseritore a chiave)

SEZIONI [0601] A [0632]: OPZIONE [5]

Quando abilitato, l'inseritore a chiave può solo inserire le aree assegnate. Il tipo di inserimento è determinato dalle altre opzioni dell'inseritore a chiave selezionate.

5.4.3 Inserimento Totale (inseritore a chiave)

SEZIONI [0601] A [0632]: OPZIONI [6] A [8]

Quando disabilitata, l'opzione di inserimento è inserimento totale.

5.4.4 Inserimento Perimetrale (Inseritore a chiave)

SEZIONI [0601] A [0632]: OPZIONI [6]

L'attivazione dell'inseritore a chiave inserisce l'area in modo perimetrale.

5.4.5 Inserimento forzato (inseritore a chiave)

SEZIONI [0601] A [0632]: OPZIONE [7]

L'attivazione dell'inseritore a chiave inserisce l'area in modo forzato.

5.4.6 Inserimento Immediato (inseritore a chiave)

SEZIONI [0601] A [0632]: OPZIONE [8]

Questa opzione è identica all'inserimento perimetrale ad eccezione del fatto che tutte le zone inserite diventeranno zone immediate. (vedere la sezione 4.3 a pagina 16).

Può essere selezionata solamente una delle opzioni di inserimento (Perimetrale, Forzato, immediato e normale).

Opzioni inserimento e disinserimento

6.1 Inserimento Segue Area

(default = **disabilitato**) Un'area può essere configurata per seguire lo stato di inserimento e disinserimento di una o più aree.

Sezione:	L'Area è inserita o disinserita con:
Area 1: [3121]	Opzione [1] = Area 1
Area 2: [3221]	Opzione [2] = Area 2
Area 3: [3321]	Opzione [3] = Area 3
Area 4: [3421]	Opzione [4] = Area 4
Area 5: [3521]	Opzione [5] = Area 5
Area 6: [3621]	Opzione [6] = Area 6
Area 7: [3721]	Opzione [7] = Area 7
Area 8: [3821]	Opzione [8] = Area 8

6.2 Guasto Memorizzato

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza questa opzione deve essere abilitata.

Sezione **[3033]**: Opzione **[6]**

Con la funzione Guasto Memorizzato disabilitata, quando un evento di guasto si ripristina, automaticamente viene cancellata la segnalazione sul visualizzatore.

Con la funzione Guasto Memorizzato abilitata, quando un evento di guasto si ripristina, la segnalazione di guasto rimane visualizzata e deve essere cancellata manualmente dall'utente. Per cancellare il guasto occorre visualizzarlo e uscire dalla sezione guasti.

Per la tastiera LCD e a LED, premere **[CANC]/[CLEAR]** per uscire. Per la tastiera Grafica, premere il tasto sinistro (Prec) per uscire.



Solo un guasto che si è ripristinato si può essere cancellato. Se un guasto non si è ripristinato, continuerà ad essere visualizzato anche se l'utente prova ad eliminarlo utilizzando il metodo sopra descritto.

6.3 Inserimento limitato con assenza di supervisione

SEZIONE **[3034]**: OPZIONE **[4]**

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, l'inserimento è limitato se viene ricevuto il segnale di assenza di supervisione dal ricevitore senza fili Magellan MG-RCV3.

6.4 Inserimento limitato con manomissione

SEZIONE **[3034]**: OPZIONE **[8]**

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale previene l'inserimento se rileva una manomissione su una zona o modulo (vedere sezione 7.5 a pagina 29). Le aree non saranno inserite fino a che non sia stato inserito il codice dell'installatore e il guasto di manomissione non sia stato corretto.

6.5 Inserimento limitato su guasto di alim. di rete

SEZIONE **[3035]**: OPZIONE **[1]**

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale previene l'inserimento se rileva un'assenza di alimentazione di rete.

6.6 Inserimento limitato con guasto batteria

SEZIONE **[3035]**: OPZIONE **[2]**

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale previene l'inserimento se rileva la perdita della batteria o se la tensione della batteria è inferiore a 10.5V

6.7 Inserimento limitato con guasto sirena o guasto ausiliario

SEZIONE **[3035]**: OPZIONE **[3]**

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale previene l'inserimento se:

- La sirena non è collegata.
- L'uscita sirena ha superato i limiti di corrente.
- Le uscite ausiliarie hanno superato i limiti di corrente.

6.8 Inserimento limitato con guasto linea telefonica (TML)

SEZIONE **[3035]**: OPZIONE **[4]**

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale previene l'inserimento se non riesce ad accedere alla linea telefonica.

6.9 Inserimento limitato con guasto modulo

SEZIONE [3035]: OPZIONE [5]

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale usa le stesse opzioni di inserimento limitato per i moduli collegati al combus.

6.10 Inserimento automatico temporizzato

Prestazione non coperta dalla certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza.

(default = **disabilitato**) La centrale inserisce l'area selezionata ogni giorno all'ora programmata (vedere la sezione 6.9.1). Un ritardo di uscita di 60 secondi (valore di default) viene attivato prima che l'area sia inserita. Il ritardo può essere annullato o posticipato inserendo un codice di accesso valido. Se le zone sono aperte, la centrale inserisce l'area e considera tutte le zone aperte come temporaneamente escluse (eccetto le zone 24 ore). La centrale trasmette il codice di rapporto di inserimento automatico programmato nella sezione [3910]. La centrale trasmette il codice di rapporto di ritardo chiusura programmato nella sezione [3912]. Abilitare l'opzione [1] nella sezione desiderata:

Area 1: [3122]	Area 3: [3322]	Area 5: [3522]	Area 7: [3722]
Area 2: [3222]	Area 4: [3422]	Area 6: [3622]	Area 8: [3822]

6.10.1 Temporizzatore inserimento automatico

Inserire l'ora in cui l'area dovrebbe inserirsi nella sezione desiderata:

Area 1: [3101]	Area 3: [3301]	Area 5: [3501]	Area 7: [3701]
Area 2: [3201]	Area 4: [3401]	Area 6: [3601]	Area 8: [3801]

6.10.2 Posticipo inserimento automatico

(default = **000**) E' possibile posticipare l'inserimento automatico per un periodo di tempo configurato, inserendo un codice utente valido durante il ritardo di uscita. Il ritardo è configurato inserendo un numero tra 001 e 255 nella sezione corretta. Quel numero rappresenta il numero di incrementi di 15 minuti per cui l'inserimento verrà posticipato.

Area 1: [3120]	Area 3: [3320]	Area 5: [3520]	Area 7: [3720]
Area 2: [3220]	Area 4: [3420]	Area 6: [3620]	Area 8: [3820]

6.11 Inserimento automatico in assenza di movimento

Prestazione non coperta dalla certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza.

(default = **disabilitato**) Se non avviene alcun movimento nell'area per un determinato periodo di tempo, la centrale inserirà automaticamente quell'area. L'opzione di inserimento automatico determina il metodo di inserimento (vedere la sezione 6.11). La centrale trasmetterà il codice di rapporto assenza di movimento programmato nella sezione [3913] dopo l'inserimento. La centrale trasmetterà sempre il codice di rapporto di ritardo chiusura [3912]. Abilitare l'opzione [2] nella sezione desiderata:

Area 1: [3122]	Area 3: [3322]	Area 5: [3522]	Area 7: [3722]
Area 2: [3222]	Area 4: [3422]	Area 6: [3622]	Area 8: [3822]

6.11.1 Temporizzatore per assenza di movimento

(default = **000**) Selezionare la sezione corrispondente all'area desiderata e programmare il tempo di assenza di movimento necessario prima che la centrale inserisca e/o invii il codice di rapporto assenza di movimento.

Quando l'inserimento è disabilitato, la centrale può ugualmente inviare il codice di rapporto di assenza movimento. Inserire il periodo di tempo (da 001 a 255 x 15 minuti, 000 = disabilitato) quando l'area dovrebbe inserirsi nella sezione desiderata.

Area 1: [3107]	Area 3: [3307]	Area 5: [3507]	Area 7: [3707]
Area 2: [3207]	Area 4: [3407]	Area 6: [3607]	Area 8: [3807]

6.11.2 Fascia oraria con assenza di movimento

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza questa opzione deve essere abilitata. E' possibile programmare che l'opzione di inserimento in assenza di movimento per ogni area segua una fascia oraria. Queste fasce orarie, che funzionano come le fasce orarie degli accessi, assicurano che l'inserimento in assenza di movimento avvenga solamente durante questi periodi specifici e non in qualunque momento quando non vi è movimento. Quando l'opzione [8] è abilitata, l'accesso è permesso durante il periodo di vacanze programmato (vedere la sezione 13.8 a pagina 59).

Fascia oraria assenza movimento

Area 1: [3131]	Area 3: [3331]	Area 5: [3531]	Area 7: [3731]
Area 2: [3231]	Area 4: [3431]	Area 6: [3631]	Area 8: [3831]

Opzione	Giorno	Opzione	Giorno
[1]	Domenica (S)	[5]	Giovedì(T)
[2]	Lunedì (M)	[6]	Venerdì (F)
[3]	Martedì (T)	[7]	Sabato (S)
[4]	Mercoledì (W)	[8]	Vacanze (H)

6.12 Opzioni inserimento automatico

Il programma orario (inserimento automatico temporizzato e inserimento automatico in assenza di movimento) non è coperto dalla certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza

(default = **disabilitato**) Quando si usano le funzioni dell'inserimento automatico (vedere sezione 6.9 e sezione 6.10), la centrale può inserire le aree in modalità forzata o perimetrale. Per l'inserimento automatico utilizzando l'inserimento perimetrale, abilitare l'Opzione [3] nella sezione desiderata.

Area 1: [3122]	Area 3: [3322]	Area 5: [3522]	Area 7: [3722]
Area 2: [3222]	Area 4: [3422]	Area 6: [3622]	Area 8: [3822]

6.13 Cambio in inserimento perimetrale

Se nessuna zona con ritardo d'entrata è aperta e chiusa durante il ritardo d'uscita dopo l'inserimento normale di un'area, la centrale può cambiare da inserimento normale a inserimento perimetrale. Abilitare l'opzione nella sezione desiderata:

Area 1: [3121] Opzione [1]	Area 5: [3521] Opzione [5]
Area 2: [3221] Opzione [2]	Area 6: [3621] Opzione [6]
Area 3: [3321] Opzione [3]	Area 7: [3721] Opzione [7]
Area 4: [3421] Opzione [4]	Area 8: [3821] Opzione [8]

6.14 Sempre inserimento forzato con inserimento totale

(default = **disabilitato**) Quando abilitato per una particolare area, il sistema attiva l'inserimento forzato per quell'area ogni volta che si attiva l'inserimento totale

o forzato. L'inserimento perimetrale e quello istantaneo non sono influenzati da questa funzione. Si genera un evento per ogni zona esclusa in tale maniera. Si genera un altro evento quando la zona sarà chiusa. Abilitare l'opzione [8] nella sezione desiderata:

Area 1: [3123]	Area 3: [3323]	Area 5: [3523]	Area 7: [3723]
Area 2: [3223]	Area 4: [3423]	Area 6: [3623]	Area 8: [3823]

6.15 Inserimento automatico forzato con inserimento perimetrale

(default = **disabilitato**) Quando abilitato per una particolare area, il sistema attiva l'inserimento forzato per quell'area ogni volta che si attiva l'inserimento perimetrale. Si genera un evento per ogni zona esclusa in tale maniera. Si genera un altro evento quando la zona sarà chiusa. Abilitare l'opzione [4] nella sezione desiderata.

Area 1: [3126]	Area 3: [3326]	Area 5: [3526]	Area 7: [3726]
Area 2: [3226]	Area 4: [3426]	Area 6: [3626]	Area 8: [3826]

6.16 Zona a seguire cambia in ritardo entrata 2

(default = **abilitata**) Quando abilitata e una zona di ritardo entrata è esclusa, una zona segue inserita (vedere sezione 4.3 a pagina 16) che si apre senza che scatti il ritardo d'entrata, cambierà in ritardo entrata 2. Abilitare opzione [8] nella sezione desiderata:

Area 1: [3122]	Area 3: [3322]	Area 5: [3522]	Area 7: [3722]
Area 2: [3222]	Area 4: [3422]	Area 6: [3622]	Area 8: [3822]

6.17 Funzioni immediate

(default = **disabilitate**) Le funzioni immediate possono inserire o disinserire un'area, accedere alla programmazione di esclusione o mostrare la memoria eventi premendo e tenendo premuto il tasto specifico per 2 secondi invece di inserire un codice di accesso. Se la tastiera è assegnata a più di un'area, la funzione deve essere abilitata nelle aree corrispondenti. Selezionare la sezione corrispondente all'area desiderata e abilitare o disabilitare le opzioni richieste:

Area 1: [3125]	Area 3: [3325]	Area 5: [3525]	Area 7: [3725]
Area 2: [3225]	Area 4: [3425]	Area 6: [3625]	Area 8: [3825]

Opzione	Funzione immediata	Tasto immediato
[1]	Inserimento totale	[TOTALE]/[ARM]
[2]	Inserimento perimetrale	[PERIM]/[STAY]
[3]	Inserimento istantaneo	[5]
[4]	Inserimento forzato	[FORZA]
[5]	Disinserimento perimetrale/istantaneo (Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistemi di sicurezza questa opzione non deve essere abilitata)	[DISINS]
[6]	Programmazione esclusione (Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistemi di sicurezza questa opzione non deve essere abilitata)	[ESCL]
[7]	Visualizzazione evento memorizzato	[7]

:

6.18 Ritardo Uscita

(default = **060**). Il ritardo uscita è il periodo di tempo che gli utenti hanno a disposizione per lasciare l'area protetta prima dell'inserimento. Questo vale per tutte le zone ad eccezione delle zone 24 ore. Programmare il ritardo uscita da 001 a 255 secondi:

Area 1: [3108]	Area 3: [3308]	Area 5: [3508]	Area 7: [3708]
Area 2: [3208]	Area 4: [3408]	Area 6: [3608]	Area 8: [3808]

6.18.1 Termine ritardo uscita

(default = **abilitato**) La centrale può ridurre il ritardo uscita a 7 secondi quando si apre e si chiude una zona di ritardo entrata durante il ritardo. Abilitare l'opzione [4] nella sezione desiderata:

Area 1: [3122]	Area 3: [3322]	Area 5: [3522]	Area 7: [3722]
Area 2: [3222]	Area 4: [3422]	Area 6: [3622]	Area 8: [3822]

6.18.2 Nessun ritardo uscita per inserimento con telecomando

(default = **abilitato**) Quando un utente inserisce il sistema utilizzando un telecomando del sistema Magellan senza fili (MG-RCV3), la centrale annullerà il ritardo uscita e inserirà immediatamente l'area. Abilitare l'opzione [8] nella sezione desiderata.

Area 1: [3125]	Area 3: [3325]	Area 5: [3525]	Area 7: [3725]
Area 2: [3225]	Area 4: [3425]	Area 6: [3625]	Area 8: [3825]

6.18.3 Ritardo uscita inserimento speciale

(default = **060**) Questa funzione permette di impostare un ritardo uscita in secondi per un inserimento speciale. L'inserimento speciale è qualsiasi inserimento che avviene senza l'utilizzo di una tastiera (ad esempio: inserimento schedulato, inserimento con inseritore a chiave, inserimento con il programma WinLoad, inserimento in assenza di movimento, eccetera).

6.19 Funzione blocco tastiera

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di

Area 1: [3130]	Area 3: [3330]	Area 5: [3530]	Area 7: [3730]
Area 2: [3230]	Area 4: [3430]	Area 6: [3630]	Area 8: [3830]

Sicurezza queste opzioni devono essere abilitate per i codici a 4 cifre. Se tali opzioni non fossero abilitate il numero minimo di cifre dei codici deve essere di 5 cifre

(default = **000**) Se si inserisce un numero consecutivo di codici non validi nella tastiera, la centrale può essere configurata per bloccare l'accesso da tutte le tastiere dell'area per un determinato periodo di tempo. Programmare il numero consecutivo di codici non validi da 001 a 255 (000 = disabilita-

Area 1: [3105]	Area 3: [3305]	Area 5: [3505]	Area 7: [3705]
Area 2: [3205]	Area 4: [3405]	Area 6: [3605]	Area 8: [3805]

to) nella sezione desiderata:

(default = **000**) Programmare la durata del blocco tastiera da 001 a 255 minuti nella sezione desiderata. Programmare 000 in queste sezioni non bloccherà le tastiere, ma la centrale invierà il codice di rapporto di

Area 1: [3106]	Area 3: [3306]	Area 5: [3506]	Area 7: [3706]
Area 2: [3206]	Area 4: [3406]	Area 6: [3606]	Area 8: [3806]

blocco tastiera programmato nella sezione **[3937]**.

Area 1: [3124]	Area 3: [3324]	Area 5: [3524]	Area 7: [3724]
Area 2: [3224]	Area 4: [3424]	Area 6: [3624]	Area 8: [3824]

Opzione	Suono Sirena su:	Descrizione
[1]	Disinserimento	Emette 2 suoni durante disinserimento (default = disabilitato)
[2]	Inserimento	Emette un suono durante l'inserimento (default = disabilitato)
[3]	Inserimento automatico	Emette 1 suono ogni secondo per 60 secondi prima di inserire automaticamente l'area. Emette una serie di 3 suoni ogni secondo durante gli ultimi 10 secondi prima dell'inserimento (default = disabilitato)
[4]	Ritardo di uscita	Emette 1 suono ogni secondo durante il ritardo di uscita (default = disabilitato)
[5]	Ritardo di entrata	Emette 1 suono al secondo durante il ritardo d'entrata (default = disabilitato)
[6]	Inserimento remoto/ Disinserimento	Emette un suono durante l'inserimento e 2 suoni nel disinserimento del sistema con un telecomando (utilizzando il sistema Magellan senza fili MG-RCV3 (default = abilitato)

6.20 Suono sirena

La centrale può attivare brevemente l'uscita sirena per emettere un breve suono acustico della sirena, per avvertire l'utente che un'area è stata inserita, disinserita o che è stato attivato il ritardo di entrata o

Area 1: [3124]	Area 3: [3324]	Area 5: [3524]	Area 7: [3724]
Area 2: [3224]	Area 4: [3424]	Area 6: [3624]	Area 8: [3824]

[7]	Avviso allarme su sirena	Sirena emette 10 suoni
[8]	Avviso allarme su tastiera	Tastiera emette 10 suoni

di uscita. Abilitare o disabilitare l'opzione desiderata (off = **disabilitato**):

6.21 Avviso allarme

Dopo aver disinserito il sistema, la centrale può avvisare l'utente che c'è stato un allarme e che potrebbe essere pericoloso entrare, facendo emettere dal tele-

Area 1: [3115]	Area 3: [3315]	Area 5: [3515]	Area 7: [3715]
Area 2: [3215]	Area 4: [3415]	Area 6: [3615]	Area 8: [3815]

comando che un suono per 10 volte e/o facendo suonare la sirena per 10 volte. L'utente dovrebbe lasciare immediatamente il luogo protetto e contattare la centrale di sorveglianza da un luogo sicuro. Selezionare la sezione corrispondente all'area desiderata e abilitare o disabilitare l'opzione desiderata (off= **disabilitato**) (default= **disabilitato**):

6.22 Numero Massimo di esclusioni

(default = **000**) La funzione del numero massimo di esclusioni limita il numero di zone che possono essere escluse in ogni area. Inserire qualsiasi valore tra 001 e 096 (000 = nessun limite).

6.23 Visualizzazione "esclusione" se inserito

SEZIONE **[3033]**: OPZIONE **[5]**

(default = **abilitato**) Quando la funzione è abilitata, le tastiere non visualizzano le zone che sono escluse durante l'inserimento del sistema.

Opzioni allarme

7.1 Uscita sirena/allarme

(default = **solo Opzione [1] abilitato**) Quando viene rivelata una situazione di allarme in un'area, la centrale può attivare l'uscita BELL sulla scheda abilitando ogni sirena collegata. Nella sezione **[3032]** abilitare l'opzione per abilitare l'uscita sirena nell'area desiderata (off = disabilitato).

Area 1: Opzione [1]	Area 5: Opzione [5]
Area 2: Opzione [2]	Area 6: Opzione [6]
Area 3: Opzione [3]	Area 7: Opzione [7]
Area 4: Opzione [4]	Area 8: Opzione [8]

7.2 Temporizzatore blocco sirena

(default = **004**) Dopo un allarme sonoro, la sirena si bloccherà quando l'area è disinserita o quando è trascorso il tempo del temporizzatore per il blocco sirena. Inserire qualsiasi valore tra 001 e 255 minuti:

Area 1: [3113]	Area 3: [3313]	Area 5: [3513]	Area 7: [3713]
Area 2: [3213]	Area 4: [3413]	Area 6: [3613]	Area 8: [3813]

7.2.1 Nessun blocco sirena per allarme incendio

SEZIONE **[3030]**: OPZIONE **[2]**

(default = **disabilitato**) La centrale può disabilitare i temporizzatori di blocco sirena quando si generano allarmi in zone definite come zone incendio standard o ritardate (vedere sezione 4.3 a pagina 16). L'uscita sirena rimarrà abilitata fino a che l'utente disinserisce l'area in allarme.

7.2.2 Frequenza riciclo rapporto

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza queste opzioni devono essere disabilitate. (default = **000**) La centrale riverifica lo stato della zona durante un allarme con una frequenza programmata dopo che è terminato il temporizzatore di blocco sirena e il ritardo di riciclo. Se rimangono zone aperte, la centrale genererà l'allarme. Se rimangono zone aperte, la centrale genererà nuovamente l'allarme. Inserire il numero di volte tra 001 a 255

Area 1: [3117]	Area 3: [3317]	Area 5: [3517]	Area 7: [3717]
Area 2: [3217]	Area 4: [3417]	Area 6: [3617]	Area 8: [3817]

(000 = nessun limite) in cui la centrale riverificherà, in un periodo di inserimento, lo stato della zona.

7.2.3 Ritardo di riciclo

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza queste opzioni devono essere disabilitate. (default = **000**) Il ritardo di riciclo è il tempo che la centrale attenderà dopo l'avvenuto blocco di sirena prima di riverificare lo stato della zona. Programmare il ritardo di riciclo da 001 a 255 minuti (000 = disabilitato):

Area 1: [3116]	Area 3: [3316]	Area 5: [3516]	Area 7: [3716]
Area 2: [3216]	Area 4: [3416]	Area 6: [3616]	Area 8: [3816]

7.3 Opzioni supervisione trasmettitori senza fili

SEZIONE **[3034]**: OPZIONI **[1]** e **[2]**

Quando la centrale rivela perdita di supervisione, la centrale può generare un allarme e/o guasto, a meno che l'opzione supervisione dei trasmettitori senza fili sia disabilitata.



La funzione di supervisione deve essere abilitata nel sistema Magellan senza fili (MG-RCV3) per consentire il questa funzione.

[1]	[2]	Descrizione
OFF	OFF	Disabilitato (default): Visualizza la zona aperta sulle tastiere, ma non genera un allarme o un guasto
OFF	ON	Genera SOLO GUASTO (quando inserita o disinserita): La centrale visualizza Guasto Zona sul Display e trasmette il codice di rapporto definito (vedere sezione 8.2 a pagina 30)
ON	OFF	Quando disinserita: Genera Solo Guasto La centrale visualizza Guasto Zona sul Display e trasmette il codice di rapporto definito (vedere sezione 8.2 a pagina 30). Quando inserita: segue il tipo di allarme zona La centrale segue il tipo di allarme zona (vedere la sezione 4.5.5 a pagina 17).
ON	ON	Quando disinserita: genera un allarme sonoro La centrale visualizza il guasto zona su Display, trasmette il codice di rapporto definito (vedere sezione 8.2 a pagina 30) e genera un allarme sonoro. Quando inserita: Segue il tipo allarme zona (vedere sezione 4.5.5 a pagina 17)

7.3.1 Opzioni esclusione supervisione SEZIONE [3034]: OPZIONE [3]

(default = **disabilitato**) Quando abilitato nella sezione [3034], le opzioni supervisione del trasmettitore senza fili seguono la definizione di esclusione zona. La centrale non farà nessuna azione se avviene una perdita di supervisione su una zona esclusa. Quando disabilitata, ignorerà la definizione di esclusione e seguirà l'opzione configurata nella sezione 7.3.

7.4 Temporizzatore Codice Polizia

(default = **000**) Se avviene una condizione di allarme su una zona, la centrale genera un allarme e attiva il temporizzatore codice polizia. Il codice polizia programmato in [3934] verrà inviato se una delle seguenti condizioni avviene durante il ritardo:

1. Un allarme avviene su un'altra zona
2. La zona in allarme si ripristina e viene attivata nuovamente

Inserire il valore di ritardo desiderato a tre cifre (001 a 255 minuti, 000 = disabilitato) nella sezione corrispondente all'area desiderata.

Area 1: [3118]	Area 3: [3318]	Area 5: [3518]	Area 7: [3718]
Area 2: [3218]	Area 4: [3418]	Area 6: [3618]	Area 8: [3818]

Fare riferimento a "Opzioni Intellizione" a pagina 19 per la sua configurazione in modo che il codice polizia si generi solamente su zone incrociate.

7.5 Opzioni riconoscimento manomissione

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza queste opzioni devono essere abilitate.

SEZIONE [3034]: OPZIONI [5] e [6]

Quando la centrale rileva una manomissione o un guasto cavo su una zona o su un modulo d'espansione, la centrale può generare un allarme e/o segnale di guasto, come mostrato nella tabella sottostante.

[5]	[6]	Descrizione
OFF	OFF	Disabilitato (default): Visualizza la zona aperta sulle tastiere, ma non genera un allarme o un guasto
OFF	ON	Genera SOLO GUASTO (quando inserita o disinserita): La centrale visualizza Guasto Zona sul Display e trasmette il codice di rapporto definito (vedere sezione 8.2 a pagina 30)
ON	OFF	Quando disinserita: Genera Solo Guasto La centrale visualizza Guasto Zona sul Display e trasmette il codice di rapporto definito (vedere sezione 8.2 a pagina 30). Quando inserita: segue il tipo di allarme zona. La centrale segue il tipo di allarme zona (vedere la sezione 4.5.5 a pagina 17).
ON	ON	Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza queste opzioni devono essere abilitate. Quando disinserita: genera un allarme sonoro. La centrale visualizza il guasto zona sul Display, trasmette il codice di rapporto definito (vedere sezione 8.2 a pagina 30) e genera un allarme sonoro. Quando inserita: Segue il tipo allarme zona (vedere sezione 4.5.5 a pagina 17)

7.5.1 Opzioni esclusioni manomissione SEZIONE [3034]: OPZIONE [7]

(default = **abilitato**) Quando abilitata nella sezione [3034], la centrale ignorerà la definizione di esclusione zona e seguirà l'opzione configurata nella sezione 7.5 (pagina 29) se avviene una manomissione o un guasto cavi su una zona esclusa. Quando è disabilitato, il riconoscimento della manomissione seguirà la definizione di esclusione di zona. Questo significa che la centrale non eseguirà nessuna azione in caso di manomissione o guasto cavi su una zona esclusa.

7.6 Tastiera con opzioni aggressione

(default = **disabilitato**) La centrale può generare un allarme (sonoro, incendio o solo un rapporto) quando si premono i tasti aggressione sulla tastiera. Riferirsi alla tabella sottostante per i tasti aggressione sulla tastiera. Nella sezione corrispondente all'area desiderata, abilitare o disabilitare le opzioni da [1] fino a [6]:

Area 1: [3123]	Area 3: [3323]	Area 5: [3523]	Area 7: [3723]
Area 2: [3223]	Area 4: [3423]	Area 6: [3623]	Area 8: [3823]

Opzione	Funzione	Premere e tenere premuto per 2 secondi:
[1]	Aggressione 1*	Tastiere LCD: tasti [1] e [3] simultaneamente Tastiere Grafica: il tasto 
[2]	Aggressione 2*	Tastiere LCD: tasti [4] e [6] simultaneamente Tastiere Grafica: il tasto 
[3]	Aggressione 3	Tastiere LCD: tasti [7] e [9] simultaneamente Tastiere Grafica: il tasto 

Opzione	Tipo di allarme
[4]	Aggressione 1:* ON = sonoro OFF = solo rapporto
[5]	Aggressione 2:* ON = sonoro OFF = solo rapporto
[6]	Aggressione 3: ON = incendio OFF = solo rapporto

Solo rapporto

La tastiera emette un tono di conferma singolo e trasmette il codice di rapporto.

Allarme Sonoro


La centrale attiva l'uscita sirena fino a quando un utente cancella l'allarme o quando è trascorso il temporizzatore del blocco sirena.

Allarme incendio

Simile all'operazione Sonora, eccetto che l'uscita sirena sarà a impulsi.

Rapporto evento

Figura 16: Rapporto evento



8.1 Rapporto abilitato

SEZIONE [3036]: OPZIONE [3]

(default = **disabilitata**) Se l'opzione è abilitata, la centrale verifica se un codice di rapporto è stato programmato nella sezione corrispondente all'evento avvenuto. Se un codice di rapporto è programmato, la centrale chiama il numero telefonico della centrale di sorveglianza. Quando la centrale di sorveglianza risponde, la centrale trasmette il codice cliente del sistema e il codice di rapporto che è stato programmato.

8.2 Codici di rapporto

I codici di rapporto sono a una o due cifre di valore esadecimale. I formati Ademco Slow, Silent Knight, Sescoa e Cercapersone supportano codici di rapporto a una cifra. La trasmissione è definita da questi due elementi: **Formati di rapporto** (vedere la sezione 8.7 a pagina 38) e **Direzione Chiamata Evento** (vedere sezione 8.8 a pagina 38). Se si utilizzano i formati Ademco CID o SIA, è disponibile una funzione per programmare automaticamente i codici di rapporto (vedere la sezione 8.17 a pagina 40).

8.2.1 Codici di rapporto allarme zona e ripristino allarme

SEZIONI DA [0201] a [0296]: PRIMA E SECONDA PARENTESI

Ogni sezione da [0201] a [0296] corrisponde alla zona da 01 a 96. La prima combinazione a 2 cifre nelle sezioni si riferisce ai codici di rapporto allarme che identificano quali zone hanno generato un allarme. La seconda combinazione a 2 cifre si riferisce ai codici di rapporto di ripristino allarme, quando una zona si chiude o dopo il blocco sirena (vedere la sezione 7.2 a pagina 28). Fare riferimento alle Opzioni Rapporto Ripristino zona in (vedere la sezione 8.16 a pagina 40).

8.2.2 Codici di rapporto Manomissione e Ripristino Manomissione

SEZIONI DA [0201] A [0296]: TERZA E QUARTA PARENTESI

Le sezioni da [0201] a [0296] corrispondono a una zona da 01 a 96. la terza combinazione a 2 cifre si riferisce ai codici di rapporto manomissione. La quarta combinazione a 2 cifre si riferisce ai codici di rapporto di ripristino manomissione.

8.2.3 Inserimento con inseritore a chiave

SEZIONI DA [0701] A [0732]

Ogni sezione da [0701] a [0732] corrisponde a un inseritore a chiave da 1 a 32. La centrale può inviare un codice di rapporto alla centrale di sorveglianza identificando quale inseritore a chiave è stato usato per l'inserimento. Non invierà Codici di rapporto per inseritori a chiave con la definizione Attivazione PGM.

8.2.4 Disinserimento con inseritore a chiave

SEZIONI DA [0801] A [0832]

Ogni sezione da [0801] a [0832] corrisponde a un inseritore a chiave da 1 a 32. La centrale può inviare un codice di rapporto alla centrale di sorveglianza identificando quale inseritore a chiave è stato usato per il disinserimento. La centrale può trasmettere i codici di rapporto ogni volta che un'area è disinserita o solamente in seguito a un allarme. Non invierà codici di rapporto per inseritori a chiave con la definizione Attivazione PGM.

8.2.5 Inserimento con Codici di Accesso

SEZIONI DA [2001] A [2099]

Un codice di rapporto può essere programmato per ogni codice d'accesso utente da 01 a 98 nelle sezioni da [2001] a [2098]. I codici d'accesso utente da 99 a 999 usano un codice di rapporto comune nella sezione [2099]. La centrale può inviare il codice di rapporto identificando quale codice d'accesso è stato usato per inserire il sistema.

8.2.6 Disinserimento con Codici d'Accesso

SEZIONI DA [2101] A [2199]

Un codice di rapporto può essere programmato per ogni codice d'accesso utente da 01 a 98 nelle sezioni da [2101] a [2198]. I codici d'accesso utente da 99 a 999 usano un codice di rapporto comune programmato nella sezione [2199]. La centrale può inviare il codice di rapporto alla centrale di sorveglianza identificando quale codice di accesso è stato usato per disinserire il sistema. Il codice di rapporto può essere trasmesso quando un'area è disinserita o solamente in seguito a un allarme. Vedere anche la sezione 8.15 a pagina 40.

8.2.7 Codici di rapporto speciali di sistema
Quando il sistema genera uno dei seguenti eventi, la centrale può inviare il codice di rapporto alla centrale di sorveglianza identificando l'evento:

[3900]	Avvio	La centrale si avvia dopo uno spegnimento totale (totale perdita alimentazione)
[3901]	Riavvio	La centrale si riavvia a causa di un problema improvviso non di alimentazione
[3902]	Rapporto prova	Il rapporto è generato automaticamente (ved nella sezione 8.14)
[3903]	Ascolto a seguire	Il modulo di ascolto cerca di iniziare una sessione di ascolto
[3904]	Ingresso Winload	Tentativo di comunicazione tra il programma WinLoad e la centrale Winload (solo richiamata)
[3905]	Uscita Winload	La centrale termina la comunicazione con il programma WinLoad
[906]	Accesso installatore	L' installatore entra nella modalità di programmazione
[3907]	Uscita installatore	L' installatore esce dalla modalità di programmazione
[3908] a [3909]		Uso Futuro

8.2.8 Codici di Rapporto Speciali per l'inserimento

Quando l'area è inserita utilizzando una funzione d'inserimento speciale, la centrale può inviare il codice di rapporto identificando come il sistema è stato inserito.

[3910]	Inserimento automatico	Quando l'inserimento è automatico (vedere la sezione 6.9 a pagina 21)
[3911]	Inserimento con il PC	Il sistema è inserito usando i programmi WinLoad o Neware
[3912]	Chiusura ritardata	Quando l'inserimento è automatico (vedere la sezione 6.9 a pagina 21)
[3913]	Assenza di movimento	durante l'inserimento automatico con assenza movimento (vedere la sezione 6.10 a pagina 22)
[3914]	Inserimento parziale	quando le aree sono inserite in modo perimetrale, istantaneo o forzato o inserito con zone escluse
[3915]	Inserimento rapido	aree inserite con funzione di inserimento a tasto rapido (vedere la sezione 6.16 a pagina 23)
[3916]	Chiusura anticipata	L' area è inserita prima della fascia oraria di rapporto inserimento (vedere la sezione 8.3.2 a pagina 34)
[3917]	Ritardo chiusura	L'area è inserita dopo la fascia oraria di rapporto inserimento (vedere la sezione 8.3.2 a pagina 34)
[3918]	Inserimento remoto	L'area è inserita con il modulo di inserimento/disinserimento con assistenza vocale guidata InTouch (APR3-ADM2)
[3919]	Chiusura delinquenza	L'area non è stata inserita prima della scadenza del temporizzatore di chiusura delinquenza programmato (vedere la sezione 8.18 a pagina 39)

8.2.9 Codici di rapporto speciali di disinserimento

Quando si utilizza una delle funzioni speciali di disinserimento elencate qui sotto, la centrale può inviare un codice di rapporto identificando come il sistema è stato disinserito. Fare anche riferimento a Opzioni rapporto di disinserimento nella sezione 8.15 a pagina 40.

[3920]	Cancella inserimento automatico	L'area si disinserisce durante il ritardo di auto inserimento (vedere la sezione 6.9 a pagina 24)
[3921]	Disinserimento rapido	L'area si disinserisce utilizzando la funzione di disinserimento a tasto rapido (vedere la sezione 6.16 a pagina 25)
[3922]	Disinserimento con il PC	Il sistema è stato disinserito utilizzando il programma WinLoad o Neware
[3923]	Disinserimento con PC	Il sistema è stato disinserito con il programma WinLoad dopo un allarme o Neware dopo un allarme
[3924]	Cancellazione Allarme	Questo indica che un allarme è stato annullato anche se il sistema non era inserito quando l'allarme è avvenuto
[3925]	Uso Futuro	
[3926]	Apertura anticipata	L'area è stata disinserita prima della fascia oraria di disinserimento (vedere sezione 8.3.2 a pagina 36)
[3927]	Ritardo apertura	L'area è disinserita dopo la fascia oraria di disinserimento (vedere sezione 8.3.2 a pagina 36)
[3928]	Disinserimento remoto	L'area è stata disinserita con il modulo di inserimento/dinserimento con assistenza vocale guidata InTouch (APR3-ADM2)

8.2.10 Codici di rapporto speciali per allarme

[3930]	Emergenza aggressione	I tasti aggressione [1] e [3] sono stati premuti (non sanitario) (vedere sezione 7.6 a pagina 29)
[3931]	Aggressione ausiliaria	I tasti aggressione [4] e [6] sono stati premuti (vedere sezione 7.6 a pagina 29)
[3932]	Aggressione incendio	I tasti aggressione [7] e [9] sono stati premuti (vedere sezione 7.6 a pagina 29)
[3933]	Chiusura recente	Un allarme è generato durante il ritardo chiusura recente (vedere la sezione 8.10 a pagina 39)
[3934]	Codice Polizia	Conferma di una condizione di allarme avvenuta durante il ritardo del temporizzatore del codice polizia (vedere la sezione 7.4 a pagina 29)
[3935]	Chiusura automatica di zona	La centrale non genera più allarmi su una zona durante lo stesso periodo d'inserimento (vedere la sezione 4.5.1 a pagina 18)
[3936]	Coercizione	E' stato digitato un codice accesso con Coercizione abilitata (vedere Appendice 3: Installazione tastiera Istruzioni a pagina 68)
[3937]	Blocco tastiera	Digitati troppi codici non validi (vedere la sezione 6.18 a pagina 26)

8.2.11 Codici per guasti di sistema

[3941]	Guasto CA	Alimentazione CA non rilevata. Inoltre, vedere Ritardo Rapporto Guasto Alimentazione nella sezione 8.11
[3942]	Guasto batteria	La batteria è scollegata o la tensione della batteria è inferiore o uguale a 10.5V
[3943]	Alimentazione ausiliaria	la corrente dell'alimentazione ausiliaria è maggiore o uguale a 1.1A
[3944]	Uscita sirena	L'uscita sirena è scollegata o la corrente è maggiore o uguale a 3 A
[3945]	Perdita orologio	Perdita dell'ora della centrale (vedere la sezione 11.17)
[3946]	Guasto circuito incendio	Manomissione su una zona incendio (vedi la sezione 4.3)
[3947] a [3949]		Uso Futuro
[3950]	Guasto Bus	Un modulo è stato rimosso dal combus
[3951]	Manomissione	Modulo guasto per manomissione/cavi su modulo (non un rivelatore di movimento) sul combus
[3952]	Controllo Errore ROM	Guasto su scheda di memoria solo lettura
[3953]	Modulo TLM	Guasto TLM rilevato su modulo di ascolto (DGP-LSN4)
[3954]	Errore comunicazione	La DGP2-DVAC non è riuscita a comunicare con la centrale di sorveglianza
[3955]	Guasto stampante	Il modulo stampante ha rilevato un errore
[3956]	Guasto CA Modulo	Non è stata rilevata l'alimentazione CA su un modulo
[3957]	Guasto Batteria Modulo	La batteria su un modulo è scollegata o la tensione è della batteria è bassa
[3958]	Guasto Ausiliario Modulo	L'uscita AUX su un modulo ha superato i limiti di corrente
[3959]		Uso Futuro

[3960]	Batteria bassa trasmettitore	La tensione della batteria su un trasmettitore senza fili è senza fili bassa
[3961]	Guasto supervisione	Questo codice di rapporto è globale se non si usano i modulo senza fili formati di rapporto Contact ID o SIA
Da [3962] a [3964]		Uso Futuro
[3965]	Mancata com 1	Non è riuscita la comunicazione del numero telefonico1*
[3966]	Mancata com 2	Non è riuscita la comunicazione del numero telefonico2*
[3967]	Mancata com 3	Non è riuscita la comunicazione del numero telefonico3*
[3968]	Mancata com 4	Non è riuscita la comunicazione del numero telefonico4*
* Nessuna "mancata comunicazione" per i numeri telefonici di cercapersone		

8.2.12 Codici per ripristino guasti di sistema

[3970]	TLM1 ripristinata	[3981]	Manomissione modulo ripristinata
[3971]	CA ripristinata	[3982]	Controllo Errore ROM ripristinato
[3972]	Batteria ripristinata	[3983]	TLM modulo ripristinato
[3973]	Alimentazione Ausiliaria	[3984]	Mancata comunicazione modulo ripristinata Ripristinata
[3974]	Uscita sirena ripristinata	[3985]	Guasto stampante ripristinato
[3975]	Perdita orologio ripristinata	[3986]	Guasto CA modulo ripristinato
[3976]	Circuito incendio ripristinato	[3987]	Batteria modulo ripristinata
[3977]	Uso futuro	[3988]	Ausiliario modulo ripristinato
[3978]	Uso futuro	[3989]	Uso futuro
[3979]	Uso futuro	[3990]	Batteria trasmettitore senza fili ripristinata
[3980]	Guasto Bus ripristinato	[3991]	Supervisione modulo senza fili ripristinata



Se la linea telefonica di sorveglianza è disabilitata (vedere la sezione 9.1), la centrale non trasmetterà il codice di rapporto TLM).

8.3 Rapporto di inserimento e disinserimento

Queste funzioni identificano quando le aree dovrebbero essere inserite o disinserite. Questo permette alla centrale di fare rapporto degli eventuali cambiamenti dalla fascia oraria.

8.3.1 Abilitazione delle fasce orarie di rapporto per l'inserimento e il disinserimento


(default = **disabilitato**) Se l'area è inserita o disinserita durante il periodo non compreso nelle fasce orarie di rapporto di inserimento e disinserimento, la centrale invierà rapporti di chiusura anticipata [3916], chiusura ritardata [3917], apertura anticipata [3926] o apertura ritardata [3927]:

Figura 17: Un esempio di una fascia oraria di rapporto per l'inserimento e il disinserimento

Sezione [3102]: Fascia oraria di inserimento (Area 1)
intervallo 1: Ora d'inizio: 16:55 Ora di termine 17:30 Opzioni: 2,3,4,5 & 6

Sezione [3103]: Fascia oraria di disinserimento (Area 1)
intervallo 1: Ora d'inizio: 8:50 Ora di termine 9:10 Opzioni: 2,3,4,5 & 6

Il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:



- A = Se l'area è disinserita, viene inviato il codice di rapporto di apertura anticipata
- B = Se l'area è disinserita, viene inviato il codice di rapporto di apertura ritardata
- C = Se l'area è inserita, viene inviato il codice di rapporto di chiusura anticipata
- D = Se l'area è inserita, viene inviato il codice di rapporto di chiusura ritardata

Fascia oraria Rapporto inserimento

Fascia oraria Rapporto disinserimento

Area 1: [3102]	Area 3: [3302]	Area 5: [3502]	Area 7: [3702]
Area 2: [3202]	Area 4: [3402]	Area 6: [3602]	Area 8: [3802]

Area 1: [3103]	Area 3: [3303]	Area 5: [3503]	Area 7: [3703]
Area 2: [3203]	Area 4: [3403]	Area 6: [3603]	Area 8: [3803]

Opzione	Giorno	Opzione	Giorno
[1]	Domenica (S)	[5]	Giovedì (G)
[2]	Lunedì (M)	[6]	Venerdì (V)
[3]	Martedì (M)	[7]	Sabato (S)
[4]	Mercoledì (W)	[8]	Vacanze (V)

8.3.2 Rapporti di fasce orarie per inserimento e disinserimento

Le fasce orarie di rapporto per l'inserimento e il disinserimento identificano i giorni e le ore in cui un'area dovrebbe essere inserita e quando disinserita. Ogni fascia oraria consiste di 2 periodi di tempo programmabili chiamati intervalli che determinano il periodo di tempo e i giorni in cui l'area dovrebbe essere inserita o disinserita (vedere la Figura 17). Per abilitare le fasce orarie, fare riferimento alla sezione 8.3.1.



Programmare l'ora di inizio e l'ora di termine secondo l'orologio a 24-ore e abilitare le opzioni che rappresentano i giorni desiderati per l'area desiderata. Quando l'opzione [8] è abilitata, l'accesso è permesso durante le vacanze programmate (vedere la sezione 13.8 a pagina 59).

8.3.3 Finestra di Tolleranza di Fascia oraria per Inserimento/Disinserimento

(default = **000**) la finestra di tolleranza per la fascia oraria dell'inserimento/disinserimento può prolungare per alcuni utenti la fascia oraria per l'inserimento/disinserimento di un'area. I codici d'accesso utente con l'aggiunta della finestra di tolleranza per la fascia oraria abilitata, hanno il numero di minuti programmati sia prima che dopo la fascia oraria corrispondente dell'area. Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare la finestra di tolleranza di fascia oraria per inserimento/disinserimento in minuti.

Area 1: [3104]	Area 3: [3304]	Area 5: [3504]	Area 7: [3704]
Area 2: [3204]	Area 4: [3404]	Area 6: [3604]	Area 8: [3804]



La finestra di tolleranza per l'inserimento e il disinserimento si applica solo alle fasce orarie di rapporto per inserimento/disinserimento (sezione 8.3.1 e sezione 8.3.2). La finestra di tolleranza della fascia oraria di inserimento/disinserimento non si applica alle fasce orarie di accesso (sezione 13.6 a pagina 59).

8.4 Numero telefonico della centrale di sorveglianza

SEZIONI DA [3071] A [3074]

La centrale può chiamare fino a quattro numeri telefonici differenti della centrale di sorveglianza. Le sezioni da [3071] a [3074] rappresentano i numeri telefonici della centrale di sorveglianza da 1 a 4. Inserire qualunque cifra fino a un massimo di 32.

Tabella 3: tasti speciali per numeri telefonici

Tastiera	LCD	Grafica
*	[PERIM]/[STAY]	[#] (Premere il tasto fino a quando appare la lettera o il simbolo desiderata)
#	[FORZA]/[FORCE]	
Commuta a chiamata a toni (T)	[TOTALE]/[ARM]	
Attendere il secondo tono di chiamata (W)	[DISINS]/[DISARM]	
Pausa di 4 secondi	[ESCL]/[BYP]	-
Inserire	[MEM]	
Cancellare	[GUASTO]/[TRBL]	
Cancellare dal cursore fino alla fine	[ACC]	Tasto azione sinistro (Canc./Clear)

8.5 Numero codice cliente

SEZIONI DA [3061] A [3068]

(default = 000) Tutti i codici di rapporto sono preceduti dal numero del codice cliente a 3 o 4 cifre, per assicurare un'identificazione corretta degli eventi del sistema. I codici cliente possono essere di qualunque valore esadecimale da 0 a F.

Tabella 4: I codici clienti

Sezione	Codice Cliente	Sezione [3035] Opzione [6] = disabilitata	Sezione [3035] Opzione [6] = abilitata
[3061]	Codice cliente 1	Area 1	Telefono 1
[3062]	Codice cliente 2	Area 2	Telefono 2
[3063]	Codice cliente 3	Area 3	Telefono 3
[3064]	Codice cliente 4	Area 4	Telefono 4
[3065]	Codice cliente 5	Area 5	N/D
[3066]	Codice cliente 6	Area 6	N/D
[3067]	Codice cliente 7	Area 7	N/D
[3068]	Codice cliente 8	Area 8	N/D



Solamente il formato SIA supporta lo [0] = cifra 0 nei numeri dei codici cliente. I codici cliente che usano altri formati di rapporto non sopportano lo [0] = cifra 0. Inserire [PERIM] = cifra A al suo posto. Quando si usa il formato SIA e la trasmissione del codice client) corrisponde all'area (vedere la sezione 8.6 a pagina 37), la centrale usa solamente il codice cliente dell'area programmato nella sezione [3061], ma il codice di rapporto include il numero dell'area.

8.6 Trasmissione codice Cliente

SEZIONE [3035]: OPZIONE [6]

(default = # **codice area**) Quando abilitato, il codice cliente corrispondente al numero di telefono che è stato selezionato verrà inviato, indipendentemente dall'area da cui proveniva il rapporto. Quando disabilitato, il codice cliente inviato alla centrale di sorveglianza corrisponde all'area dove è avvenuto l'evento, indipendentemente dal numero di telefono che è stato selezionato.

8.7 I formati di rapporto

SEZIONE [3070]

La centrale può utilizzare un numero di differenti formati di rapporto. Ogni numero telefonico della Centrale dovrebbe essere programmato con lo stesso formato di rapporto a meno che non siano combinati con il formato cercapersone. La prima cifra rappresenta il formato di rapporto (vedere tabella 5) usato per il numero telefonico 1 della centrale di sorveglianza, la seconda cifra per il numero telefonico 2 della centrale di sorveglianza e così per le altre cifre.

Ricevitori di comunicazione compatibili con la trasmissione digitale (DACRs):*

- Sur-Gard DRL-2A
- Ademco 685
- Osborne Hoffman Quick Alert II

Tabella 5: Formati rapporto

0 = Ademco slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)	4 = Cercapersone Contact ID
1 = Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20BPS)	5 = Ademco Contact ID
2 = SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)	6 = SIA FSK
3 = Ademco Express (DTMF 4+2)	7 = Cercapersone

8.7.1 Formati Standard a impulsi

La centrale può utilizzare i formati di rapporto a impulso standard Ademco slow, Silent Knight fast e SESCOA (vedere Tabella 5).

8.7.2 Ademco Express

L'Ademco Express è un formato di rapporto ad alta velocità che comunica con codici di rapporto a due cifre (da 00 a FF). L'Ademco Express non utilizza i codici di rapporto Contact ID.

8.7.3 Cercapersone Contact ID

La centrale trasmetterà un codice di rapporto Contact ID invece di un codice generato numericamente a un cercapersone. Il codice di rapporto Contact ID viene preso dall'Elenco dei codici di rapporto automatico a pagina 66 o dall'Elenco dei codici di rapporto Contact ID a pagina 66.

8.7.4 Ademco Contact ID

Il Contact ID Ademco è un formato di comunicazione veloce che utilizza il rapporto a toni. Per programmare i codici di rapporto, utilizzare valori esadecimali a due cifre dall'Elenco dei Codici di rapporto Contact ID nella "Guida di Programmazione della centrale EVO". Inserire 00 per disabilitare il rapporto o FF per utiliz-

zare il codice di rapporto di default dall'Elenco automatico dei codici di rapporto nella "Guida di Programmazione della centrale EVO". Per programmare una serie di codici Contact ID di default, riferirsi alla sezione 8.17 a pagina 40.

8.7.5 SIA FSK

SIA FSK è un formato di comunicazione veloce che utilizza il rapporto a toni. Per programmare i codici di rapporto, inserire 00 per disabilitare il rapporto, o qualunque altro valore per utilizzare il codice di rapporto di default dall'elenco Automatico dei codici di rapporto nella "Guida di Programmazione della centrale EVO". Per programmare una serie di codici SIA FSK di default, riferirsi alla Programmazione dei codici di rapporto automatica a pagina 64.

8.7.6 Formato Rapporto Cercapersone

L'utilizzo di questo formato permette alla centrale di trasmettere i codici di rapporto a un cercapersone. Si genera automaticamente un simbolo cancelletto "#" dopo il codice di rapporto.

8.8 Direzione Chiamata Evento

I gruppi evento possono essere programmati per chiamare fino a quattro numeri telefonici della centrale di sorveglianza, con uno da utilizzare come backup. I numeri sono selezionati in sequenza, saltando qualunque numero disabilitato e fermandosi una volta che sono stati selezionati tutti i numeri telefonici. Se la centrale continua a non riuscire a raggiungere un numero telefonico della centrale di sorveglianza dopo aver raggiunto il massimo numero di tentativi (vedere la sezione 8.8.1 a pagina 38), la centrale chiamerà il numero di backup selezionato. Per ogni sezione bisogna abilitare o disabilitare le opzioni:

Guasti e Ripristino Guasti: [3080]
Rapporto di Sistema Speciale, Inserimento, Disinserimento e Allarme: [3081]

Inserimento e disinserimento con codice di accesso e inseritore a chiave

Area 1: [3127]	Area 3: [3327]	Area 5: [3527]	Area 7: [3727]
Area 2: [3227]	Area 4: [3427]	Area 6: [3627]	Area 8: [3827]

Allarmi e ripristino allarmi zona

Area 1: [3128]	Area 3: [3328]	Area 5: [3528]	Area 7: [3728]
Area 2: [3228]	Area 4: [3428]	Area 6: [3628]	Area 8: [3828]

Manomissioni e ripristino manomissioni

Area 1: [3129]	Area 3: [3329]	Area 5: [3529]	Area 7: [3729]
Area 2: [3229]	Area 4: [3429]	Area 6: [3629]	Area 8: [3829]

(default = **abilitata solo l'opzione [1]**)

Opzione	Chiamata:	Opzione	Chiamata (selezionare una sola):
[1]	Numero Telefonico 1	[5]	Backup sul Numero 1
[2]	Numero Telefonico 2	[6]	Backup sul Numero 2
[3]	Numero Telefonico 3	[7]	Backup sul Numero 3
[4]	Numero Telefonico 4	[8]	Backup sul Numero 4

8.8.1 Massimo numero di tentativi di chiamata*

SEZIONE [3056]

(default = **008**) Il numero (001 al 255, 000 = 8 tentativi) programmato nella sezione [3056] determina quanti tentativi devono essere fatti prima di passare al numero successivo. Fare inoltre riferimento anche alla sezione 8.8.3.

8.8.2 Ritardo tra i tentativi di chiamata

SEZIONE [3054]

(default = **020**) Questo ritardo può essere configurato da 001 a 127 secondi.

8.8.3 Opzione Chiamata alternata

SEZIONE [3037]: OPZIONE [6]

(default = **disabilitato**) Quando abilitata, la centrale chiama il numero telefonico di backup dopo ogni mancato tentativo di comunicare con la centrale di sorveglianza. Quando disabilitata, la centrale selezio-

na il numero telefonico di backup dopo il numero massimo numero di tentativi di chiamata a una centrale di sorveglianza (vedere la sezione 8.8.1).

8.9 Ritardo Cercapersone

SEZIONE [3057]

(default = **020**) Quando si utilizza il formato di rapporto cercapersone (vedere la sezione 8.7.6), la centrale attenderà il tempo di ritardo programmato nella sezione [3057] prima di trasferire i codici di rapporto al cercapersone. Inserire qualunque valore tra 001 e 127 per determinare in secondi il ritardo del cercapersone.

8.10 Ritardo chiusura recente

(default = **000**) Se si genera un allarme entro il periodo programmato dopo aver inserito l'area, la centrale trasmetterà il codice di rapporto Chiusura Recente programmato nella sezione [3933]. Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare in secondi il ritardo di Chiusura Recente.

Area 1: [3109]	Area 3: [3309]	Area 5: [3509]	Area 7: [3709]
Area 2: [3209]	Area 4: [3409]	Area 6: [3609]	Area 8: [3809]

8.11 Ritardo Rapporto Guasto Alimentazione

SEZIONE [3058]

(default = **030**) la centrale tarderà la trasmissione del codice di rapporto per ritardo rapporto per il guasto alimentazione programmato nella sezione [3941] per la durata programmata nella sezione [3058]. Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare in minuti il ritardo rapporto del guasto alimentazione.

8.12 Ritardo Rapporto Ripristino Guasto Alimentazione

SEZIONE [3060]

(default = **030**) La centrale ritarderà la trasmissione del Codice di rapporto Ripristino di Guasto Alimentazione programmato nella sezione [3972] per il periodo programmato nella sezione [3060]. Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare in minuti il Ritardo Rapporto Ripristino Guasto Alimentazione.

8.13 Ripetizione Trasmissione Codice di rapporto Cercapersona

SEZIONE [3059]

(default = **000**) Questa funzione reinvia il codice di un rapporto come specificato.

8.14 Rapporto prova automatica

SEZIONE [3037]: OPZIONI [3] E [4] E SEZIONI [3040], [3041], [3042] E [3043]

La centrale può inviare il codice di rapporto di prova programmato nella sezione [3902] ogni ora o dopo un periodo di tempo.

OFF	OFF	Periodo rapporto prova automatica (default)	Dopo il numero programmato (da 000 a 255 giorni, default = 000) nella sezione [3040], la centrale trasmette il codice di rapporto all'ora (da 00:00 a 23:59, default = 00:00) programmata nella sezione [3041].
OFF	ON	Trasmissione prova temporizzata quando inserito/disinserito	Quando disinserita: La centrale trasmette il codice a intervalli regolari. Programmare nella sezione [3043] il numero in minuti (da 000 a 255, default = 060) tra le trasmissioni. Quando inserita: La centrale trasmette il codice di rapporto della prova a intervalli regolari. Programmare nella sezione [3042] il numero in minuti (da 000 a 255, default = 005) tra ogni trasmissione.
ON	OFF	Trasmissione prova oraria	La centrale trasmetterà il codice di rapporto di prova ogni ora basandosi sul valore dei minuti programmato nella sezione [3041] (le ultime due cifre). Da notare che le prime due cifre della sezione [3041] verranno ignorate.
ON	ON	Trasmissione prova temporizzata e oraria	Il codice di rapporto di prova sarà trasmesso quando avviene qualunque delle condizioni delle seconde o terze opzioni, sopra elencate, (Opzioni [3] = OFF e [4] = ON/Opzioni [3] = ON e [4] = OFF).

8.15 Opzioni Rapporto di disinserimento

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è disabilitata, la centrale invia i codici di rapporto di Disinserimento (vedere la sezione 8.2 a pagina 32) ogni volta che l'area è disinserita. Quando l'opzione è abilitata, la centrale invia i codici di rapporto di disinserimento alla centrale di sorveglianza solo quando l'area è disinserita a seguito di un allarme. Selezionare la sezione corrispondente all'area che si desidera, e abilitare o disabilitare l'opzione [7]:

Area 1: [3123]	Area 3: [3323]	Area 5: [3523]	Area 7: [3723]
Area 2: [3223]	Area 4: [3423]	Area 6: [3623]	Area 8: [3823]

8.16 Opzioni Rapporto Ripristino Zona

SEZIONE [3037]: OPZIONE [8]

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è disabilitata, la centrale invia i Codici di rapporto di Ripristino Allarme Zona alla centrale di sorveglianza quando il temporizzatore del blocco sirena è trascorso (vedere la sezione 7.2) o quando l'allarme è disinserito. Quando l'opzione è abilitata, la centrale invia i Codici di rapporto di Ripristino Allarme Zona (vedere la sezione 8.2) alla centrale di sorveglianza appena la zona ritorna normale (chiusura zona) o in caso di disinserimento.

8.17 Programmazione codice di rapporto automatico

Quando si utilizzano sia i formati di rapporto Contact ID che quelli SIA (vedere la sezione 8.7 a pagina 38), la centrale può programmare automaticamente una serie di codici di rapporto di default. Il Formato di rapporto del Contact ID può essere modificato utilizzando il metodo di programmazione manuale (vedere la sezione 8.7.4 e la sezione 8.7.5 a pagina 38) per programmare i rimanenti codici di rapporto o per cambiare alcuni dei codici di default. Inserire qualunque delle seguenti sezioni per configurare i codici di rapporto indicati con i valori di default (FF) dall'Elenco dei codici di rapporto automatico nella "Guida di Programmazione della centrale EVO".

Sezione	Descrizione
[4030]	Ripristina tutte le sezioni dei Codici di rapporto a 00 (cancellati)
[4031]	Configura tutte le sezioni dei Codici di rapporto a FF (default)

Sezione	Configurazione a Default (FF)	Ripristino sezioni
[4032]	Codici di rapporto Allarme e Ripristino Zona. Codici di rapporto Manomissione e Ripristino.	[0201] a [0296]
[4033]	Codici di rapporto inserimento a chiave.	[0701] a [0732]
	Codici di rapporto disinserimento a chiave.	[0801] a [0832]
	Codici di rapporto inserimento con codice d'accesso.	[2001] a [2099]
	Codici di Rapporto disinserimento con codice d'accesso.	[2101] a [2199]
[4034]	Codici di rapporto Speciali di Sistema	[3900] a [3909]
[4035]	Codici di rapporto speciali inserimento.	[3910] a [3919]
	Codici di rapporto speciali disinserimento.	[3920] a [3929]
[4036]	Codici di Rapporto Speciali allarme	[3930] a [3939]
[4037]	Codici di rapporto Guasto e Ripristino.	[3940] a [3991]

8.18 Temporizzatore di Chiusura Delinquenza

(default = 000; disabilitato) Quando un'area nel sistema è disinserita, la centrale attiverà il temporizzatore della Chiusura Delinquenza dell'area corrispondente. Se il temporizzatore della Chiusura Delinquenza è trascorso prima che l'area sia nuovamente inserita, la centrale EVO trasmetterà il codice di rapporto di chiusura delinquenza alla centrale di sorveglianza. Inserire qualunque valore, da 001 a 255 giorni nella sezione appropriata. Inserire 000 per disabilitare il Temporizzatore di Chiusura Delinquenza.

Area 1: [3119]	Area 3: [3319]	Area 5: [3519]	Area 7: [3719]
Area 2: [3219]	Area 4: [3419]	Area 6: [3619]	Area 8: [3819]

Opzioni Chiamata

9.1 Controllo Linea Telefonica

Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza, nel caso di utilizzo del combinatore telefonico, queste opzioni devono essere abilitate.

SEZIONE [3036]: OPZIONI [1] E [2]

Quando l'opzione è abilitata, il sistema verifica una volta al secondo la presenza di una linea telefonica principale. Dopo ogni verifica riuscita, il LED di stato sulla centrale lampeggia brevemente. Un guasto della linea avviene quando il TLM rileva una tensione inferiore a 3 volt per il periodo di tempo definito dal temporizzatore guasto TLM (vedere la sezione 9.1.1). Se il controllo di linea fallisce, la centrale genera una o più condizioni come definite dalle configurazioni TLM sotto elencate, fino a quando non rileva nuovamente la linea telefonica. Quando il combinatore rileva uno squillo telefonico, la verifica TLM si ferma per un minuto.

9.1.1 Ritardo Guasto TLM

[1]	[2]	Funzione	Quando fallisce la verifica della linea.
OFF	OFF	Disabilitata	TLM disabilitato (default)
ON	OFF	Solo guasto	Appare guasto comunicazione sul display.
OFF	ON	Allarme quando inserita	Appare guasto comunicazione sul display. Se l'area è inserita la centrale genera un allarme.
ON	ON	Allarme silenzioso diventa sonoro	Appare guasto comunicazione sul display. La centrale cambia qualunque attivazione di zona allarme silenzioso o allarme aggressione silenzioso a allarme sonoro.

SEZIONE [3053]

(default = **016**) Se il TLM (Controllo linea telefonica) non rileva l'esistenza di una linea telefonica principale per il tempo programmato in questa sezione, la centrale genera una o più condizioni definite dalle Opzioni del TLM (vedere la sezione 9.1). Inserire qualunque valore tra 016 e 255 nella sezione [3053] (il valore è X2 secondi). Inserendo un valore tra 000 e 016, si configura il temporizzatore di guasto TLM a 32 secondi.

9.2 Chiamata a toni/decadica

SEZIONE [3036]: OPZIONE [4]

(default = **abilitata**)

[4]	ON	Formato Tono/DTMF
[4]	OFF	Formato selezione decadica

9.3 Rapporto Impulsi

SEZIONE [3036]: OPZIONE [5]

(default = **abilitata**) Se si utilizza la selezione decadica (vedere la sezione 9.2), selezionare uno dei due rapporti di impulso. Se il Rapporto Impulso selezionato non fornisce risultati adeguati, provare con l'altro.

9.4 Rilevamento di segnale

[5]	ON	Rapporto impulsi americano di 1:1.5
[5]	OFF	Rapporto impulsi europeo di 1:2

occupato

SEZIONE [3036]: OPZIONE [6]

(default = **abilitato**) Se l'opzione è abilitata, la centrale interrompe subito la chiamata nel caso di segnale di occupato quando chiama un numero esterno.

9.5 Cambio a decadica

SEZIONE [3036]: OPZIONE [7]

(default = **disabilitata**) Quando abilitata, la centrale cambia da selezione a toni a selezione decadica al quinto tentativo di inviare un rapporto evento alla centrale di sorveglianza. La centrale continua a utilizzare la selezione decadica fino a che non stabilisce una comunicazione. Quando la centrale cambia a un altro numero telefonico della centrale di sorveglianza, ritornerà alla selezione a toni per poi cambiare a selezione decadica al quinto tentativo.

9.6 Sirena su comunicazione non riuscita

SEZIONE [3036]: OPZIONE [8]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata e la centrale non riesce a comunicare con la centrale di sorveglianza quando l'area è inserita, la centrale può attivare l'uscita sirena.

9.7 Cicalino tastiera su rapporto inserimento o disinserimento riuscito

SEZIONE [3037]: OPZIONE [5]

(default = **disabilitato**) Quando l'opzione è abilitata e un utente inserisce o disinserisce un'area, la tastiera emette un tono per confermare la ricezione da parte della centrale di sorveglianza del codice di rapporto di inserimento o disinserimento.

9.8 Ritardo di chiamata per tono di linea

SEZIONE [3037]: OPZIONE [7]


(default = **disabilitato**)

Se si necessita di un tempo più lungo, inserire una

[7]	ON	Se non c'è la presenza del tono di linea, il combinatore riaggancia dopo 32 secondi.
[7]	OFF	Se non c'è la presenza del tono di linea, forza le chiamate dopo 3 secondi.

pausa di 4 secondi nella sequenza dei numeri telefonici desiderata (vedere la sezione 8.4).

9.9 Istruzioni di installazione del modulo VDMP3



Passo	Sezione EVO	Italiano
Installazione modulo VDMP3		1. Togliere completamente l'alimentazione alla centrale Digiplex EVO 2. Installare il modulo VDMP3 direttamente sui connettori SERIAL e DIALER della centrale Digiplex EVO come mostrato nella figura 1 3. Se usate una interfaccia USB306 o USBCONV3, collegatela al connettore COM PORT come mostrato nella figura 1 4. Ricollegate l'alimentazione alla centrale Digiplex EVO

9.9.1 Istruzioni di configurazione del modulo VDMP3

Passo	Sezione EVO	Italiano
2 Abilitare le Funzioni		Selezionate le seguenti opzioni per abilitare il rapporto vocale e la funzione di inserimento/disinserimento
	[3090]	[1] Inserimento/disinserimento (default 1 e 2 ON) [2] Rapporto vocale
Passo	Sezione EVO	Italiano
3 Numeri telefonici		Programmate fino a 8 numeri telefonici che verranno chiamati in sequenza nel caso di un evento di allarme. I numeri telefonici dovrebbero essere programmati in sequenza di priorità dato che il VDMP3 comincerà con il numero telefonico 1. Per altre funzioni chiave vedere "Tasti telefonici speciali" a pagina 2.
	[3091] a [3098]	[3091] Numero telefonico 1 [3092] Numero telefonico 2 [3093] Numero telefonico 3 [3094] Numero telefonico 4 [3095] Numero telefonico 5 [3096] Numero telefonico 6 [3097] Numero telefonico 7 [3098] Numero telefonico 8
4 Abilitare i numeri		Selezionare quali numeri telefonici verranno abilitati per ogni area nel Vostro sistema. Le opzioni da [1] a [8] rappresentano i numeri telefonici da 1 fino a 8. (Default: numero telefonico 1 è abilitato per tutte le aree.)
	[3133] a [3833]	[3133] area 1 [1] a [8] [3233] area 2 [1] a [8] [3333] area 3 [1] a [8] [3433] area 4 [1] a [8] [3533] area 5 [1] a [8] [3633] area 6 [1] a [8] [3733] area 7 [1] a [8] [3833] area 8 [1] a [8]

5 Scaval- camento Segrete- ria telefo- nica		Se il VDMP3 usa una linea telefonica che è colle- gata a un servizio o a una segreteria telefonica, si deve programmare lo scavalco della segre- teria telefonica. Il valore programmato nella sezione [3052] rappresenta il periodo di ritardo che il modulo VDMP3 attenderà tra la prima e la seconda chiamata. L'utente deve chiamare il modulo VDMP3, agganciare per poi richiamare entro il valore programmato nella sezione [3052]. Il modulo poi scavalcherà la segreteria telefonica rispondendo alla chiamata al primo squillo.
	[3052]	000 a 225 secondi (default 008) Nota: Cambiando questi valori condiziona- rà anche la comunicazione del PC con il programma di WinLoad
6 Abilitare le funzioni (PGM)		Le funzioni in questa sezione corrispondono al tasto di utilità PGM nella Centrale Digiplex EVO. Per ulteriori informazioni vedere "Attivazione fun- zioni (PGM) a pagina 2.
	[3087]	Le opzioni da [1] a [8] rappresentano le funzioni da 1 a 8 (default: OFF)
7 Ritardo Messag- gio		Dopo che il VDMP3 seleziona un numero telefo- nico, attende il ritardo programmato prima di inviare il messaggio vocale. Il valore program- mato nella sezione [3088] rappresenta il tempo che il VDMP3 attende prima di eseguire il messaggio.
	[3088]	000 a 127 secondi (default 003)
8 Ripetizion i Messag- gio		Impostate il numero delle volte che il VDMP3 deve ripetere il messaggio
	[3089]	000 a 008 ripetizioni (default: 8)
9 Ritardo prima del numero successi- vo		Impostare il ritardo prima che il VDMP3 selezioni il numero successivo nell'elenco.
	[3054]	000 a 255 secondi (default 008) Nota: Modificando questi valori condiziona anche il rapporto regolare alla stazione di sorveglianza
10 Contatore Squilli		Imposta il numero degli squilli che il VDMP3 deve attendere prima di rispondere alla chiamata.
	[3051]	000 a 008 squilli (default: 008) Nota: Modificando questi valori condiziona anche la comunicazione PC con programma WinLoad

9.10 Tasti Telefonici Speciali

Usate i tasti telefonici speciali quando si program-
mano i numeri telefonici nelle sezioni da [3091] a
[3098].

9.10.1 Stato LED

Funzione	Tasto	Funzione	Tasto
*	[PERIM]/[STAY]	Annulla	[CANC]/[CLEAR]
#	[FORZA]/[FORCE]	Cancella	[GUASTO]/[TRBL]
Configurazione chiamata A toni (T)	[TOTALE]/[ARM]	Cancella dal cursore Fino alla fine	[ACC]
Attesa secondo tono chiamata (W)	[DISINS]/ [DISARM]	Inserire spazio	[MEM]
Pausa di 4 secondi (P)	[ESCL]/[BYP]	Selezionare 9 per la linea esterna	9 + [PERIM]/[STAY]

ONLINE: OFF = il modulo è in modalità di attesa
ON = il modulo riproduce l'audio sulla
linea telefonica

ERROR: Si accende durante il ripristino
e l'accensione
Non viene rilevata una centrale.
Lampeggia durante l'aggiornamento
del Firmware

RX Lampeggia quando riceve dati dalla centrale

TX Lampeggia quando invia dati alla centrale

Messaggi di errore

Se il visualizzatore LED mostra un messaggio di

ERRORE	Rx	Tx	Messaggio
ON	OFF	OFF	Nessun dato / No EBus
ON	OFF	ON	Dati non validi

errore, entrare nel Modo Programmazione
dell'Installatore ricercare il modulo VDMP3.

9.10.2 Attivazione Funzione PGM

I numeri funzioni del modulo VDMP3 corrispondono ai tasti utilità della Digiplex EVO secondo la seguente tabella:

Funzione VDMP3	Tasto utilità EVO	Funzione VDMP3	Tasto utilità EVO
Funzione 1 ON	Tasto utilità 1	Funzione 5 ON	Tasto utilità 9
Funzione 1 OFF	Tasto utilità 2	Funzione 5 OFF	Tasto utilità 10
Funzione 2 ON	Tasto utilità 3	Funzione 6 ON	Tasto utilità 11
Funzione 2 OFF	Tasto utilità 4	Funzione 6 OFF	Tasto utilità 12
Funzione 3 ON	Tasto utilità 5	Funzione 7 ON	Tasto utilità 13
Funzione 3 OFF	Tasto utilità 6	Funzione 7 OFF	Tasto utilità 14
Funzione 4 ON	Tasto utilità 7	Funzione 8 ON	Tasto utilità 15
Funzione 4 OFF	Tasto utilità 8	Funzione 8 OFF	Tasto utilità 16



Se il tasto utilità nella centrale Digiplex EVO è programmato temporizzato, il modulo VDMP3 non riconoscerà la disattivazione della PGM quando il tempo impostato termina. Di conseguenza il modulo VDMP3 potrebbe indicare che la PGM è ancora attivata anche quando il tempo è terminato e la PGM è già disattivata.

Uscite programmabili

La centrale fornisce un massimo di 100mA dalle uscite PGM1 alla PGM4, e 5A all'uscita PGM5. Le uscite dalla PGM1 alla PGM4 sono uscite a transistor, mentre la PGM5 è un relè a 5A. Per dettagli su come collegare un relè a un'uscita PGM, riferirsi alla sezione 2.8 a pagina 5. L'attivazione di una PGM cambia il suo stato da aperto a chiuso e da chiuso a aperto.

10.1 Evento Attivazione PGM

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza le uscite PGM associate a segnalazione di allarme e/o manomissione zona devono essere temporizzate.

L'evento attivazione PGM determina quale evento attiverà l'uscita PGM. Il Gruppo Evento specifica l'evento, Il Gruppo Funzione identifica la sorgente, e # Inizio e # Fine selezionando la gamma all'interno del Gruppo Funzione (vedere Tabella Programmazione PGM nella "Guida di Programmazione centrale EVO").

Inserire le sezioni corrispondenti al Gruppo Evento, Gruppo Funzione, # Inizio e # Fine dell'uscita PGM desiderata e inserire il numero a 3 cifre dalla tabella di programmazione delle uscite PGM.

	Gruppo Evento	Gruppo Funzione	# Inizio	# Fine
PGM 1:	[0910]	[0911]	[0912]	[0913]
PGM 2:	[0920]	[0921]	[0922]	[0923]
PGM 3:	[0930]	[0931]	[0932]	[0933]
PGM 4:	[0940]	[0941]	[0942]	[0943]
PGM 5:	[0950]	[0951]	[0952]	[0953]

10.2 Opzione Disattivazione PGM

Una volta che le uscite PGM sono attivate, si possono disattivare quando avviene un altro evento o dopo un certo periodo di tempo. Inserire la sezione corrispondente alla PGM desiderato e abilitare o disabilitare l'opzione [1] (default = **evento disattivazione PGM**):

PGM 1: [0919]	dente alla PGM desiderato e abilitare o disabilitare l'opzione [1] (default = evento disattivazione PGM):
PGM 2: [0929]	
PGM 3: [0939]	
PGM 4: [0949]	
PGM 5: [0959]	

Opzione		Funzione
[1]	ON	Temporizzatore PGM
[1]	OFF	Evento Disattivazione PGM
[4]	ON	Normalmente Chiuso
[4]	OFF	Normalmente Aperto

10.3 Opzione flessibile di disattivazione PGM

L'opzione di disattivazione dell'uscita PGM deve essere configurata come temporizzatore PGM per attivare questa funzione. L'opzione flessibile di disattivazione dell'uscita PGM utilizza sia l'evento di disattivazione PGM che il temporizzatore PGM. Quando abilitata e l'uscita PGM è attivata, si disattiverà sia quando avviene L'evento di disattivazione PGM che quando è trascorso il temporizzatore, qualunque dei due sia attivato per primo.

Inserire la sezione corrispondente all'uscita PGM e abilitare l'Opzione [3] (default = **disabilitata**):

PGM 1: [0919]	PGM 2: [0929]	PGM 3: [0939]
PGM 4: [0949]	PGM 5: [0959]	

10.4 Evento Disattivazione PGM

L'Evento di disattivazione PGM determina quale evento riporterà l'uscita PGM allo stato originale. Il Gruppo Evento specifica l'evento, Il Gruppo Funzione identifica la sorgente, e # Inizio # e # Fine determinano la gamma all'interno del Gruppo Funzione.

Inserire le sezioni corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzione, # Inizio e # Fine dell'uscita PGM selezionata e inserire il numero a 3 cifre dalla tabella di Programmazione dell'uscita PGM.

	Gruppo Evento	Gruppo Funzione	# Inizio	# Fine
PGM 1:	[0914]	[0915]	[0916]	[0917]
PGM 2:	[0924]	[0925]	[0926]	[0927]
PGM 3:	[0934]	[0935]	[0936]	[0937]
PGM 4:	[0944]	[0945]	[0946]	[0947]
PGM 5:	[0954]	[0955]	[0956]	[0957]

10.5 Temporizzatore PGM

Quando L'Opzione Disattivazione PGM è abilitata, il temporizzatore PGM determina per quanti secondi o minuti l'uscita PGM rimane attivata.

Inserire la sezione corrispondente all'uscita PGM desiderata e inserire un valore da 001 a 255 (default = **005**). Il valore inserito è in secondi o in minuti come determinato dalla Selezione del Tempo Base PGM:

PGM 1: [0918]	PGM 2: [0928]	PGM 3: [0938]
PGM 4: [0948]	PGM 5: [0958]	

10.5.1 Selezione Tempo Base PGM

La Selezione del Tempo Base determina se i temporizzatori dell'uscita PGM sono in minuti o secondi (default = **secondi**):

PGM 1: [0919]	Opzione		Funzione
PGM 2: [0929]	[2]	ON	Minuti
PGM 3: [0939]	[2]	OFF	Secondi
PGM 4: [0949]			
PGM 5: [0959]			

10.6 PGM1 diventa Ingresso Rivelatore Fumo a due fili*

SEZIONE [3030]: OPZIONE [1]

(default = **disabilitato**) Quando abilitato, la PGM1 agisce come un ingresso zona per rivelatori di fumo a due fili. Quando si programma la numerazione di zona (vedere la sezione 4.1 a pagina 16), la centrale riconoscerà PGM1 come ingresso numero 255. Riferirsi alla sezione 2.17.1 a pagina 11 per le informazioni riguardo il collegamento.

10.7 Modo Prova PGM

Inserendo le sezioni da [0901] a [0903] si attiva l'uscita PGM corrispondente per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona come desiderato.

PGM 1: [0901]	PGM 2: [0902]	PGM 3: [0903]
PGM 4: [0904]	PGM 5: [0905]	

10.8 Stato Iniziale PGM

Utilizzare questa Opzione per configurare lo stato iniziale dell'uscita PGM.

PGM 1: [0919]	Opzione		Funzione
PGM 2: [0929]	[4]	ON	Normalmente Chiusa
PGM 3: [0939]			
PGM 4: [0949]	[4]	OFF	Normalmente Aperta
PGM 5: [0959]			

Configurazioni di Sistema e Comandi

11.1 Ripristino Hardware

Un ripristino Hardware ripristina le sezioni da **[0001]** a **[3991]** al default. Solamente l'ID Centrale, la password del PC, il numero telefonico del PC e la Memoria Eventi non sono ripristinati. Il Codice blocco dell'installatore evita il Ripristino Hardware.

1. Assicurarsi che il codice blocco dell'installatore sia disabilitato.
2. Premere e tenere premuti per 3 secondi i tasti Reset e Aux.
3. La centrale verrà ripristinata al default.

11.2 Ripristino Software

Con un ripristino software, si configureranno alcuni parametri ai valori di default o si programmeranno alcune sezioni con una combinazione di valori predefiniti. Per il ripristino:

1. Accedere alla Modalità Programmazione Centrale (vedere la sezione 3.4).
2. Inserire la sezione **[4049]** per sbloccare il ripristino software.
3. Inserire la **[SEZIONE]** a quattro cifre del ripristino software che si desidera eseguire.
4. Per qualsiasi altra sezione si desideri ripristinare, bisogna sbloccare il ripristino del software.

[4040]	Ripristina le sezioni programmabili da [0001] a [3991] al default (anche se il codice blocco dell'installatore è abilitato) con l'eccezione di: Memoria Eventi, ID Centrale, password del PC, numero telefonico del PC e le etichette di zona, porta, area e utente (vedere la sezione 12.4 a pagina 53)
[4041]	Ripristina il Codice Principale del Sistema a 123456
[4042]	Ripristina tutte le sezioni di programmazione di zona da [0001] a [0196] , [0201] a [0296] e da [0961] a [0984] a default
[4043]	Ripristina le sezioni di Controllo Accesso, eccetto le etichette delle porte (vedere la sezione 11.24 a pagina 51), da [2201] a [2712] a default.

[4044]	Ripristina tutte le sezioni di Programmazione del Codice Accesso utente da [1001] a [1999] e da [2001] a [2199] a default. Le etichette degli utenti non verranno ripristinate (vedi la sezione 12.4 a pagina 53).
[4045]	Ripristina tutte le configurazioni della centrale da [3020] a [3043] e da [3900] a [3991] e tutte le sezioni del combinatore da [3051] a [3081] .
[4046]	Ripristina tutte le configurazioni delle aree, eccetto le etichette di area (vedi la sezione 11.24 a pagina 51), da [3101] a [3829] a default.
[4047]	Ripristina la programmazione degli inseritori a chiave delle sezioni da [0501] a [0832] e tutte le sezioni delle uscite programmabili da [0901] a [0939] a default.
[4048]	Inserendo questa sezione ripristina le etichette dell'utente dai Codici di Accesso dell'utente, le etichette di zona da [0301] a [0396] , le etichette delle porte da [2301] a [2332] , le etichette di area [3100] , [3200] , [3300] , [3400] , [3500] , [3600] , [3700] e [3800] a default.
[4049]	Inserendo questa sezione sbloccherà il ripristino programma per le sezioni da [4040] a [4048]



Non rimuovere l'alimentazione dalla centrale.

11.3 Codice blocco dell'Installatore

SEZIONE **[3001]**

(default = **000**) Inserire 147 nella sezione **[3001]** per bloccare tutta la programmazione. Quando è programmato 147, l'esecuzione di un ripristino hardware come descritto nella sezione 11.1 non influenzerà le configurazioni attuali della centrale. Per rimuovere il blocco installatore inserire 000 nella sezione **[3001]**.

11.4 Ora solare/legale

SEZIONE **[3030]**: OPZIONE **[3]**

(default = **abilitata**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale regola l'ora del sistema in base all'ora solare.

11.5 Fascia oraria ora solare/legale

SEZIONE [3022]

(default = 00)

Selezionare la fascia oraria in base alla regolazione per l'ora solare

00	Canada/Stati Uniti /Messico/St-Johns /Bahamas/Turks e Caicos	01	Cuba
02	Brasile	03	Cile
04	Isole Falkland	05	Paraguay
06	Unione Europea /Gran Bretagna /Groenlandia	07	Russia e paesi circostanti
08	Australia del Sud /Vittoria/Territorio Principale Australiano/New South Wales	09	Tasmania/Lord Howe Island
10	Nuova Zelanda /Chatham	11	Tonga
12	Irak /Siria	13	Israele (TBC)
14	Libano/Kirgizstan	15	Palestina
16	Egitto	17	Namibia
18	Stati Uniti cominciando dal 2007 (TBC)		

11.6 Corrente di carica batteria

SEZIONE [3030]: OPZIONE [5]

A seconda della capacità della batteria, abilitare e disabilitare l'opzione:

[5]	ON	850mA
[5]	OFF	350mA (default)



Si richiede un trasformatore a 40VA quando si seleziona a corrente di carica della batteria da 850mA; un trasformatore a 20VA potrebbe danneggiare il sistema.

11.7 Velocità Combustore

SEZIONE [3030]: OPZIONE [8]

In installazioni di ampie dimensioni, configurare un tempo alto. Se si riscontrano problemi di comunicazione, configurare la velocità normale o installare un Hub (APR3-HUB2). La centrale si riavvia quando si effettua una modifica

[8]	ON	Velocità alta
[8]	OFF	Velocità normale (default)



Quando la velocità del combustore viene modificata, si avvia la seguente procedura considerata normale:

- Viene visualizzato il messaggio **GUASTO COM. CHIAMARE ASSISTENZA** sulle tastiere collegate al combustore.
- I LED di alimentazione CA e di stato cominceranno a lampeggiare in modo alternato e durante la riconfigurazione tutte le operazioni sul sistema verranno sospese per circa 1 minuto.

11.8 Trasmissione di Stato Zona su Porta Seriale

SEZIONE [3035]: OPZIONE [7]

Quando abilitata, la centrale trasmetterà l'informazione sullo stato della zona tramite la porta seriale. Usare questa opzione quando vi sono dispositivi o software collegati alla porta seriale come il programma WinLoad.

11.9 Velocità Porta Seriale

SEZIONE [3035]: OPZIONE [8]

Regolare in base alla velocità configurata nei programmi WinLoad o NEware:

[8]	ON	57,600 velocità
[8]	OFF	38,400 velocità (default)



Se vi sono problemi di comunicazione tra la centrale e il computer a 57,600 baud, specialmente per lunghe distanze, ridurre la velocità del programma a 38,400 baud.

11.10 Divisione in Aree

SEZIONE [3031]: OPZIONI [1] A [8]

(default = **area 1 abilitata**) La centrale può fornire fino a otto aree completamente indipendenti. La maggior parte delle funzioni e delle opzioni può essere configurata in modo indipendente per ogni area. Tutte le zone, le zone con inseritore a chiave, i codici utente e i moduli di sistema sono assegnati ad aree specifiche.

[1]	Area 1	[3]	Area 3	[5]	Area 5	[7]	Area 7
[2]	Area 2	[4]	Area 4	[6]	Area 6	[8]	Area 8

11.10.1 Assegnazione Area centrale SEZIONE [3020]

(default = 00) La centrale invierà i rapporti evento di sistema come originati da una o tutte le aree abilitate. I guasti di sistema possono essere visualizzati solamente attraverso le aree abilitate in questa sezione. Inserire il numero decimale a due cifre da 01 a 08 che rappresenta le aree da 1 a 8. Inserire 00 per disabilitare questa funzione.

11.11 Funzione Shabbat

SEZIONE [3030]: OPZIONE [4]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata, durante il periodo tra il pomeriggio di venerdì e la mezzanotte di sabato, i rivelatori indirizzabili e le tastiere nel sistema non visualizzano più lo stato del sistema tramite LCD e/o i LED. La procedura normale si ripristina solo la Domenica alle 12:00:01 A.M. Un utente può accedere ai soliti comandi e funzioni anche durante il periodo Shabbat premendo un tasto o inserendo il codice accesso (a seconda di come è configurata la modalità confidenziale nella tastiera). Se per 2 minuti non ci sono azioni, la funzione Shabbat si riattiva. Durante il periodo Shabbat:

- le tastiere LCD visualizzano solamente la data e l'ora
- la retroilluminazione è disabilitata
- Gli indicatori LED sui moduli sono disabilitati

11.12 Tasti Funzione Installatore

Premere e tenere premuto il tasto [0] e inserire il [CODICE INSTALLATORE] per accedere alle funzioni installatore e poi:

Per le tastiere LCD: Premere il tasto indicato nell'elenco in basso corrispondente alla funzione che si desidera attivare.

Per le tastiere Grafica: Premere il tasto centrale (**Opzioni**), evidenziare la funzione che si desidera e premere il tasto centrale (**Ok**).

[PERIM]	RAPPORTO PROVA: Invia il codice di rapporto del Rapporto Prova programmato nella sezione [3902] alla centrale di sorveglianza
[FORZA]	CHIAMATA PROGRAMMA WINLOAD: seleziona il numero telefonico programmato nella sezione [3010] per comunicare con il programma WinLoad
[TOTALE]	RISPOSTA PROGRAMMA WINLOAD: forza la centrale a rispondere a una chiamata della centrale di sorveglianza che utilizza il programma WinLoad
[DISINS]	CANCELLA LA COMUNICAZIONE: Cancella tutte la comunicazione con la centrale di sorveglianza o il programma WinLoad fino al prossimo evento rapportabile
[MEM]	MODALITA' PROVA INSTALLATORE: Eseguire le prove di movimento dove la sirena emette un suono quando la zona si apre e due suoni quando la zona si chiude. Premere il tasto [MEM] ancora una volta per uscire. Se la modalità prova installatore è abilitata, le aree non possono essere inserite.
[GUASTO]	INIZIARE LA SCANSIONE DEI MODULI: Verifica lo stato dei moduli sul combus. Le tastiere LCD visualizzano il numero seriale di ciascun modulo collegato al combus.
[ACC]	ATTIVAZIONE LETTURA VOLTMETRO (solo EVO-641): Verifica se il combus fornisce alimentazione sufficiente alla tastiera locale

11.13 Ripristino Modulo

SEZIONE [4001]

Per ripristinare un modulo collegato al combus ai suoi valori di default, inserire il numero seriale del modulo nella sezione [4001].

11.14 Ricerca Modulo

SEZIONE [4002]

Per localizzare un modulo specifico sul combus, inserire il numero seriale del modulo nella sezione [4002]. Il LED sul modulo lampeggia fino all'inserimento del numero seriale o fino a quando non è premuto o spostato l'inseritore di manomissione o di antistacco del modulo.

11.15 Programmazione Modulo

SEZIONE [4003]

Per programmare un modulo, inserire la sezione **[4003]** per accedere alla Modalità di Programmazione del Modulo (vedere la sezione 3.5 a pagina 14), e inserire il numero seriale del modulo. Per uscire, premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** fino a quando non è visualizzata la Modalità Normale.

11.16 Trasmissione Modulo e Etichetta

SEZIONE [4004]

Trasmissione Modulo

Per copiare i contenuti delle sezioni di programmazione da un modulo all'altro, inserire il numero seriale del modulo sorgente nella sezione **[4004]**, inserire i numeri seriali dei moduli di destinazione e premere il tasto **[ACC]** o il tasto di azione centrale (**Invio**).

Trasmissione Etichetta

Copiare le etichette degli utenti, le etichette di zona (sezioni da **[0301]** a **[0396]**), le etichette di porta (sezioni da **[2301]** a **[2332]**) e le etichette di area (sezioni **[3100]**, **[3200]**, **[3300]**, **[3400]**, **[3500]**, **[3600]**, **[3700]** e **[3800]**) su tutti i moduli nel sistema che supportano queste etichette. Per trasmettere le etichette, inserire nella sezione **[4004]** il numero seriale della centrale. Dallo schermo di destinazione, non inserire un numero seriale e premere il tasto **[ACC]** se si usa la tastiera LCD o il tasto centrale (**Invio**) se si usa la tastiera Grafica.



La funzione di trasmissione etichetta e modulo può funzionare solamente quando un modulo sta trasmettendo i suoi dati a un modulo o a più moduli dello stesso tipo e modello.

11.17 Data e Ora di Sistema

La data e l'ora del sistema sono programmate attraverso il menu dell'utente.

11.18 Rimozione Modulo

SEZIONE [4005]

Dopo essere entrati nella sezione **[4005]**, la centrale esegue la scansione del combus. Se mancano dei moduli, questi vengono rimossi dalla memoria della centrale.

11.19 Visualizzazione Numero Seriale

SEZIONE [4000]

Entrare nella sezione **[4000]** per visualizzare il numero seriale della centrale e di tutti i moduli sul combus.

Per le tastiere LCD: la tastiera visualizzerà il numero seriale della centrale. Utilizzare i tasti **[▲]** e **[▼]** per lo scorrimento.

Per le tastiere Grafica: La tastiera visualizzerà il numero seriale della centrale. Premere il tasto d'azione centrale (**Avanti**) per lo scorrimento.

11.20 Modalità Risparmio Energia

SEZIONE [3033]: OPZIONE[4]

(default = **abilitate**) Quando l'opzione è abilitata e la centrale funziona con la batteria di backup, la centrale può configurare tutte le tastiere in Modalità Risparmio Energia. La retroilluminazione della tastiera e i LED sono disabilitati fino a quando non si preme un tasto, avviene un allarme o si attiva un ritardo di ingresso.

11.21 Blocco automatico guasto

SEZIONE [3021]

(default = **00**) Se un guasto avviene più volte del numero programmato, la centrale blocca l'invio del rapporto di guasto. Inserire un valore tra 01 e 15 (00 = **disabilitato**). Ogni guasto ha il suo contatore che si ripristina a mezzanotte.

11.22 Nessuna Visualizzazione Guasto Alimentazione CA

SEZIONE [3030]: OPZIONE [6]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale non visualizzerà il guasto di alimentazione CA come guasto. Quando avviene un guasto di alimentazione CA con questa opzione abilitata:

- Il LED di alimentazione CA si spegne
- Il Codice di rapporto di guasto alimentazione CA viene inviato
- Il guasto non apparirà sul Display
- La tastiera non emetterà alcun suono per indicare il guasto

11.23 Funzione Azione Multipla

SEZIONE [3033]: OPZIONE [1]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata, gli utenti rimarranno nel menu utenti dopo aver inserito il loro codice di accesso. Con l'opzione [1] off, la centrale farà uscire dal menu utenti dopo ogni azione.

11.24 Etichette di Sistema

L'etichetta attuale visualizzata sullo schermo LCD può essere modificata per adattarsi alle necessità dell'installatore. Ogni etichetta contiene un massimo di 16 caratteri. Per riprogrammare l'etichetta di sistema, inserire la sezione che si desidera e utilizzare la tabella 6 (pagina 51), la tabella 8 (pagina 52) e la tabella 7 (pagina 51) per modificare l'etichetta. Per riprogrammare le etichette di sistema in ebraico o russo, inserire la sezione che si desidera e utilizzare le Tabelle 9 e 11 per (ebraico) e le Tabella 10 e 12 per (russo) a pagina 52.

Per istruzioni riguardo a come immettere lettere e caratteri speciali per la tastiera Grafica, riferirsi al "Manuale Grafica Online".

Etichette di Zona: Sezioni da [0301] a [0396] che rappresentano le zone da 01 a 96.
Etichette porte: Sezioni da [2301] a [2332] che rappresentano le porte da 01 a 32.

Etichette di Area:			
Area 1: [3100]	Area 3: [3300]	Area 5: [3500]	Area 7: [3700]
Area 2: [3200]	Area 4: [3400]	Area 6: [3600]	Area 8: [3800]

Tabella 6: Tasti

Premere	Caratteristica	Descrizione
[PERIM]/ [STAY]	Inserire spazio	Inserisce uno spazio vuoto nella posizione del cursore
[FORZA]/ [FORCE]	Cancellare	Cancella il carattere o lo spazio vuoto nella posizione del cursore.
[TOTALE]/ [ARM]	Cancellare fino alla fine	Cancella tutti i caratteri e spazi alla destra del cursore Dalla posizione del cursore
[DISINS]/ [DISARM]	Numerico o Alfabetico	Cambia da tasti numerici a tasti alfanumerici e viceversa (vedere tabella 7)
[ESCL]/ [BYP]	Caratteri Minuscoli o Maiuscoli	Cambia la configurazione dei caratteri da minuscole a maiuscole e viceversa
[MEM]	Caratteri speciali	Il cursore diventa un quadrato nero lampeggiante. Inserire il numero a 3 cifre che rappresenta il simbolo che si desidera (vedere tabella 8 a pagina 51, tabella 11 a pagina 52 e tabella 12 a pagina 52).

Tabella 7: tasti numerici e alfanumerici

Tasto	Numerico	Alfanumerico		
	Premere il tasto una volta	Premere il tasto una volta	Premere il tasto due volte	Premere il tasto tre volte
[0]	0	---	---	---
[1]	1	A	B	C
[2]	2	D	E	F
[3]	3	G	H	I
[4]	4	J	K	L
[5]	5	M	N	O
[6]	6	P	Q	R
[7]	7	S	T	U
[8]	8	V	W	X
[9]	9	Y	Z	

Tabella 8: Catalogo di caratteri speciali

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
	0	@	P	`	p	Ù	Ê	â	§	Ø	•
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
	!	1	A	Q	a	q	Û	È	î	±	™
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
	"	2	B	R	b	r	Ú	É	í	Đ	°
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
	#	3	C	S	c	s	Ü	Ë	í	↑	β
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
	\$	4	D	T	d	t	û	ê	ï	↓	ç
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
	%	5	E	U	e	u	ù	è	ì	↵	®
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
	&	6	F	V	f	v	ú	é	ñ	↵	÷
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
	'	7	G	W	g	w	ô	ë	ñ	£	«
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
	(	8	H	X	h	x	ö	ä	Ń	→	»
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
	)	9	I	Y	i	y	ó	ä	↓	ø	†
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
	*	:	J	Z	j	z	õ	â	↑	ÿ	\\
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
	+	;	K	[	k	{	ô	â	↓	ã	×
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
	,	<	L	¥	l	l	ô	à	¥	¢	®
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
	-	=	M	]	m	}	ó	á	↵	ä	©
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
	•	>	N	^	n	→	ô	à	↵	½	ö
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
	/	?	O	_	o	←	č	À	Æ	¼	õ

**Tabella 9:
Assegnazione delle lettere tastiera ebraica**

Tasto	Premere il tasto una volta	Premere il tasto due volte	Premere il tasto tre volte
[1]	א	ב	ג
[2]	ד	ה	ו
[3]	ז	ח	ט
[4]	י	ך	כ
[5]	ל	ם	מ
[6]	ן	נ	ס
[7]	ע	ף	פ
[8]	ץ	צ	ק
[9]	ר	ש	ת

**Tabella 10:
Assegnazione delle lettere tastiera russa**

Tasto	Premere il tasto una volta	Premere il tasto due volte	Premere il tasto tre volte	Premere il tasto quattro volte
[1]	А	Б	В	Г
[2]	Д	Е	Ё	Ж
[3]	З	И	Й	К
[4]	Л	М	Н	О
[5]	П	Р	С	Т
[6]	У	Ф	Х	Ц
[7]	Ч	Ш	Щ	Ъ
[8]	Ы	Ь	Э	Ю
[9]	Я			

Tabella 11: Catalogo caratteri speciali ebraici

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
	0	י	P	י	p			א	נ		
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
	!	1	A	Q	a	q		ב	ו		
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
	"	2	B	R	b	r		ג	ע		
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
	#	3	C	S	c	s		ד	ף		
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
	Φ	4	D	T	d	t		ה	פ		
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
	%	5	E	U	e	u		ו	ץ		
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
	&	6	F	V	f	v		ז	ש		
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
	'	7	G	W	g	w		ח	ק		
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
	(	8	H	X	h	x		ט	ך		
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
	)	9	I	Y	i	y		י	ש		
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
	*	:	J	Z	j	z		ך	ת		
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
	+	;	K	Ш	k	И		כ			
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
	,	<	L	П	l			ל			
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
	-	=	M	Ж	m			ם			
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
	•	>	N	^	n	→		מ			
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
	/	?	О	ш	o	←		ו			

Tabella 12: Catalogo di caratteri speciali russi

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	0	Ѡ	P	`	p			Б	Ю	ч		Д	¼
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209	225	241
	!	1	A	Q	a	q		Г	Я	ш		Ц	1/3
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210	226	242
	"	2	B	R	b	r		Ё	б	ь		Щ	1/2
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211	227	243
	#	3	C	S	c	s		Ж	в	ы	!!	д	
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
	\$	4	D	T	d	t		З	Г	ь		Ф	
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
	%	5	E	U	e	u		И	ё	э		ц	
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
	&	6	F	V	f	v		Й	ж	ю		щ	
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
	'	7	G	W	g	w		Л	з	я	!	’	
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
	(	8	H	X	h	x		П	и	«		»	
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
	)	9	I	Y	i	y		У	й	»	↑	~	
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
	*	:	J	Z	j	z		Ф	к	“	↓	é	
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
	+	;	K	[	k	10		Ч	л	”		ç	
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
	,	<	L	ѣ	l	12		Ш	м			ij	
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
	-	=	M	]	m	15		Ъ	н	¿		☼	§
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
	•	>	N	^	n	←		Ы	п	f		¶	
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255
	/	?	О	_	o			Э	т	£	▪	°	

Codici d'Accesso

12.1 Codice Installatore

SEZIONE [1000]

(default = **000000**) Il codice installatore ha una lunghezza di 6 cifre, dove ogni cifra può avere un valore da 0 a 9. Per modificare il codice installatore:

1. Premere e tenere premuto il tasto **[0]**
2. Inserire il **[CODICE INSTALLATORE]**
3. Inserire **[1000]**
4. Inserire il nuovo **[CODICE INSTALLATORE]** a sei cifre



Il Codice Installatore può programmare le opzioni del codice utente e l'assegnazione dell'area, ma non può programmare numeri di identificazione personali.

12.2 Lunghezza Codice d'Accesso

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza questa opzione deve essere abilitata.

SEZIONE [3033]: OPZIONI [2] E [3]

Se il codice d'accesso utente flessibile è abilitato, i codici d'accesso possono avere la lunghezza da 1 a 6 cifre. Quando si programmano i codici d'accesso con meno di 6 cifre, premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]** dopo aver inserito l'ultima cifra. La centrale rimuove automaticamente le ultime due cifre del codice d'accesso utente se la lunghezza è cambiata da 6 cifre a 4 cifre. Tuttavia, se la lunghezza è cambiata da 4 cifre a 6 cifre, la centrale aggiunge 2 cifre alla fine utilizzando le prime 2 cifre.

[2]	[3]	
OFF	OFF	Codice d'accesso utente a 4 cifre (default)
OFF	ON	Codice d'accesso utente a 6 cifre
ON	ON	Codice d'accesso utente flessibile. Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza, non è ammessa questa programmazione.

12.3 Codice principale di Sistema

SEZIONE [1001]

(default = **123456**) Il Codice Installatore può cambiare le opzioni del codice utente, assegnazione le aree e le opzioni di controllo accesso, ma non può cambiare il numero di identificazione personale (PIN). Ogni cifra nel codice principale di sistema può esse-

re di qualunque valore da 0 a 9. Per ripristinare il codice principale del sistema, fare riferimento alla sezione 11.2 a pagina 47. Con il codice principale di sistema un utente può utilizzare qualunque dei metodi di inserimento disponibili con accesso a tutte le aree e può programmare tutti i codici di accesso utente, le opzioni utente, le assegnazioni delle aree e le opzioni di controllo accesso.

12.4 Programmazione Codici d'Accesso

SEZIONI DA [1002] A [1999]

(default = **tutte le opzioni sono spente eccetto quelle d'esclusione**) La centrale supporta 998 codici d'accesso utente. Nelle sezioni da **[1002]** e **[1999]**, Il codice installatore può programmare le opzioni del codice utente, le assegnazione delle aree e le opzioni del controllo accesso, ma non può programmare i numeri di identificazione personali (PIN). Per programmare i PIN, fare riferimento al "Manuale del Sistema Principale". Il Codice Principale di Sistema o dell'utente con la funzione principale abilitata può programmare le opzioni del codice utente, l'assegnazione delle aree, il controllo accesso e le etichette utente utilizzando un diverso metodo di programmazione.



Se nessun'area è selezionata, il codice d'accesso utente potrà attivare solamente le uscite PGM.


Per programmare le etichette utente, fare riferimento al "Manuale Principale di Sistema della tastiera LCD" o alla "Guida Online per tastiera grafica LCD Grafica".

12.5 Opzioni Utente

SEZIONI DA [1002] A [1999]: SCHERMO OPZIONI UTENTE, DA OPZIONI [1] A [8]

Le Opzioni dell'utente definiscono come ogni codice d'accesso utente può inserire o disinserire le aree. Tutti gli utenti possono inserire in modalità normale le aree a loro assegnate, ma quelli con l'opzione solo inserimento abilitato non possono disinserire l'area assegnata. Abilitare o disabilitare le opzioni come richiesto per ogni codice utente d'accesso come mostrato nella figura 18 a pagina 54.

Figura 18:
Programmazione dei Codici d' Accesso Utente



[†]La configurazione di default dipende dalla programmazione delle aree assegnate all'utente. Per esempio, quando un utente (con funzione principale) assegnato alle aree 1 e 2 programma il codice utente, le aree 1 e 2 saranno la configurazione di default per il nuovo utente.

Nota *: I telecomandi possono essere assegnati solo utilizzando il Codice Principale.



Se non è stata selezionata alcuna assegnazione di area, il codice utente d'accesso potrà solamente attivare le uscite PGM.

La configurazione di default dipende dalla programmazione delle aree assegnate all'utente. Un esempio, quando un utente (con funzione principale) assegnato alle aree 1 e 2 programma il codice utente, le aree 1 e 2 saranno la configurazione di default per il nuovo utente.

[1]	[2]		
OFF	OFF	Codice principale disabilitato	L'utente non può creare o modificare codici d'accesso di altri utenti
ON	OFF	Codice principale abilitato	L'utente può creare nuovi codici d'accesso utente con solo opzioni di default, può programmare i PIN e le etichette di utenti.
ON	ON	Codice principale abilitato completamente	L'utente può creare e modificare i codici d'accesso utente e completo abilitato programmare le opzioni dell'utente, l'assegnazione dell'area (può assegnare solo le aree alle quali il codice principale ha accesso) le funzioni di controllo d'accesso, i PIN e le etichette di utenti.
[3]		Coercizione	Un codice d'accesso utente abilitato alla Coercizione può inserire o disinserire l'area e può trasmettere immediatamente un allarme silenzioso alla centrale di sorveglianza.
[4]		Esclusione	L'utente può programmare le esclusioni.
[5]		Solo inserimento	L'utente può inserire le aree assegnate, ma non le può disinserire.
[6]		Inserimento perimetrale	L'utente può inserire le aree assegnate in modalità perimetrale o istantanea.
[7]		Inserimento	L'utente può inserire le aree assegnate in modalità forzata.
[8]		Accesso	L'Opzione [8] ON = L'Utente può accedere a tutte le aree assegnate, Menu utente indipendentemente dall'assegnazione dell'area sulla tastiera. L'opzione [8] OFF = L'utente può solo accedere alle aree assegnate a se stesso e alla tastiera.

12.6 Assegnazione di Area

SEZIONI DA [1002] A [1999]: Assegnazione di area, Opzioni da [1] a [8]

Ognuno dei 998 codici d'accesso utente può essere assegnato a una o più aree. Gli Utenti possono solo inserire, disinserire e visualizzare lo stato delle aree assegnate al loro codice d'accesso utente.

Selezionare una o più aree per ogni codice d'accesso utente come mostrato nella figura 18.

12.7 Controllo Accesso

SEZIONI DA [1002] A [1999]

In aggiunta alle opzioni di codice d'accesso utente, le seguenti opzioni possono essere programmate quando il Controllo d'accesso è abilitato: il livello d'Accesso, la Fascia oraria, le opzioni di accesso e la Tessera d'Accesso. Per informazioni riguardo al controllo d'accesso, vedere la sezione 13 a pagina 57.



Il Codice principale di Sistema e i codici di accesso utente, con la funzione principale completa abilitata, possono anche programmare il livello d'accesso, la fascia oraria, le opzioni di accesso utente e la tessera di accesso utilizzando un altro metodo di programmazione.



Il Codice principale di Sistema ha sempre accesso a tutte le porte. Solamente il numero seriale delle tessere e la scelta del metodo d'inserimento possono essere modificati. Se le altre opzioni vengono modificate, il codice principale di sistema ritornerà alla sua programmazione d'origine.

12.7.1 Assegnazione Livello d' Accesso

SEZIONI DA [1002] A [1999]: LIVELLO + FASCIA ORARIA

I codici d'accesso utente possono solamente aprire le porte incluse nel livello d'accesso assegnato (vedere la sezione 13.5 a pagina 58). Inserire nelle prime parentesi il numero di livello d'accesso a due cifre (00 a 15, 00 = senza limite) per essere assegnati a quel codice d'accesso utente.

12.7.2 Assegnazione Fascia oraria

SEZIONI DA [1002] A [1999]: LIVELLO + DI FASCIA ORARIA

Le Fasce orarie determinano le ore, i giorni e le vacanze in cui i codici d'accesso utente possono aprire le porte al livello d'accesso a loro assegnato (vedere la sezione 13.6). Inserire nel secondo gruppo di parentesi il numero a due cifre della Fascia oraria Primaria (00 to 15, 00 = senza limite) per essere assegnati a quel codice d'accesso utente.

12.7.3 Opzioni di Controllo Accesso

SEZIONI DA [1002] A [1999]: OPZIONE ACCESSO, OPZIONI DA [1] A [8]

Le opzioni del controllo d'accesso definiscono come ogni tessera d'accesso può inserire o disinserire le aree. Per inserire le aree assegnate alla porta, si passa due volte una tessera valida al lettore, entro circa 5 secondi, mentre la porta rimane chiusa. La tessera funziona se passata durante la fascia oraria

assegnata, all'interno del proprio livello d'accesso e assegnata alle aree assegnate della tastiera in base alla modalità della porta di accesso (vedi la sezione 13.10 a pagina 58) Abilitare o disabilitare le opzioni come richiesto per ogni tessera d'accesso come mostrato nella figura 18 a pagina 54.



Un utente che non è assegnato ad alcuna area, ma ha l'opzione controllo accesso utente [1] abilitata, ("Controllo d'Accesso"), può così ottenere accesso a una porta di controllo accesso inserendo un codice # (PIN) e premendo il tasto [ACC] della tastiera.

[1]	Controllo Accesso	ON = La caratteristica del Controllo d'Accesso Utente è abilitata e l'utente ha accesso quando la caratteristica di controllo d'accesso della centrale è abilitata. OFF = La caratteristica del Controllo d'Accesso è disabilitata, ma il codice d'accesso utente rimane immutato. Questo può essere utilizzato per disabilitare una tessera persa o rubata senza cancellare il codice d'accesso utente.
[2]	Tessera può disinserire	La tessera può sbloccare la porta e disinserire le aree assegnate. L' Opzione utente [5]. Solo inserimento deve essere disabilitata per far funzionare questa prestazione.
[3]	Tessera con periodo di estensione per porta sbloccata	La Tessera usa la funzione di estensione del periodo di porta sbloccata (vedere, DGP-ACM11 nel Manuale di Riferimento & Installazione)

[4]	[5]		
OFF	OFF	Disabilitazione inserimento	Non può inserire le aree
ON	OFF	Inserimento Totale	La tessera può inserire in modalità totale
OFF	ON	Inserimento perimetrale	La tessera può inserire in modalità perimetrale
ON	ON	Inserimento Forzato	La tessera può inserire in modalità forzata
[6]		Aggiunta finestra di tolleranza a Fasce orarie	La tessera e il codice usano le finestre di tolleranza per la Fascia oraria (vedere la sezione 8.3.2 a pagina 34 e la sezione 13.9 a pagina 58)
[7]		Il Codice segue la Fascia oraria	ON = Il Codice è solamente valido durante la fascia oraria assegnata. (vedere la sezione 12.7.2) OFF = Il Codice è sempre valido
[8]		Tessera per sblocco e codice per disinserimento	ON = Sulla porta deve essere installato un contatto porta, la porta deve essere assegnata a una zona (sezione 4.1) e la zona deve essere definita come Entrata ritardata. Una tessera valida può sbloccare la porta, ma non può disinserire l'area. Se l'area è inserita, si attiva il ritardo di entrata e il codice d'accesso utente deve essere digitato per disinserire l'area. L'opzione utente "[5]: Solo Inserimento" e l'opzione Controllo Accesso "[2]: tessera può disinserire" devono essere disabilitate per abilitare questa funzione. OFF = Una tessera valida può sbloccare la Porta e disinserire l'area.

12.7.4 Assegnazione Tessera Accesso

SEZIONI DA [1002] A [1999]: TESSERA ACCESSO


La tessera accesso è attivata assegnando il suo numero seriale al codice di accesso utente. La centrale EVO supporta tessere e lettori di prossimità a 26-bit Wiegand (si consigliano: lettore DGP-R910 e tessere serie CR-R700). Inserire il numero seriale manualmente o passare la Tessera Accesso al lettore di tastiera e il suo numero seriale si registrerà automaticamente.

Controllo Accessi: Caratteristiche di Sistema

Per dettagli riguardo il collegamento dei dispositivi del Controllo Accesso riferirsi al “Manuale di Riferimento e Installazione, Digiplex Modulo Controllo Accessi”.

Figura 19:

Tipica Installazione di Controllo Accessi*



Le persone autorizzate ad accedere all'area protetta hanno una tessera assegnata ai codici di accesso utente programmati con un Livello di Accesso (vedere la sezione 13.5) e una Fascia oraria (vedere la sezione 13.6). La centrale determina se sbloccare la porta secondo la fascia oraria e il livello d'accesso della tessera.

13.1 Termini Comuni per il Controllo Accessi

Allarme Accesso: Un avvertimento generato dal lettore, in caso una porta d'accesso sia aperta dopo il periodo programmato o nel caso sia stata aperta senza il segnale corretto. Questo evento è memorizzato nella Memoria Eventi, ma non verrà riportato.

Tessera Accesso: La tessera Accesso è un dispositivo assegnato al codice accesso utente utilizzato per identificare l'utente al sistema di controllo accessi.

Accesso Negato: Il sistema non dà accesso attraverso una Porta d'Accesso.

Accesso Concesso: Il sistema concede l'accesso attraverso una porta protetta.

Allarme Furto: L'Allarme Furto è un avviso inviato alla centrale se una zona inserita nel sistema di sicurezza. EVO è stata violata. Questo evento è salvato nella memoria eventi e può essere rapportato alla centrale di sorveglianza.

Porta lasciata aperta: Ogni Porta Accesso è programmata con un periodo di tempo in cui la porta può rimanere aperta. Un Allarme Accesso verrà attivato superato quel periodo.

Porta forzata: Se una Porta Accesso è stata aperta senza un “accesso concesso” o senza il segnale di “richiesta di uscita”, si può attivare un allarme d'accesso silenzioso o sonoro.

Lettore: Un dispositivo di controllo accesso (DGP-R910) situato vicino a una porta d'accesso che invia le informazioni da una tessera d'accesso alla centrale.

Richiesta per Uscita: Quando un dispositivo REX (Paradoor 460) rileva un movimento, invia alla centrale un segnale di richiesta di uscita.

Tessera Validata: Una tessera si dice valida quando è passata al lettore durante la fascia oraria ad essa assegnata ed entro il livello d'accesso ad essa assegnato.

13.2 Panoramica della Programmazione

Ciò che segue è il MINIMO richiesto per programmare il controllo accessi:

1. Abilitare il controllo accessi nella sezione [3038] opzione [1].
2. Assegnare le porte nelle sezioni da [2201] a [2232].
3. Creare i livelli d'accesso nelle sezioni da [2601] a [2615].
4. Creare le fasce orarie nelle sezioni da [2401] a [2432].
5. Configurare le vacanze nelle sezioni da [2701] a [2712].
6. Programmare i codici d'accesso utente (vedere la sezione 12 a pagina 53).
7. Programmare i moduli di controllo accessi.

13.3 Abilitare il controllo accessi SEZIONE [3038]: OPZIONE [1]

(default = **disabilitata**) Abilitare per attivare il controllo accessi.

13.4 Numerazione Porte SEZIONI DA [2201] A [2232]

Ogni porta monitorata e controllata richiede un modulo di controllo accessi (DGP-ACM11) o una tastiera d'accesso. La tastiera o il modulo sono assegnati alla porta nelle sezioni da [2201] a [2232]. La Centrale EVO supporta fino a 32 porte.

13.5 Livelli Accesso

SEZIONI DA [2601] A [2615]

I Livelli d'accesso determinano da quali porte un utente può accedere. Ogni Livello d'Accesso è una combinazione di porte, dalle sezione [2201] alla [2232]. Sono assegnate all'utente attraverso i loro codici accesso utente (fare riferimento al "Manuale Principale di Sistema"). Le sezioni contengono 4 schermi che rappresentano le 32 porte. Il livello 00 permette all'utente di accedere a tutte.

Livello 01: [2601]	01 a 08	09 a 16	17 a 24	25 a 32
a				
Livello 15: [2615]	01 a 08	09 a 16	17 a 24	25 a 32

13.6 Fasce orarie Accesso

SEZIONI DA [2401] A [2432]

Le Fasce orarie consistono di 2 periodi di tempo programmabili chiamati Intervallo A e B. Inserire l'ora iniziale e l'ora di termine nel primo e secondo schermo. Selezionare i giorni in cui è valido nel terzo schermo. L' Opzione [8] rappresenta le vacanze programmate. Se l'opzione è abilitata gli utenti hanno accesso tra l'ora d'inizio e l'ora di chiusura durante le vacanze. Un intervallo non può incrociarsi con un altro giorno. Le Fasce orarie sono assegnate agli utenti attraverso i codici d'accesso utente (fare riferimento al "Manuale Principale di Sistema"). Le fasce orarie primarie da 001 a 015 sono programmate rispettivamente nelle sezioni da [2401] a [2415]. Le Fasce orarie Secondarie da 016 a 032 sono programmate rispettivamente nelle sezioni da [2416] a [2432]. La Fascia oraria 000 permette l'utente di avere sempre accesso. Le Fasce orarie Primarie possono essere assegnate ai codici d'accesso utente. Le Fasce orarie Secondarie sono le fasce orarie di backup.

Sezione		Inizio ora	Fine ora	Giorni
La Fascia oraria 001: [2401]	A:	Configura come per orologio a 24 ore	Configura come per orologio a 24 ore	[1] Domenica (S)
				[2] Lunedì (M)
				[3] Martedì (T)
				[4] Mercoledì (W)
				[5] Giovedì (T)
La Fascia oraria 032: [2432]	B:	Configura come per orologio a 24 ore	Configura come per orologio a 24 ore	[6] Venerdì (F)
				[7] Sabato (S)
				[8] Vacanze (H)

13.7 Fasce orarie di Backup

SEZIONI DA [2501] A [2532]

Quando una tessera d'Accesso o il codice d'accesso utente è utilizzata per una Porta d'Accesso, la centrale verifica se è stato usato durante la sua Fascia oraria Primaria assegnata. Se vi sono delle fasce orarie collegate, verranno verificate. La centrale verificherà fino a 8 fasce orarie collegate. Ogni Fascia oraria da 001 a 032 può essere collegata a un'altra fascia oraria nelle sezioni da [2501] a [2532]. In ogni sezione inserire il numero della Fascia oraria a 3 cifre per collegarla.

13.8 Programmazione Vacanze

SEZIONI DA [2701] A [2712]

La programmazione Vacanze identifica le vacanze. Ogni sezione da [2701] a [2712] rappresenta un mese. Ogni sezione include 4 gruppi da 5 a 8 opzioni che rappresentano i giorni del mese. Abilitare le opzioni che rappresentano le vacanze.


13.9 Finestre di Tolleranza Fasce orarie

SEZIONE [3039]

I codici di accesso con l'aggiunta della "finestra di tolleranza fascia oraria" permettono all'utente di avere un numero di minuti programmato in [3039] aggiunti sia prima che dopo la loro fascia oraria. Inserire un valore qualunque tra 001 e 255 (default = 000) per determinare in minuti la finestra di tolleranza per la fascia oraria.

Figura 20: Esempio di Finestra di tolleranza aggiunta alla fascia oraria

La Fascia oraria assegnata all'utente è dalle 9.00 alle 17.00. Quando si abilita l'opzione "Aggiunta Finestra di Tolleranza alla Fascia oraria", l'utente ha accesso dalle 8.00 alle 18.00



 La Finestra di Tolleranza per la fascia oraria si applica solo per le Fasce orarie di Accesso (vedere la sezione 13.6 a pagina 58), e non alle Fasce orarie di rapporto di inserimento o disinserimento (vedere la sezione 8.3.1 a pagina 35 e la sezione 8.3.2 a pagina 35).

13.10 Modalità Porta Accesso

SEZIONE DA [2251] A [2282]: OPZIONE [1]

La Porta d'Accesso e l'utente possono essere assegnati a una o più aree nel sistema di sicurezza. Le azioni eseguite dall'utente saranno direttamente collegate all'area o alle aree assegnata/e a quella porta. Le Porte da 01 a 32 sono programmate rispettivamente nelle sezioni da [2251] a [2282].

[1]	ON	Porta D'Accesso "OR" La Porta d'accesso concede l'accesso o permette l'inserimento o disinserimento a utenti che sono assegnati ad almeno una delle aree della porta. Una porta "OR" può inserire o disinserire solamente le aree che ha in comune con gli utenti.
[1]	OFF	Porta d'Accesso "AND" La Porta d'accesso concede l'accesso o permette l'inserimento o disinserimento solo a utenti che sono assegnati a tutte le aree assegnate a quella porta.

13.11 Codice Accesso

SEZIONE [2251] A [2282]: OPZIONE [2]

Il Codice Accesso può permettere l'accesso a una Porta d'Accesso inserendo un codice d'accesso utente valido e premendo il tasto [Acc] su una tastiera LCD EVO-641, invece di utilizzare la tessera d'accesso. La centrale verificherà la sua fascia oraria e il livello d'accesso a esso assegnati. Le Porte da 01 a 32 sono programmate rispettivamente nelle sezioni da [2251] a [2282].

[2]	ON	Tasto [Acc] abilitato
[2]	OFF	Accesso solo con Tessera



Questa Opzione non è disponibile per le tastiere LED e le tastiere Grafica.

13.12 Tessera e Codice Accesso

SEZIONE DA [2251] A [2282]: OPZIONE [3]

La Porta d'accesso può essere programmata per richiedere a un utente di passare una tessera d'accesso valida e poi inserire il codice utente valido su un CR-R885-BL che è collegato a un Modulo di Controllo accesso (DGP-ACM11). Il RCR-R885-BL e il Modulo controllo accesso devono essere configurati correttamente. Per le istruzioni, fare riferimento alla parte CR-R885-BL nelle "Istruzioni di Installazione e di funzionamento", e alla parte riguardante il Modulo Controllo Accesso nel "Manuale di Riferimento e d'Installazione". Le Porte da 01 a 32 sono programmate rispettivamente nelle sezioni da [2251] a [2282].

[3]	ON	Sono richiesti la Tessera D'Accesso e il Codice Accesso Utente.
[3]	OFF	Tessera D'Accesso o Codice d'Accesso Utente.



Quando l'opzione [3] è abilitata, la Tessera d'Accesso, deve essere passata prima che venga inserito il Codice d'Accesso.

13.13 Elimina ritardo uscita durante l'inserimento con la tessera d'accesso

Sezione [3038]: OPZIONE [6]

(default = **disabilitata**) Quando si inserisce con la tessera d'accesso, il sistema può inserire con o senza l'attivazione del ritardo di uscita.

[6]	ON	Il Ritardo Uscita è annullato.
[6]	OFF	Il Ritardo Uscita è attivato.

13.14 Inserimento Limitato su Porta

SEZIONE DA [2251] A [2282]: OPZIONE [4]

Con l'opzione [4] ON, la centrale può prevenire che una tessera d'accesso inserisca una o più aree assegnate alla porta anche se la tessera d'accesso è programmata per permettere l'inserimento.

13.15 Disinserimento Limitato su Porta

SEZIONE DA [2251] A [2282]: OPZIONE [5]

Con l'opzione [5] su ON, la centrale può prevenire che la Tessera d'Accesso disinserisca una o più aree assegnate alla porta anche se la tessera d'accesso è programmata per permettere il disinserimento.

13.16 Porta d'accesso durante la perdita dell'ora

SEZIONE [3038]: OPZIONE [8]

(default = **disabilitata**) Se il sistema registra un guasto di perdita dell'ora, la centrale non riconoscerà più le fasce orarie fino a quando l'ora non è ripristinata. Abilitare o disabilitare l'opzione come richiesto:

Opzione		Fino al ripristino dell'ora, l'accesso viene dato a:
[8]	ON	Il codice Sistema Principale o il codice d'accesso utente con funzione principale o fascia oraria 00 (00 = sempre) abilitata.
[8]	OFF	Tutti gli utenti indipendentemente dalle fasce orarie programmate.

13.17 Allarme Furto Su Porta Forzata o Porta lasciata aperta

SEZIONE [3038]: OPZIONE [5] (PORTA FORZATA)

SEZIONE [3038]: OPZIONE [7] (PORTA LASCIATA APERTA)

(default = **disabilitata**) Se una porta d'accesso è aperta forzatamente o è stata lasciata aperta, può essere inviato un segnale alla centrale per attivare l'allarme furto. L'Allarme furto è generato istantaneamente indipendentemente dalla definizione di zona.

Per attivare queste funzioni:

- Installare un contatto porta e collegarlo al modulo di controllo d'accesso della porta.
- Assegnare il modulo di controllo d'accesso a una zona (vedere Programmazione Zona a pagina 14).
- Abilitare l'opzione [5] nella sezione [3038]: Allarme Furto su Porta Forzata.
- Abilitare l'opzione [7] nella sezione [3038]: Allarme Furto su Porta Lasciata Aperta.

13.18 Memorizzazione Eventi Controllo accessi

13.18.1 Richiesta Registrazione per Uscita nella Memoria Eventi

SEZIONE [3038]: OPZIONE [2]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata, la centrale può registrare gli eventi REX generati da tutte le Porte nella Memoria Eventi, ma non può riportare questi eventi alla centrale di sorveglianza. Gli eventi possono essere visualizzati accedendo alla Visualizzazione Registrazione Eventi.



La Memoria Eventi può riempirsi velocemente, dato che gli eventi REX possono avvenire spesso.

13.18.2 Registrazione ripristino porta lasciata aperta nella Memoria Eventi

SEZIONE [3038]: OPZIONE [3]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata, l'evento Ripristino Porta Lasciata Aperta può essere registrato nella Memoria Eventi. Questi eventi non possono essere riportati alla centrale di sorveglianza, ma possono essere visualizzati accedendo alla Visualizzazione Registrazione Eventi.

13.18.3 Registrazione ripristino porta forzata aperta nella Memoria Eventi

SEZIONE [3038]: OPZIONE [4]

(default = **disabilitata**) Quando l'opzione è abilitata, il Ripristino dell'evento di porta forzata aperta può essere registrato nella Memoria Eventi. Questo evento non può essere riportato alla centrale di sorveglianza, ma può essere visualizzato accedendo alla Visualizzazione Registrazione Eventi.

Programma WinLoad

14.1 Identificatore centrale

SEZIONE [3011]

(default = **0000**) Programmare lo stesso Identificatore centrale nella centrale e nel programma WinLoad. Il Programma WinLoad stabilirà la comunicazione se l'identificatore corrisponde. Inserire il numero esadecimale a quattro cifre che si desidera nella sezione [3011].

14.2 Password PC

SEZIONE [3012]

(default = **0000**) Programmare la stessa Password nella centrale e nel programma WinLoad. Il programma WinLoad stabilirà la comunicazione se le password che coincidono. Inserire il numero esadecimale e a quattro cifre che si desidera nella sezione [3012].

14.3 Numero Telefonico del PC

SEZIONE [3010]

La centrale compone questo numero per comunicare con un computer utilizzando il programma WinLoad. Inserire nella sezione [3010] una cifra qualunque da 0 a 9 e un tasto speciale o di funzione qualunque (vedere Tabella 3: Tasti di Numeri Telefonici Speciali a pagina 36) fino a un massimo di 32 cifre.

14.4 Funzione di Richiamata

SEZIONE [3037]: OPZIONE [1]

(default = **disabilitato**) Se l'opzione è abilitata, e un computer cerca con il programma WinLoad di comunicare con la centrale, la centrale blocca la chiamata e richiama il computer per verificare i codici di identificazione e stabilire una comunicazione. Quando la centrale blocca la chiamata, il programma WinLoad si configura automaticamente in Modalità Attendere Chiamata (vedere "Guida al Programma WinLoad Online"), pronto a rispondere quando la centrale richiama. Il numero telefonico del PC deve essere programmato.

14.5 Chiamata o Programma WinLoad

Per comunicare col programma WinLoad occorre far comporre alla centrale il numero telefonico del PC programmato nella sezione [3010].

Per le tastiere LCD: Premere e tenere premuto il tasto [0], inserire il proprio [CODICE INSTALLATORE] e poi premere [FORZA].

Per le tastiere Grafica: Premere e tenere premuto il tasto [0], inserire il proprio [CODICE INSTALLATORE] premere il tasto d'azione centrale (**Opz.**), evidenziare Chiamata WinLoad e poi premere il tasto sinistro d'azione (**ok**).

La centrale e il programma WinLoad verificano che l'identificatore centrale e la Password del PC corrispondono prima di stabilire la comunicazione.



Il Programma WinLoad deve essere in Modalità Attesa Chiamata (vedere la Guida Online del programma WinLoad).

14.6 Risposta Programmata WinLoad

Per caricare/scaricare localmente, collegare il computer alla centrale utilizzando un adattatore di linea ADP-1. Configurare nel Programma WinLoad da Condizione di Chiamata a Chiamata Cieca, programmare il numero telefonico del PC e seguire le istruzioni dell'adattatore ADP-1. Quando il computer ha selezionato:

Per le tastiere LCD: Premere e tenere premuto il tasto [0], inserire il [CODICE INSTALLATORE] e premere [TOTALE] per rispondere al programma WinLoad. Premere [DISINS] per terminare la chiamata.

Per le tastiere Grafica: Premere e tenere premuto il tasto [0], inserire il [CODICE INSTALLATORE], premere il tasto centrale d'azione (**Opzioni**), evidenziare Risposta a Programma WinLoad e premere il tasto sinistro di azione (**ok**). Per terminare la chiamata, evidenziare Cancella Comunicazione e premere il tasto sinistro d'azione (**ok**).

14.7 Ritardo scavalamento Segreteria Telefonica

SEZIONE [3052]

(default = **008**) Programmare lo Scavalamento della Segreteria Telefonica se il programma WinLoad è utilizzato per comunicare con un'installazione che utilizza una segreteria o un servizio telefonico.

Programmare un valore (da 00 a 15 X 4 secondi, 00 = disabilitato) che rappresenta il periodo di ritardo che la centrale attenderà tra la prima e la seconda chiamata.

Per l'utilizzo:

1. Chiamare l'installazione e, con il programma WinLoad, premere **[INVIO]/[ENTER]** sulla tastiera o terminare la chiamata manualmente al secondo squillo.
2. Dopo aver terminato la chiamata, il programma WinLoad richiama immediatamente l'installazione o richiama manualmente.

14.8 Contatore di squilli

SEZIONE **[3051]**

(default = **008**) Il Contatore di chiamate rappresenta il numero degli squilli che la centrale attende prima di prendere la linea. Se trascorrono più di 10 secondi tra ciascun squillo, il Contatore di Squilli si ripristina. Inserire qualunque valore tra 01 e 15 (00 = disabilitato).

14.9 Trasmissione Memoria Eventi

SEZIONE **[3037]**: OPZIONE **[2]**

(default = **disabilitato**) Una volta che la Memoria Eventi contiene 1998 eventi, la centrale esegue due tentativi per stabilire la comunicazione con il programma WinLoad chiamando il numero telefonico del PC programmato nella sezione **[3010]**. Il Programma WinLoad deve essere in Modalità Attesa di Chiamata. La centrale scarica i contenuti della Memoria Eventi sul programma WinLoad. Se la comunicazione è interrotta prima del completamento della trasmissione o la comunicazione non è stabilita dopo due tentativi, la centrale attenderà fino a quando la Memoria Eventi riceve ulteriori 1998 eventi prima di tentare la Trasmissione Memoria Eventi. La Memoria Eventi può tenere 2048 Eventi. Se è completa, i nuovi eventi cancelleranno quelli vecchi.

14.10 Aggiornamento locale del Firmware

Vedere il programma WinLoad per le istruzioni riguardo l'aggiornamento del firmware.

Appendice 1: Elenco automatico Codici di rapporto

Eventi di Sistema	Codice di rapporto di default del Contact ID utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]	Codice di rapporto SIA di default utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]
Inserimento con Codice principale	3 4A1 - Inserimento da utente	CL - Rapporto di inserimento
Inserimento con Codice Utente	3 4A1 - Inserimento da utente	CL - Rapporto di inserimento
Inserimento a chiave	3 4A9 - Inserimento a chiave	CS - Chiave di inserimento
Inserimento automatico	3 4A3 - Inserimento automatico	CA - Inserimento Automatica
Inserimento con il programma di PC	3 4A7 - Inserimento/disinserimento remoto	CQ - Inserimento remoto
Inserimento ritardata	3 452 - Inserimento ritardato	OT - Inserimento ritardata
Assenza di movimento	3 452 - Inserimento ritardata	NA - Inserimento in Assenza di Movimento
Inserimento limitato	3 456 - Inserimento limitato	CG - Inserimento Area
Inserimento rapido	3 4A8 - Inserimento rapido	CL - Rapporto Inserimento
Inserimento remoto (vocale)	3 4A7 - Inserimento remoto	CQ - Inserire con Modulo vocale
Inserimento Delinquenza	1 654 - Inattività di Sistema	CD - Inattività di Sistema
Disinserimento con codice principale	1 4A1 - Disinserimento da utente	OP - Rapporto Disinserimento
Disinserimento con codice utente	1 4A1 - Disinserimento da utente	OP - Rapporto Disinserimento
Disinserimento a chiave	1 4A9 - Disinserimento a chiave	OS - Disinserimento a chiave
Disinserimento dopo allarme con codice principale	1 4A1 - Disinserimento da utente	OP - Rapporto disinserimento
Disinserimento dopo allarme con Codice utente	1 4A1 - Disinserimento da utente	OP - Rapporto Disinserimento
Disinserimento dopo allarme a chiave	1 4A9 - Disinserimento a chiave	OS - Disinserimento a chiave
Cancellazione allarme con codice principale	1 4A6 - Cancellazione	OR - Disinserimento da Allarme
Cancellazione allarme con codice utente	1 4A6 - Cancellazione	OR - Disinserimento da Allarme
Cancellazione allarme a chiave	1 4A6 - Cancellazione	OS - Disinserimento a chiave
Cancellazione inserimento automatico	1 464 - Estensione Tempo di inserimento automatico	CE - Inserimento estesa
Cancellazione Allarme con il programma del PC	1 4A6 - Cancellazione	OR - Disinserimento dall'Allarme
Disinserimento a voce	1 A47 - Inserimento/disinserimento remoto	OQ - Disinserimento remoto
Disinserimento con Programma di PC	1 4A7 - Inserimento/disinserimento remoto	OQ - Disinserimento remoto
Disinserimento dopo Allarme con Programma di PC	1 4A7 - Inserimento/disinserimento remoto	OQ - Disinserimento remoto
Disinserimento rapido	1 4A8 - Disinserimento rapido	OP -Rapporto Disinserimento
Esclusione zona	1 57A - Esclusione zona	UB - Esclusione zona senza tipo
Zona allarme	1 13A - Allarme furto	BA - Allarme furto
Allarme incendio	1 11A - Allarme incendio	FA - Allarme incendio
Disinserimento da utente anticipato	1 451 - Disinserimento anticipata	OK - Disinserimento anticipata
Ritardo disinserimento da utente	1 452 - Ritardo disinserimento	OJ - Ritardo disinserimento
Ripristino zona allarme	3 13A - Ripristino allarme furto	BH - Ripristino allarme furto
Ripristino allarme incendio	3 11A - Ripristino allarme incendio	FH - Ripristino allarme incendio
Allarme gas 24 ore	1 13A - Allarme furto	GA - Allarme Gas
Allarme calore 24 ore	1 13A - Allarme furto	KA - Allarme calore
Allarme allagamento 24 ore	1 13A - Allarme furto	WA - Allarme allagamento
Allarme gelo 24 ore	1 13A - Allarme furto	ZA - Allarme gelo
Ripristino allarme gas 24 ore	3 13A - Ripristino allarme furto	GR - Ripristino allarme gas
Ripristino allarme calore 24 ore	3 13A - Ripristino allarme furto	KR - Ripristino allarme calore
Ripristino allarme allagamento 24 ore	3 13A - Ripristino allarme furto	WR - Ripristino allarme allagamento
Ripristino allarme gelo 24 ore	3 13A - Ripristino allarme furto	ZR - Ripristino allarme gelo
Aggressione 1 - Emergenza	1 12A - Allarme aggressione	PA - Allarme aggressione
Aggressione 2 - medica	1 1AA - Allarme medico	MA - Allarme medico
Aggressione 3 - incendio	1 115 - Stazione manuale incendio	FA - Allarme incendio
Inserimento di recente	3 459 - Inserimento di recente	CR - Inserimento di recente
Codice Polizia	1 139 - Allarme furto	BM - Allarme furto
Spegnimento globale di zona	1 574 - Gruppo esclusione	CG - Inserimento Area
Allarme di coercizione	1 121 - Coercizione	HA - Allarme rapina
Spegnimento zona	1 57A - Esclusione di zona	UB - Esclusione di zona senza tipo
Manomissione zona	1 144 - Sensore manomissione	TA - Allarme manomissione

Eventi di Sistema	Codice di rapporto di default del Contact ID utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]	Codice di rapporto SIA di default utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]
Ripristino Zona manomessa	3 144 - Ripristino manomissione sensore	TR - Ripristino manomissione
Blocco tastiera	1 421 - Accesso negatolnizio del segnalibro	JA - Manomissione codice utente
Guasto CA	1 A31 - Perdita CA	AT - Guasto CA
Guasto Batteria	1 3A9 - Guasto prova batteria	YT - Guasto batteria sistema
Guasto Alimentatore ausiliario	1 3AA - Guasto Sistema	YP - Guasto alimentatore
Limite corrente uscita sirena	1 321 - Sirena 1	YA - Guasto sirena
Sirena assente	1 321 - Sirena 1	YA - Guasto sirena
Perdita orologio	1 626 - Ora/Data non precisa	JT - Ora modificata
Guasto circuito incendio	1 373 - Guasto incendio	FT - Guasto incendio
Ripristino Guasto TLM	3 351 - Ripristino guasto Telefono 1	LR - Ripristino Linea telefonica
Ripristino guasto CA	3 3A1 - Ripristino perdita CA	RA - Ripristino CA
Ripristino guasto batteria	3 3A9 - Ripristino guasto batteria	YR - Ripristino batteria sistema
Ripristino guasto alimentatore ausiliario	3 3AA - Ripristino guasto sistema	YQ - Ripristino alimentatore
Ripristino limite corrente uscita sirena	3 321 - Ripristino sirena 1	YH - Ripristino sirena
Ripristino sirena assente	3 321 - Ripristino sirena 1	YH - Ripristino sirena
Orologio programmato	3 625 - Ripristino ora/data	JT - Ora modificata
Ripristino circuito incendio	3 373 - Ripristino guasto incendio	FJ - Ripristino guasto incendio
Guasto Combust	1 333 - Guasto modulo espansione	ET - Guasto Espansione
Manomissione modulo	1 145 - Manomissione modulo espansione	TA - Allarme manomissione
Guasto modulo Rom/Ram	1 3°4 - Controllo Rom	YF - Errore controllo Parametro
Guasto modulo TLM	1 352 - Errore Telefono 2	LT - Guasto Linea Telefonica
Errore modulo comunicazione a centrale di sorveglianza	1 354 - Mancata comunicazione	YC - Mancata comunicazione
Errore stampante	1 336 - Errore stampante locale	VT - Guasto stampante
Errore Modulo CA	1 3A1 - Mancanza CA	AT - Guasto CA
Guasto Modulo batteria	1 3A9 - Guasto prova batteria	YT - Guasto batteria sistema
Guasto Modulo alimentatore ausiliario	1 3AA - Ripristino guasto sistema	YP - Guasto alimentatore
Ripristino guasto Combust	3 333 - Ripristino modulo espansione	ER - Ripriston Espansione
Ripristino manomissione modulo	3 145 - Ripristino manomissione modulo espansione	TR - Ripristino manomissione
Ripristino guasto modulo ROM/RAM	3 3A4 - Ripristino	YG - Parametro cambiato
Ripristino modulo TLM	3 352 - Ripristino guasto Telco 2	LR - Ripristino Linea Telefonica
Inserimento anticipato da utente	3 451 - Inserimento anticipata	CK - Inserimento anticipata
Ritardo inserimento da utente	3 452 - Inserimento ritardata	CJ - Inserimento ritardata
Esclusione zona con inserimento forzato	1 57A - Esclusione zona	XW - Zona forzata
Ritorno di zona stato di inserimento	3 57A - Ripristino zona esclusa	W - Zona inclusa
Ripristino guasto stampante	3 336 - Ripristino guasto stampante locale	VR - Ripristino stampante
Ripristino Modulo CA	3 3A1 - Ripristino mancanza CA	AR - Ripristino CA
Ripristino Modulo batteria	3 3A9 - Ripristino guasto batteria	YR - Ripristino batteria sistema
Ripristino guasto modulo alimentatore ausiliario	3 3AA - Ripristino Guasto sistema	YQ - Ripristino guasto alimentatore
Mancata comunicazione con centrale di sorveglianza	1 354 - Mancata comunicazione	YC - Guasto comunicazione
Modulo RF batteria bassa	1 384 - Trasmettitore RF batteria bassa	XT - Guasto Trasmettitore batteria
Modulo RF Guasto sorveglianza	1 381 - Perdita di sorveglianza RF	US - Sorveglianza zona senza tipo
Ripristino batteria Modulo RF	3 384 - Ripristino batteria Trasmettitore	XR - Ripristino trasmettitore batteria
Ripristino supervisione modulo RF	3 381 - Perdita supervisione RF	US - Supervisione zona senza tipo
Riavvio	1 3A8 - Spegnimento sistema	RR - Accensione
Avvio	1 3A5 - Riavvio Sistema	YW - Riavvio sorveglianza
Rapporto test	1 6A2 - Rapporto Test periodico	TX - Rapporto Test
Richiesta ascolto	1 606 - Segue Ascolto	LF - Ascoltare per proseguire
Richiesta ... WinLoad	1 411 - Richiesta richiamata	RB - Inizio Programmazione remota
Termine comunicazione Software PC	1 412 - Accesso scaricamento postivo	RS - Positiva Programmazione remota
Installatore su sito	1 627 - Programmazione modalità entrata	LB - Programmazione locale
Termine programmazione installatore	1 1628 - Programmazione modalità uscita	LS - Positiva Programmazione locale
Ripristino guasto modulo comunicazione	3 354 - Ripristino Guasto comunicazione	YK - Ripristino comunicazione

Appendice 2: Elenco codici di rapporto Ademco Contact ID

# CID	Codice di rapporto	Valore programmato	# CID	Codice di rapporto	Valore programmato	# CID	Codice di rapporto	Valore programmato
Allarmi medici - 100			Guasti sistema - 300 e 310			Guasti sensori - 380		
100	Allarme medico	01	300	Guasto sistema	39	380	Guasto sensore	6E
101	Trasmettitore a pendaglio	02	301	Mancanza tensione di relé	3A	381	Perdita supervisione - RF	6F
102	Mancato rapporto	03	302	Batteria bassa sistema	3B	382	Perdita supervisione - RPM	70
Allarmi incendio - 110			303	Somma di controllo RAM errata	3C	383	Manomissione sensore	71
110	Allarme incendio	04	304	Somma di controllo ROM	3D	384	Batteria bassa trasmettitore RF	72
111	Fumo	05	305	Ripristino sistema	3E	385	Alta sensibilità rivelatore di fumo	73
112	Combustione	06	306	Program. centr. d'allarme cambiata	3F	386	Bassa sensibilità rivelatore di fumo	74
113	Allagamento	07	307	Mancata prova automatica	40	387	Alta sensibilità rivelatore di intrusione	75
114	Calore	08	308	Spegnimento sistema	41	388	Bassa sensibilità rivelatore di intrusione	76
115	Porta con maniglia di trazione	09	309	Mancata prova batteria	42	389	Guasto prova automatica sensore	77
116	Condotto	0A	310	Mancanza connessione a terra	43	391	Guasto sorveglianza sensore	78
117	Fiamma	0B	311	Batteria mancante/esaurita	44	392	Errore compensazione moto	79
118	Allarme imminente	0C	312	Limite sovracorrente alimentatore	45	393	Allerta manutenzione	7A
Allarmi Aggressione - 120			313	Ripristino tecnico	46	Disinserimento/Inserimento - 400		
120	Allarme aggressione	0D	Guasti dispositivo sonoro/relé - 320			400	Inser./disins.	7B
121	Coercizione	0E	320	Dispositivo sonoro/relé	47	401	Inser./disins. da utente	7C
122	Silenzioso	0F	321	Sirena 1	48	402	Inser./disins. gruppo	7D
123	Sonoro	10	322	Sirena 2	49	403	Inser./disins. automatico	7E
124	Coercizione - accesso concesso	11	323	Relé allarme	4A	406	Annulla	7F
125	Coercizione - uscita concessa	12	324	Relé guasto	4B	407	Inser./disins. remoto	80
Allarmi Furto - 130			325	Relé inversione	4C	408	Inserimento rapido	81
130	Furto	13	326	Notifica controllo dispositivo elettrico #3	4D	409	Inser./disins. inseritore a chiave	82
131	Perimetrale	14	327	Notifica controllo dispositivo elettrico #4	4E	Accesso remoto - 410		
132	Interna	15	Guasti periferiche sistema - 330 e 340			411	Fatta richiesta richiamata	83
133	24 ore	16	330	Periferica sistema	4F	412	Esito positivo scaricamento dati	84
134	Entrata/uscita	17	331	Circuito verifica aperto	50	413	Esito negativo scaricamento dati	85
135	Giorno/notte	18	332	Circuito verifica in corto circuito	51	414	Spegnimento sistema	86
136	Esterna	19	333	Guasto modulo espansione	52	415	Spegnimento combinatore	87
137	Manomissione	1A	334	Guasto ripetitore	53	416	Esito positivo caricamento dati	88
138	Allarme imminente	1B	335	Manca carta su stampante locale	54	Controllo accesso - 420		
139	Intrusione confermata	1C	336	Guasto stampante locale	55	421	Accesso negato	89
Allarmi generali - 140			337	Mancanza tensione continua modulo espansione	56	422	Rapporto accesso da utente	8A
140	Allarme generale	1D	338	Batteria bassa modulo espansione	57	423	Accesso forzato	8B
141	Circuito verifica aperto	1E	339	Ripristino modulo espansione	58	424	Uscita negata	8C
142	Circuito verifica in corto circuito	1F	341	Manomissione modulo espansione	59	425	Uscita concessa	8D
143	Guasto modulo espansione	20	342	Mancanza tensione alternata modulo espansione	5A	426	Disinserimento aiutata porta accesso	8E
144	Manomissione sensore	21	343	Mancata prova automatica modulo espansione	5B	427	Guasto monitor stato porta punto accesso	8F
145	Manomissione modulo espansione	22	344	Rivelato disturbo ricevitore RF	5C	428	Richiesta punto accesso per uscire	90
146	Intrusione silenziosa	23	Guasti comunicazione - 350 e 360			429	Entrata modo programma accesso	91
147	Guasto supervis. sensore	24	350	Comunicazione	5D	430	Uscita modo programma accesso	92
Allarmi non intrusione 24 ore - 150 e 160			351	Guasto Telco 1	5E	431	Cambio livello minaccia accesso	93
150	Non intrusione 24 ore	25	352	Guasto Telco 2	5F	432	Guasto relé/innesco accesso	94
151	Gas rivelato	26	353	Portata lungo raggio	60	433	Deviazione RTE accesso	95
152	Refrigerazione	27	354	Mancata comunicazione	61	434	Deviazione DSM accesso	96
153	Perdita calore	28	355	Perdita supervisione radio	62	441	Inserito perimetrale	97
154	Perdita acqua	29	356	Perdita di verifica centrale	63	442	Inserito perimetrale con inseritore a chiave	98
155	Rottura sensore a lamina	2A	357	Problema VSWR portata lungo raggio	64	Inserimento - 450 & 460		
156	Guasto giorno	2B	Guasti circuito protezione - 370			450	Inadempienza Inser./disins.	99
157	Livello basso bombola gas	2C	370	Circuito protezione	65	451	Inser./disins. anticipata	9A
158	Alta temperatura	2D	371	Circuito protezione aperto	66	452	Inser./disins. ritardata	9B
159	Bassa temperatura	2E	372	Circuito protezione in corto circuito	67	453	Mancata inserimento	9C
161	Perdita flusso d'aria	2F	373	Guasto incendio	68	454	Mancato	9D
162	Rivelato monossido di carbonio	30	374	Allarme errore uscita	69	455	Mancato inserimento automatico	9E
163	Livello serbatoio	31	375	Guasto zona panico	6A	456	Inserimento parziale	9F
Supervisione incendio - 200 e 210			376	Guasto zona antirapina	6B	457	Errore uscita (utente)	A0
200	Supervisione incendio	32	377	Guasto allarme ripetuto	6C	458	Utente nell'edificio	A1
201	Pressione bassa acqua	33	378	Guasto coincidenza zone	6D	459	Inserimento recente	A2
202	CO2 bassa	34						
203	Sensore valvola a saracinesca	35						
204	Livello basso acqua	36						
205	Pompa attivata	37						
206	Pompa guasta	38						

# CID	Codice di rapporto	Valore programmato
Inserimento - 450 & 460		
461	Immissione codice errato	A3
462	Immissione codice valido	A4
463	Reinserimento dopo allarme	A5
464	Tempo allungato inserimento automatico	A6
465	Ripristino allarme panico	A7
466	Assistenza on/off edificio	A8
Relè dispositivo sonoro disabilitato - 520		
520	Dispositivo sonoro/relè disabilitato	A9
521	Sirena 1 disabilitata	AA
522	Sirena 2 disabilitata	AB
523	Relè allarme disabilitato	AC
524	Relè guasto disabilitato	AD
525	Relè inversione disabilitato	AE
526	Notifica controllo dispositivo elettrico #3 disabilitata	AF
527	Notifica controllo dispositivo elettrico #4 disabilitata	B0
531	Aggiunto modulo	B1
532	Rimosso modulo	B2
Disabilitazioni comunicazione - 550 e 560		
551	Combinatore disabilitato	B3
552	Radiotrasmettitore disabilitato	B4
Esclusione - 570		
570	Esclusione zona	B5
571	Esclusione incendio	B6
572	Esclusione zona 24 ore	B7
Disabilitazioni comunicazione - 550 e 560		
573	Esclusione intrusione	B8
574	Esclusione gruppo	B9
575	Esclusione allarme ripetuto	BA
576	Deviazione zona accesso	BB
577	Esclusione punto accesso	BC
Prova/varie - 600		
601	Prova innesco manuale	BD
602	Rapporto prova periodica	BE
603	Trasmissione RF periodica	BF
604	Prova incendio	C0
605	Rapporto stato a seguire	C1
606	Ascolto a seguire	C2
607	Modo prova percorso	C3
608	Prova periodica - guasto sistema presente	C4
609	Trasmettitore video attivo	C5
611	Prova punto OK	C6
612	Punto non provato	C7
613	Provato percorso zona intrusione	C8
614	Provato percorso zona incendio	C9
615	Provato percorso zona panico	CA
616	Richiesta assistenza tecnica	CB
621	Ripristino registro eventi	CC
622	Registro eventi pieno al 50%	CD
623	Registro eventi pieno al 90%	CE
624	Superata capacità registro eventi	CF
625	Ripristino ora/data	D0
626	Ora/data non corrette	D1
627	Entrata modo programma	D2
628	Uscita modo programma	D3
629	Marcatura registro eventi 32 ore	D4
630	Cambiamento orario	D5
631	Inadempienza cambiamento orario	D6
632	Cambio orario accesso	D7
654	Inattività sistema	D8

Appendice 3: Istruzioni Installazione Tastiera

1.1 Istruzioni d'installazione della tastiera

1.1.1 Collegamento delle Tastiere

Le tastiere sono collegate al combus della centrale in una configurazione a stella o a margherita. Collegare i quattro morsetti con le etichette rosso, nero, verde e giallo di ogni tastiera ai corrispettivi morsetti della centrale.

1.1.2 Collegamento Zone Tastiera

Ogni tastiera ha un morsetto d'ingresso cablato, che consente di collegare direttamente ad essa un rivelatore o un contatto porta. Collegare il dispositivo al morsetto d'ingresso della tastiera come mostrato nella figura 3 a pagina 5. Per comunicare il suo stato alla centrale, l'ingresso della tastiera deve essere assegnato a una zona nella centrale così come devono essere definiti i parametri della zona.

1.1.3 Uscita programmabile

Ogni tastiera ha una uscita PGM a bordo. Attivandola, l'uscita PGM può fornire 50mA a ogni dispositivo a essa collegato. Se la corrente assorbita eccede i limiti, si dovrebbe collegare un relè alla PGM come mostrato nella figura 3 a pagina 5.

2.1 Istruzioni specifiche per la tastiera

2.1.1 Collegamento Chiave di Memoria

Una chiave di memoria può essere utilizzata per scaricare la programmazione alle tastiere EVO-641 e EVO-641R.

2.1.2 Chiave di Memoria

SEZIONI [510] E [520]

Scaricare le Informazioni utilizzando la chiave di memoria (PMC-4).

SEZIONE [510] = Scaricare tutti i dati dalla chiave di memoria (sezioni tastiera LCD da [001] a [396] e tutti i messaggi) alla tastiera LCD.

Sezione [520] = Copiare le sezioni della tastiera LCD [001] e [396] e tutti i messaggi sulla chiave di memoria.

2.1.3 Scaricare Contenuti dalla Chiave di Memoria alla Tastiera

SEZIONE [510]

1. Inserire la chiave di memoria nel connettore di tastiera con l'etichetta "KEY."
2. Scaricare i contenuti della chiave di memoria, inserire la modalità programmazione della tastiera e inserire la sezione [510].

3. Quando la tastiera emette un suono di conferma, attendere 5 secondi e rimuovere la chiave di memoria dopo il secondo suono di conferma


2.1.4 Copiare i contenuti della Tastiera sulla chiave di memoria

SEZIONE [520]


1. Inserire la chiave di memoria nel connettore di tastiera con l'etichetta "KEY". Assicurarsi che il ponticello sia su ON.
2. Per copiare i contenuti sulla chiave di memoria, inserire la modalità di programmazione della tastiera e inserire la sezione [520].
3. Dopo il suono di conferma, attendere 5 secondi e rimuovere la chiave di memoria dopo il secondo suono di conferma. Impostare il ponticello della chiave di memoria su OFF se non si vuole sovrascrivere accidentalmente il contenuto.

Figura 21: PMC-4 Configurazione di Ponticello

Ponticello su ON



Ponticello su OFF



2.2 Collegamento a Controllo d'Accesso K641R

Figura 22: Tipica Installazione di Controllo Accessi




Figura 23: Panoramica del Controllo Accessi





Figura 24: Collegamenti Controllo Accesso



ATTENZIONE:
Se un contatto porta non è utilizzato, installare un ponticello o una resistenza da 1kΩ sui morsetti BLK e Z1 in base alla definizione EOL della centrale.
Se il dispositivo REX (Richiesta per Uscita) non è utilizzato, posizionare un ponticello sui morsetti BLK e Z2.

3.1 Programmazione

3.1.1 Inserire Modalità Programmazione Modulo

La tastiera è programmata tramite la centrale. Per ottenere, ciò si deve prima inserire la Modalità di Programmazione di Modulo:

1. Da Modalità Normale premere e tenere premuto il tasto **[0]**.
2. Inserire il **[CODICE INSTALLATORE]** (Default: 000000).
3. Accedere alla sezione **[4003]**.
4. Inserire il **[NUMERO SERIALE]** a 8 cifre della tastiera
5. Inserire la **[SEZIONE]** a 3 cifre che si desidera programmare.
6. Immettere i **[DATI]** richiesti

La centrale indirizzerà la programmazione alla tastiera selezionata. Ogni volta che si preme il tasto **[CANC]/[CLEAR]** ritornerà al punto precedente, a meno che non si inseriscano dati, in tale caso cancellerà i dati appena inseriti.

Il numero seriale si trova sulla scheda PC della tastiera oppure inserire la sezione **[000]** al punto 3 per visualizzare il numero seriale della tastiera.

3.1.2 Trasmissione Modulo

La caratteristica di Trasmissione del Modulo della centrale può essere utilizzata per copiare i contenuti di una tastiera a una o più tastiere.

1. Da modalità normale premere e tenere premuto il tasto **[0]**.
2. Inserire il **[CODICE INSTALLATORE]** (Default: 000000).
3. Inserire la sezione **[4004]**.
4. Inserire il **[NUMERO SERIALE]** della tastiera sorgente. La sorgente è la tastiera programmata i cui dati si vogliono copiare alle altre tastiere.
5. Inserire il **[NUMERO SERIALE]** delle tastiere di destinazione. La destinazione è la(e) tastiera(e) che si vuole programmare con i dati della sorgente. Se si vuole programmare più di una tastiera con i dati della tastiera sorgente, inserire i numeri seriali delle tastiere, una alla volta.
6. Una volta inseriti i numeri seriali delle tastiere che si vuole programmare, premere il tasto **[Acc]**.

3.2 Programmazione Messaggio K641TIT/K641R

SEZIONI DA [101] A [148], [200] A [204], E DA [301] A [396]

Ciascuna sezione contiene un messaggio con un massimo di 16 caratteri. Per ulteriori dettagli e per registrare qualsiasi modifica, utilizzare la “Guida Programmazione Moduli Digiplex”.



La centrale EVO ha fino a 8 aree, 96 zone e fino a 999 codici utente. La Tastiera di LCD permette solo di programmare i messaggi fino a 4 aree, 48 zone e 96 codici utente. Il resto dei messaggi può essere programmato direttamente nella centrale EVO. Riferirsi al Manuale Riferimento e Installazione EVO e alla Guida di Programmazione EVO per ulteriori dettagli.

Sezione da [101] a [148] = “Zona 01” a “Zona 48” rispettivamente

Sezione [200] = “Sicurezza Paradox”

Sezione da [201] a [204] = Rispettivamente “Prima Area”, “Seconda Area”, “Terza Area” e “Quarta Area”.

Sezione da [301] a [396] = Rispettivamente da “Codice 01” a “Codice 96”

Dopo aver inserito la sezione che corrisponde al messaggio desiderato, utilizzare i tasti della programmazione messaggio (fare riferimento alla Tabella 7) e alla Tabella 6 a pagina 51 per modificare il messaggio in base alle necessità dell'installazione.

3.3 Programmazione K-641TIT

3.3.1 Assegnazione Area

SEZIONE [001]: OPZIONI da [1] a [8]

Per assegnare la tastiera ad un'area, basta abilitare semplicemente l'opzione corrispondente all'area che si desidera. Per default, le aree da 1 a 8 sono abilitate.

3.3.2 Visualizzazione inserimento Codice d'Accesso

SEZIONE [003]: OPZIONE [1]

Opzione [1] OFF = le cifre sono sostituite da un * (default)

Opzione [1] ON = le cifre del codice accesso verranno visualizzate

3.3.3 Visualizzazione del temporizzatore del ritardo di uscita

SEZIONE [003]: OPZIONE [2]

Opzione [2] OFF = non visualizzerà il temporizzatore del ritardo di uscita (default)

Opzione [2] ON = Lo schermo LCD visualizzerà il temporizzatore del ritardo di uscita

3.3.4 Visualizzazione del Temporizzatore del ritardo di entrata

SEZIONE [003]: OPZIONE [3]

Opzione [3] OFF = non visualizzerà il temporizzatore del ritardo di entrata (default)

Opzione [3] ON = Lo schermo LCD visualizzerà il temporizzatore del ritardo di entrata

3.3.5 Modalità Confidenziale

SEZIONE [003]: OPZIONI [4] E [5]

Nella modalità confidenziale, tutti i LED si spegneranno e il display cambierà fino a quando non è premuto un tasto o inserito un codice d'accesso.

Opzione [4] OFF = Modalità Normale (default)

Opzione [4] ON = Modalità Confidenziale

Opzione [5] OFF = Lo schermo LCD è attivato inserendo un codice d'accesso (default)

Opzione [5] ON = Lo schermo LCD è attivato premendo un pulsante

Figure 25: Schermo LCD

In Modalità Normale:

PARADOX SECURITY
2004/10/01 09:07

In Modalità Confidenziale:

CONFIDENTIAL
2004/10/01 09:07

3.3.6 Temporizzatore della Modalità Confidenziale

SEZIONE [007]

La sezione [007] determina il tempo senza azione prima che la tastiera entri in modalità Confidenziale. Il Temporizzatore di Modalità Confidenziale può essere configurato da 005 secondi a 255 secondi. Default: 120 secondi.

3.3.7 Opzione Visualizzazione Ora

SEZIONE [003]: OPZIONE [8]

Opzione [8] OFF = Data visualizzata come aa/mm/gg (default)

Opzione [8] ON = Data visualizzata come gg/mm/aa

3.3.8 Funzionamento silenzioso

SEZIONE [004]: OPZIONE [1]

Opzione [1] OFF = suoni abilitati (default)

Opzione [1] ON = funzionamento silenzioso

3.3.9 Suono cicalino su ritardo uscita

SEZIONE [004]: OPZIONE [2]

Opzione [2] OFF= nessun suono cicalino su Ritardo Uscita (default)

Opzione [2] ON= suono cicalino su Ritardo Uscita

3.3.10 Gong su Chiusura Zona

SEZIONE [004]: OPZIONE [4]

Opzione [4] OFF = Gong su Chiusura Zona è disabilitato (default)

Opzione [4] ON = Gong su Chiusura Zona è abilitato

3.3.11 Suono su Guasto

SEZIONE [005]: OPZIONI DA [1] A [4]

Opzione [1] OFF = Suono disabilitato: Guasti sistema e perdita orologio (default)

Opzione [1] ON = Suono abilitato: Guasti sistema e perdita orologio

Opzione [2] OFF = Suono disabilitato: Guasti combinatore (default)

Opzione [2] ON = Suono abilitato: Guasti combinatore

Opzione [3] OFF = Suono disabilitato: Guasti modulo e bus (default)

Opzione [3] ON = Suono abilitato: Guasti modulo e bus

Opzione [4] OFF = Suono disabilitato: Guasti di tutte le zone (default)

Opzione [4] ON = Suono abilitato: Guasti di tutte le zone

3.3.12 Abilitazione Manomissione Tastiera

SEZIONI [006]: OPZIONE [5]

Opzione [5] OFF = Manomissione Tastiera è disabilitata (default)

Opzione [5] ON = Manomissione Tastiera è abilitata

3.3.13 Voltmetro Combust

1. Da Modalità Normale premere e tenere premuto il tasto [0].

2. Inserire il [CODICE INSTALLATORE] (Default: 000000).

3. Premere [ACC].

Ci può essere una caduta di tensione durante la verifica della batteria della centrale.

3.4 Opzioni uscite programmabili

3.4.1 Stato uscita PGM

SEZIONE [006]: OPZIONE [1]

Opzione [1] OFF = uscita PGM è normalmente aperta (default)

Opzione [1] ON = uscita PGM è normalmente chiusa

La PGM può fornire 50mA al dispositivo ad esso collegato.

3.4.2 Modalità Disattivazione PGM

SEZIONE [006]: OPZIONE [2]

Opzione [2] OFF = disattiva l'uscita PGM su evento disattivazione (default)

Opzione [2] ON = l'uscita PGM sarà disattivata dal temporizzatore PGM

3.4.3 PGM Tempo Base

SEZIONE [006]: OPZIONE [3]

Opzione [3] OFF = Tempo base uscita PGM è 1 secondo (default)

Opzione [3] ON = Tempo base uscita PGM è 1 minuto

3.4.4 Scavalcamento PGM

SEZIONE [006]: OPZIONE [4]

Quando è abilitata l'Opzione Scavalcamento PGM, l'uscita PGM della tastiera ignorerà gli Eventi di Attivazione PGM (SEZIONE 3.4.6), Eventi Disattivazione PGM (SEZIONE 3.4.7) e Temporizzatori PGM (SEZIONE 3.4.5). Rimarrà al suo stato normale fino a quando lo Scavalcamento PGM non verrà disabilitato. Questa Opzione può essere utilizzata per verificare i collegamenti dell'uscita PGM.

3.4.5 Temporizzatore uscita PGM

SEZIONE [008]

Il valore programmato nella SEZIONE [008] rappresenta il tempo che l'uscita PGM rimarrà nel suo stato opposto dopo essere stata attivata. Per programmare il temporizzatore, inserire un valore decimale a tre cifre da (000 a 255) nella SEZIONE [008]. Default: 5 secondi.

3.4.6 Evento attivazione PGM

SEZIONE [009] A [012]

Inserire la sezione corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzioni, # Inizio e # Fine delle uscite PGM e inserire i dati richiesti.

	Gruppo Evento	Gruppo Funzioni	# Inizio	# Fine
PGM	[009]	[010]	[011]	[012]

3.4.7 Evento Disattivazione PGM SEZIONI [013] A [016]

Se l'opzione Disattivazione PGM è configurata per seguire l'evento disattivazione PGM, l'uscita PGM ritornerà al suo stato normale quando avviene l'evento programmato nelle sezioni da [013] a [016].

Inserire la sezione corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzioni, # Inizio e # Fine delle uscite PGM e inserire i dati richiesti.

	Gruppo Evento	Gruppo Funzioni	# Inizio	# Fine
PGM	[013]	[014]	[015]	[016]

3.5 Programmazione K641R

3.5.1 Assegnazione Area

SEZIONE [001]: OPZIONI da [1] a [8]

Per assegnare la tastiera ad un'area, basta abilitare semplicemente l'opzione corrispondente all'area che si desidera. Per default, le aree da 1 a 8 sono abilitate.

3.5.2 Visualizzazione inserimento Codice d'Accesso

SEZIONE [003]: OPZIONE [1]

Opzione [1] OFF = le cifre sono sostituite da un * (default)

Opzione [1] ON = le cifre del codice accesso verranno visualizzate

3.5.3 Visualizzazione del temporizzatore del ritardo di uscita

SEZIONE [003]: OPZIONE [2]

Opzione [2] OFF = non visualizzerà il temporizzatore del ritardo di uscita (default)

Opzione [2] ON = Lo schermo LCD visualizzerà il temporizzatore del ritardo di uscita

3.5.4 Visualizzazione del Temporizzatore del ritardo di entrata

SEZIONE [003]: OPZIONE [3]

Opzione [3] OFF = non visualizzerà il temporizzatore del ritardo di entrata (default)

Opzione [3] ON = Lo schermo LCD visualizzerà il temporizzatore del ritardo di entrata

3.5.5 Modalità Confidenziale

SEZIONE [003]: OPZIONI [4] E [5]

Opzione [4] OFF = Modalità Normale (default)

Opzione [4] ON = Modalità Confidenziale

Opzione [5] OFF = Lo schermo LCD è attivato inserendo un codice d'accesso (default)

Opzione [5] ON = Lo schermo LCD è attivato premendo un pulsante

3.5.6 Temporizzatore Modalità Confidenziale

SEZIONE [007]

La sezione [007] determina il tempo senza azione prima che la tastiera entri in modalità Confidenziale. Il Temporizzatore di Modalità Confidenziale può essere configurato da 005 secondi a 255 secondi. Default: 120 secondi.

3.5.7 Opzione Visualizzazione Ora

SEZIONE [003]: OPZIONE [8]

Opzione [8] OFF = Data visualizzata come aa/mm/gg (default)

Opzione [8] ON = Data visualizzata come gg/mm/aa

3.5.8 Funzionamento silenzioso

SEZIONE [004]: OPZIONE [1]

Opzione [1] OFF = suoni abilitati (default)

Opzione [1] ON = funzionamento silenzioso

3.5.9 Suono cicalino su ritardo uscita

SEZIONE [004]: OPZIONE [2]

Opzione [2] OFF = nessun suono cicalino su Ritardo Uscita (default)

Opzione [2] ON = suono cicalino su Ritardo Uscita

3.5.10 Gong su Chiusura Zona

SEZIONE [004]: OPZIONE [4]

Opzione [4] OFF = gong su Chiusura Zona è disabilitato (default)

Opzione [4] ON = gong su Chiusura Zona è abilitato

3.5.11 Suono su Guasto

SEZIONE [005]: OPZIONI DA [1] A [4]

Opzione [1] OFF = suono disabilitato: Guasti sistema e perdita orologio (default)

Opzione [1] ON = suono abilitato: Guasti sistema e perdita orologio

Opzione [2] OFF = suono disabilitato: Guasti combinatore (default)

Opzione [2] ON = suono abilitato: Guasti combinatore

Opzione **[3]** OFF = Suono disabilitato: Guasti modulo e bus (default)

Opzione **[3]** ON = Suono abilitato: Guasti modulo e bus

Opzione **[4]** OFF = Suono disabilitato: Guasti di tutte le zone (default)

Opzione **[4]** ON = Suono abilitato: Guasti di tutte le zone

3.5.12 Abilitazione Manomissione Tastiera

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza questa opzione deve essere abilitata.

SEZIONI **[006]**: OPZIONE **[5]**

Opzione **[5]** OFF = Manomissione Tastiera è disabilitata (default)

Opzione **[5]** ON = Manomissione Tastiera è abilitata

3.5.13 Formato Orologio

SEZIONE **[005]**: OPZIONE **[7]**

Opzione **[7]** OFF = L'Orologio utilizza il formato dell'orologio internazionale(default)

Opzione **[7]** ON = L'Orologio utilizza il formato orologio USA

3.5.14 Voltmetro Combus

1. Da Modalità Normale premere e tenere premuto il tasto **[0]**

2. Inserire il **[CODICE INSTALLATORE]** (Default: 000000)

3. Premere **[ACC]**



Ci può essere una caduta di tensione durante la verifica della batteria della centrale.

3.6 Opzioni Controllo Accessi

3.6.1 Assegnazione Porte a Aree

SEZIONE **[002]**: OPZIONI DA **[1]** A **[8]**

La porta Controllo Accessi può essere assegnata a una o più aree nel sistema d'allarme. Questo significa che le azioni eseguite con la Tessera Controllo Accesso verranno direttamente collegate alla area/e che sono assegnate alla porta.

Opzione **[1]** ON =Assegnazione Porta all'Area 1 (default)

Opzione **[2]** ON = Assegnazione Porta all'Area 2

Opzione **[3]** ON= Assegnazione Porta all'Area 3

Opzione **[4]** ON = Assegnazione Porta all'Area 4

Opzione **[5]** ON= Assegnazione Porta all'Area 5

Opzione **[6]** ON= Assegnazione Porta all'Area 6

Opzione **[7]** ON= Assegnazione Porta all'Area 7

Opzione **[8]** ON= Assegnazione Porta all'Area 8

OFF = Le Tessere del Controllo Accessi non potranno inserire e/o disinserire aree dal lettore della porta.

3.6.2 Sblocco su REX (Richiesta di Uscita)

SEZIONE **[006]**: OPZIONE **[8]**

Opzione **[8]** OFF= Sblocco su REX è disabilitato (default)

Opzione **[8]** ON= Sblocco su REX è abilitato

3.6.3 Periodo di sblocco Porta

SEZIONE **[008]**

Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare i secondi durante i quali la porta può rimanere sbloccata. Default = 5 secondi.

3.6.4 Estensione Periodo Porta sbloccata

SEZIONE **[009]**

L'Estensione del periodo Porta Sbloccata è il tempo aggiunto al Periodo di Sblocco Porta nella sezione **[008]**, che lascia la porta sbloccata più a lungo. Questo permetterà a coloro che hanno tale caratteristica abilitata sui loro Codici d'Accesso Utente di avere più tempo per entrare. Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare il numero in secondi da aggiungere al tempo programmato nella sezione **[008]**. Default = 15 secondi.

3.6.5 Blocco Porta

SEZIONE **[006]**: OPZIONE **[6]**

Opzione **[6]** OFF= il dispositivo di blocco chiude immediatamente (default)

Opzione **[6]** ON= il dispositivo di blocco chiude quando la porta si chiude

3.6.6 Fascia oraria Porta Sbloccata

SEZIONE **[017]**

La Fascia oraria dello Sblocco Porta determina le ore, i giorni, e le vacanze in cui la porta rimarrà sbloccata. Programmare l'ora iniziale e l'ora di termine in base all'orologio delle 24 ore entro la stessa giornata. Utilizzare Programmazione a Selezione di Funzione per configurare le Opzioni che rappresentano i giorni.

Tabella 13: Fascia oraria Porta Sbloccata

Opzione		Giorno	
[1]	Domenica (S)	[5]	Giovedì (T)
[2]	Lunedì (M)	[6]	Venerdì (F)
[3]	Martedì (T)	[7]	Sabato (S)
[4]	Mercoledì (W)	[8]	Vacanze (H)

3.6.7 Tessera Attiva Fascia oraria Porta Sbloccata

SEZIONE [006]: OPZIONE [1]

Opzione [1] OFF = La Fascia oraria si attiva senza tessera

Opzione [1] ON = La tessera attiva la Fascia oraria di Porta Sbloccata (default)

3.6.8 Allarme Accesso Porta Lasciata Aperta

SEZIONE [006]: OPZIONE [2]

Tabella 14: Allarme accesso porta lasciata aperta

SEZIONE	
[004]	Opzione [3] Preallarme Porta Lasciata Aperta Opzione [5] Allarme Porta Lasciata Aperta Opzione [6] Allarme Porta Lasciata Aperta segue
[010]	Intervallo Porta Lasciata Aperta
[011]	Temporizzatore Preallarme Porta Lasciata Aperta
[012]	Temporizzatore sonoro Allarme Porta Lasciata Aperta

Opzione [2] OFF = L'Allarme per Porta lasciata aperta non verrà generato (default)

Opzione [2] ON = L'allarme per Porta lasciata aperta è abilitato

3.6.9 Intervallo Porta lasciata Aperta Prima di Allarme Accesso

SEZIONE [010]

Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare il numero di secondi durante i quali la porta può rimanere aperta prima che si attivi l'Allarme Accesso. Default = 60 secondi.

3.6.10 Preallarme Porta Lasciata Aperta

SEZIONE [004]: OPZIONE [3]

Programmare il temporizzatore di Preallarme nella sezione [011].

Opzione [3] OFF = Il preallarme non sarà generato

Opzione [3] ON = Il preallarme è abilitato (default)

3.6.11 Temporizzatore Preallarme Porta Lasciata Aperta

SEZIONE [011]

Questo temporizzatore attiverà il Preallarme Porta Lasciata Aperta prima del termine dell'Intervallo Porta Lasciata Aperta. Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare i secondi durante i quali il lettore emetterà un suono prima della scadenza dell'intervallo della Porta Lasciata Aperta, Default = 15 secondi.

3.6.12 Reazione di Allarme Porta Lasciata Aperta

SEZIONE [004]: OPZIONI [5] E [6]

Opzione [5] OFF = L'Allarme della Porta lasciata aperta è silenzioso

Opzione [5] ON = L'Allarme della Porta lasciata aperta è sonoro

Se l'Opzione [5] è abilitata:

Opzione [6] OFF = Suono prolungato fino al termine Allarme Porta Lasciata Aperta (default)

Opzione [6] ON = L'Allarme di Porta Lasciata Aperta segue il Temporizzatore di Suono (Sezione [012])

3.6.13 Temporizzatore suono per Allarme Porta Lasciata Aperta

SEZIONE [012]

Inserire qualunque valore tra 001 e 255 per determinare il numero di secondi che l'Allarme d'Accesso suonerà. Default = 5 secondi.

3.6.14 Allarme Accesso per Porta Forzata Aperta

SEZIONE [006]: OPZIONE [3]

Quando l'Allarme per la Porta Forzata Aperta è disabilitato, le seguenti sezioni sono anche disabilitate:

Tabella 15:

Allarme Accesso per Porta Forzata Aperta

Opzione [3] OFF = Allarme per Porta Forzata Aperta è disabilitato (default)

Opzione [3] ON = Allarme per Porta Forzata Aperta è abilitato

SEZIONE	
[004]	Opzione [7] Allarme su Porta Forzata Aperta Opzione [8] Allarme su Porta Forzata Aperta segue
[013]	Temporizzatore suono per Allarme Porta Forzata Aperta

3.6.15 Reazione a Porta Forzata Aperta

SEZIONE [004]: OPZIONI [7] E [8]

Opzione [7] OFF = Allarme per Porta Forzata Aperta è silenzioso

Opzione [7] ON = Allarme per Porta Forzata Aperta è sonoro (default)

Se l'Opzione [7] è abilitata:

Opzione [8] OFF= suono fino al termine Allarme per Porta Forzata Aperta (default)

Opzione [8] ON= L' Allarme per Porta Forzata Aperta segue il temporizzatore del cicalino. (Sezione [013])

3.6.16 Temporizzatore del cicalino per Allarme Porta Forzata Aperta

SEZIONE [013]

Inserire qualunque valore tra 001e 255 per determinare il numero di secondi in cui l'allarme per Porta Forzata Aperta genera un suono d'avviso. Default = 5 secondi.

3.6.17 Inserimento di PIN Su tastiera

SEZIONE [006]: OPZIONE [4]

Se l'opzione Tessera e Codice d'Accesso è abilitata nella centrale EVO, gli utenti devono passare la loro tessera di Controllo Accesso e poi inserire il PIN sulla tastiera EVO-641R per ottenere l'accesso. L'opzione dell' inserimento del PIN sulla tastiera non può essere spostata su ON e sarà sempre su OFF.


4.1 Programmazione DGP2-640

4.1.1 Visualizzazione Area

SEZIONI [001] a [008]

Si può programmare il modulo DGP2-640 per visualizzare fino a 4 aree. Le Sezioni da [001] a [004] corrispondono alle aree da 1 a 4 (vedere la Figura 26).

Figura 26: Visualizzazione di area



I numeri del display LCD da 1 a 4 sono i valori assegnati da 001 a 004. Per assegnare un numero del display LCD di display a un'area, scegliere una sezione da [001] a [008] e assegnarle un valore tra 001 e 004 che rappresenta i numeri del display LCD rispettivamente da 1 a 4.



Non assegnare lo stesso numero di display a più di una sezione. Un esempio, non si può assegnare il valore 002 alle sezioni [003] e [004]. Il suono di protesta ricorderà che un numero di display selezionato è già assegnato a un'altra sezione.

4.1.2 Modalità Confidenziale

SEZIONE [009]: Opzione [1]

Nella Modalità Confidenziale tutti i LED si spegneranno fino a quando non viene premuto un tasto o inserito un codice d'accesso.

Opzione [1] OFF = disabilitata (default)

Opzione [1] ON = abilitata

4.1.3 Uscita Modalità Confidenziale

SEZIONE [009]: Opzione [2]

Opzione [2] OFF = uscita Modalità Confidenziale inserendo un codice d'accesso (default)

Opzione [2] ON = uscita Modalità Confidenziale premendo un tasto



L'opzione [2] funziona solo se l' Opzione [1] è abilitata.

4.1.4 Funzionamento silenzioso

SEZIONE [009]: Opzione [3]

Durante il silenziamento, quando gli utenti premono un tasto, la tastiera emetterà solamente suoni di conferma o protesta.

Opzione [3] OFF = suoni attivati (default)

Opzione [3] ON = funzionamento silenzioso

4.1.5 Suono su Ritardo Uscita

SEZIONE [009]: Opzione [4]

Opzione [4] OFF = suono Ritardo Uscita disabilitato

Opzione [4] ON = suono Ritardo Uscita abilitato (default)

4.1.6 Gong su Chiusura Zona

SEZIONE [009]: Opzione [5]

Opzione [5] OFF = gong su Chiusura Zona disabilitato (default)

Opzione [5] ON = gong su Chiusura Zona abilitato

4.1.7 Formato Orologio

SEZIONE [009]: Opzione [6]

Opzione [6] OFF = internationale (default)

Opzione [6] ON = U.S. (a.m./p.m.)

4.1.8 Suono su Guasti

SEZIONE [010]: Opzioni da [1] a [4]

Guasti di Sistema/Perdita Orologio

Opzione [1] OFF = disabilitata (default)

Opzione [1] ON = abilitata

Guasti combinatore

Opzione [2] OFF = disabilitata(default)

Opzione [2] ON = abilitata

Guasti Modulo/Combust

Opzione **[3]** OFF = disabilitata(default)

Opzione **[3]** ON = abilitata

Guasti Zona

Opzione **[4]** OFF = disabilitata (default)

Opzione **[4]** ON = abilitata

4.1.9 Abilitazione Tastiera manomissione

SEZIONE **[011]**: Opzione **[5]**

Opzione **[5]** OFF = manomissione tastiera è disabilitata (default)

Opzione **[5]** ON = manomissione tastiera è abilitata

4.1.10 Temporizzatore Modalità Confidenziale

SEZIONE **[012]**: Default = 120 secondi

SEZIONE **[012]** determina il tempo durante il quale la tastiera è inattiva prima che la tastiera entri in Modalità Confidenziale. Il temporizzatore della Modalità Confidenziale può essere impostato da 005 a 255 secondi.

4.2 Opzioni Uscita programmabile

4.2.1 Stato uscita PGM

SEZIONE **[011]**: Opzione **[1]**

L'uscita PGM è limitata a 50mA.

Opzione **[1]** OFF = l'uscita PGM è Normalmente Aperta (default)

Opzione **[1]** ON = l'uscita PGM è Normalmente Chiusa

4.2.2 Modo disattivazione uscita PGM

SEZIONE **[011]**: Opzione **[2]**

Opzione **[2]** OFF = disattivazione segue Evento Disattivazione PGM (default)

Opzione **[2]** ON = l'uscita PGM sarà disattivata in base al Temporizzatore uscita PGM

4.2.3 Tempo Base uscita PGM

SEZIONE **[011]**: Opzione **[3]**

Opzione **[3]** OFF = il Tempo Base dell'uscita PGM è in secondi (default)

Opzione **[3]** ON = il Tempo Base dell'uscita PGM è in minuti

4.2.4 Temporizzatore uscita PGM

SEZIONE **[013]**: Default = 005

Per programmare il temporizzatore, inserire un valore decimale a 3 cifre da (001 a 255) nella sezione **[013]**.

4.2.5 Attivazione uscita PGM

SEZIONI da **[014]** a **[017]**

Inserire la sezione corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzioni, # Inizio e # Fine delle uscite PGM e inserire i dati richiesti.

Gruppo Evento	Gruppo Funzioni	# Inizio	# Fine
PGM [014]	___	[015] ___	[016] ___ [017] ___

4.2.6 Disattivazione uscita PGM

SEZIONI DA **[018]** A **[021]**

Se l'Opzione di Disattivazione uscita PGM è configurata per seguire l'Evento di Disattivazione uscita PGM, l'uscita PGM ritornerà allo stato normale quando avviene l'evento programmato nelle sezioni da **[018]** a **[021]**.

Inserire la sezione corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzioni, # Inizio e # Fine delle uscite PGM e inserire i dati richiesti.

Gruppo Evento	Gruppo Funzioni	# Inizio	# Fine
PGM [018]	___	[019] ___	[020] ___ [021] ___

4.2.7 Prova uscita PGM

SEZIONE **[030]**

Utilizzare questa sezione per eseguire una prova dell'uscita PGM che attiverà l'uscita PGM per 8 secondi. Inserire la sezione **[030]** per attivare questa verifica.

4.3 Funzionalità dei LED

Tabella16: Funzionalità dei LED

LED	Funzione	Display	Stato
	Spia CA	ON OFF	Acceso Spento
	Spia di stato	Verde ON	Tutte le zone sono chiuse
		Verde OFF	Zona(e) aperta/e
		Verde lampeggiante	Ritardo uscita
		Rosso ON	Area/e inserita/e
		Rosso OFF	Area/e disinserita/e
		Rosso lampeggiante	Sistema in allarme
		Lampeggio giallo e verde simultaneamente	Indicazione ricerca
		Lampeggio rosso e giallo alternativamente	Guasto Combust

5.1 Programmazione K648BL

5.1.1 Visualizzazione Area SEZIONE DA [001] A [008]

Si può programmare la tastiera a LED per visualizzare fino a 4 aree. Le sezioni da [001] a [008] corrispondono alle aree da 1 a 8. I Numeri LED da A1 a A4 sono valori assegnati da 001 a 004 (Figura 28). Per assegnare il numero di display a un'area, scegliere un numero di sezione da [001] a [008] e assegnare un valore tra 001 e 004 che rappresenta i numeri LED da A1 a A4 rispettivamente.

Figura 27: Panoramica Tastiera

Spie di Area: (A1, A2, A3 e A4)
ON = Area inserita
OFF = Area disinserita
Lampeggiante = Area in allarme

Luci Azione: (Access, Stay, Force, Mem, Trbl e Prg)
Le spie si illuminano in base allo stato del sistema.

Spie Numerici: (Zone)
ON = Aperto/attivato
OFF = OK
Lampeggiante = manomissione/circuito incendio
Spia "CA":
ON = Alimentazione CA
OFF = Guasto Alimentazione
Spia di Stato

Quando verde:
ON = Tutte le zone sono chiuse
OFF = Zona(e) aperta/e
Lampeggiante = Ritardo uscita in corso


Quando rossa:
ON = tutte le aree sono inserite
OFF = area disinserita
Lampeggiante = Area in allarme

La Tastiera visualizzerà lo stato di tutte le aree assegnate.

[ENTER] Salva i dati correnti e esce dal menu corrente.

[CLEAR] Cancella l'inserimento dei dati correnti o ritorna al punto precedente.

Figure 28: Display LED di Area



 Non assegnare lo stesso numero di display a più di una sezione. Per esempio: Non si può assegnare il valore di 002 alle sezioni [003] e [004]. Il suono acustico di protesta rammenterà all'utente che il numero di display selezionato è già assegnato a un'altra zona.

5.1.2 Visualizzazione di Zona Sezioni da [101] a [196]

Si può programmare la tastiera per visualizzare fino a un totale di 48. Le sezioni da [101] a [196] corrispondono alle zone da 1 a 96 rispettivamente. Queste zone sono visualizzate su numeri di LED da 1 a 48 e sono valori assegnati da 001 a 048.

 Non assegnare più di un numero LED a una zona. Per esempio, non si può assegnare il numero LED 33 alle zone 21 e 28. Il suono di protesta rammenterà all'utente che un numero di LED selezionato è già assegnato a un'altra sezione.

 Ogni volta che si preme il tasto [CANC]/[CLEAR], si tornerà al punto precedente, tranne nel caso in cui si inseriscono dati dove verrà cancellato il valore attuale.

5.1.3 Ripristino SEZIONE SEZIONE [040]

Questa sezione ripristina le sezioni di visualizzazione zone da [101] a [196] a configurazioni di default. Inserire [040] per eseguire il ripristino.

5.1.4 Modalità Confidenziale SEZIONE [009] Opzione [1]

Nella Modalità Confidenziale tutti i LED si spengono fino a quando non venga premuto un tasto o inserito un codice d'accesso.

Opzione [1] OFF = Disabilitata (default).

Opzione [1] ON = abilitata.

5.1.5 Uscita Modalità Confidenziale SEZIONE [009] Opzione [2]

Opzione [2] ON = Uscita Modalità Confidenziale inserendo un codice d'accesso.

Opzione [2] OFF = Uscita Modalità Confidenziale premendo un tasto (default).

 L'opzione [2] funzionerà solamente se l'Opzione [1] è abilitata.

5.1.6 Temporizzatore Modalità Confidenziale

SEZIONE [012]

SEZIONE [012] determina il tempo senza azione prima che la tastiera entri in Modalità Confidenziale. Il Temporizzatore di Modalità Confidenziale può essere configurato da 005 secondi a 255 secondi. Default: 120 secondi

5.1.7 Funzionamento silenzioso

SEZIONE [009] Opzione [3]

Opzione [3] OFF = suoni attivati (default)

Opzione [3] ON = funzionamento silenzioso

5.1.8 Suono su Ritardo Uscita

SEZIONE [009] Opzione [4]

Opzione [4] OFF = suono su Ritardo Uscita disabilitato.

Opzione [4] ON = suono su Ritardo Uscita (default).

5.1.9 Gong su Chiusura Zona

SEZIONE [009] Opzione [5]

Opzione [5] OFF = gong su Chiusura Zona disabilitato (default).

Opzione [5] ON = gong su Chiusura Zona abilitato.

5.1.10 Suono su Guasti

SEZIONE [010] Opzioni da [1] a [4]

Guasti di Sistema/Perdita di orologio

Opzione [1] OFF = disabilitato (default)

Opzione [1] ON = abilitato

Guasti combinatore

Opzione [2] OFF = disabilitato (default)

Opzione [2] ON = abilitato

Guasti Modulo/Bus Comunicazione

Opzione [3] OFF = disabilitato (default)

Opzione [3] ON = abilitato

Guasti Zona

Opzione [4] OFF = disabilitato (default)

Opzione [4] ON = abilitato

5.1.11 Abilitazione manomissione Tastiera

SEZIONE [011] Opzione [5]

Opzione [5] OFF = manomissione tastiera è disabilitata (default)

Opzione [5] ON = manomissione tastiera è abilitata

5.2 Opzioni Uscita Programmabile

5.2.1 Stato uscita PGM

SEZIONE [011] OPZIONE [1]

L'uscita PGM è limitata a 50mA.

Opzione [5] OFF = l'uscita PGM è Normalmente Aperta (default)

Opzione [5] ON = l'uscita PGM è Normalmente Chiusa

5.2.2 Evento Attivazione uscita PGM

SEZIONE DA [014] A [017]

Inserire la sezione corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzioni, # Inizio e # Fine delle uscite PGM e inserire i dati richiesti.

5.2.3 Evento Disattivazione PGM

SEZIONE DA [018] A [021]

	Gruppo Evento	Gruppo Funzioni	# Inizio	# Fine
PGM	[014]	[014]	[016]	[017]

Se l'opzione Disattivazione dell'uscita PGM è configurata per seguire l'Evento di Disattivazione dell'uscita PGM, l'uscita PGM ritornerà allo stato normale quando avviene l'evento programmato nelle sezioni da [018] a [021].

Inserire la sezione corrispondente al Gruppo Evento, Gruppo Funzioni, # Inizio e # Fine delle uscite PGM e inserire i dati richiesti.

5.2.4 Modalità Disattivazione uscita PGM

	Gruppo Evento	Gruppo Funzioni	# Inizio	# Fine
PGM	[018]	[019]	[020]	[021]

SEZIONE [011] Opzione [2]

Opzione [2] OFF = disattivazione come Evento Disattivazione uscita PGM (default)

Opzione [2] ON = uscita PGM si disattiverà in base al temporizzatore uscita PGM

5.2.5 Tempo di Base uscita PGM

SEZIONE [011] Opzione [3]

Opzione [3] OFF = il Tempo di Base dell'uscita PGM è 1 secondo (default)

Opzione [3] ON = il Tempo di Base dell'uscita PGM è di 1 minuto

5.2.6 Temporizzatore uscita PGM

SEZIONE [013]

Per programmare il temporizzatore, inserire un valore decimale a 3 cifre da (001 a 255) nella sezione [013].

5.2.7 Prova uscita PGM

SEZIONE [030]

Utilizzare questa sezione per eseguire una prova dell'uscita PGM, che attiverà l'uscita PGM per 8 secondi. Accedere alla sezione [030] per attivare questa prova.

Dichiarazione di conformità:

La dias s.r.l., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara le centrali serie Digiplex EVO sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC 89/336/EEC
- R&TTE 1999/5/EC
- 72/73/EEC per LV emendamento 93/68/EEC

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

TBR-21:1998

EN 55022:1998 classe B + A1:2000 & A2:2003

EN 50130-4:1995 + A1:1998 & A2:2003

EN 60950:1 edizione – A11 2004



dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT01735DI1109R00