

PID:
12200001
CID:
C.1998.7118

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

Sirene per esterno
(Modd. MURANO L; MURANO
LS; MURANO LSP)

for the following products

Outdoor alarm devices
(Models MURANO L; MURANO LS;
MURANO LSP)

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2009-05-05

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-05-05
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Sirene per esterno
Outdoor alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99000584 CLTEPC.C 30030 SALZANO VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Rapporti | Test Reports

12AJ00006

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **MURANO**
Livello di prestazione / Performance level **II o III liv. / II or III level**
Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **13,8 V**
Frequenza fondamentale / Basic frequency **1636 Hz**
Livello pressione sonora a 3 m / Acoustic output in dB(A) at 3 m **105 dB(A)**
Grado di protezione involucro / Degree of protection for the enclosure **IP 44**
Capacità minima e massima della / Minimum and maximum capacitance of -
batt. di accumulatori allocabile / the internal battery **2,2 Ah - 12 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J003A3

Marca / Trade mark **VENITEM**
Modello / Model **MURANO L**
Altre caratteristiche / Further characteristics **con lampada di segnalazione / with signal lamp**

AR.J003A4

Marca / Trade mark **VENITEM**
Modello / Model **MURANO LS**
Altre caratteristiche / Further characteristics **con lampada di segnalazione e circuito antischiama / with signal lamp and anti-foam circuit**

AR.J003A5

Marca / Trade mark **VENITEM**
Modello / Model **MURANO LSP**

Altre caratteristiche / Further characteristics **con lampada di segnalazione, circuiti antischiuma e antiperforazione/with signal lamp, anti-foam and anti penetration circuits**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il livello di pressione sonora a 3 m è riferito alla tensione nominale di 12 V .

Tromba: SATEP, mod. CR86.

The acoustic output in dB(A) at 3 m was measured at 12 V .

Electric horn: SATEP, model CR86.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J000DJ

EMJ.122000.DA2R

Diritti modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme / IMQ models - - 1220 - Alarm devices

3


IMQ S.p.A.