

PID:
12100006
CID:
CN.D0006B

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

VENITEM SRL
VIA BRIANZA 5/E
30030 ORIAGO VE

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

Gruppi di alimentazione
(Mod. TUL375)

for the following products

Power units
(Model TUL375)

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2005-03-03

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-03-03
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Gruppi di alimentazione
Power units

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA BRIANZA 5/E
30030 ORIAGO VE

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.D000HY CLTEPC.C

30030 ORIAGO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 54-4:1997 + A1:2002

EN 60950-1:2001

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 54-4:1997 + A1:2002

EN 60950-1:2001

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

12AF00010

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modello / Model **TUL375**

Tensione nominale di alimentazione / Supply rated voltage **230 V~**

Frequenza nominale alimentazione / Rated supply frequency **50 Hz**

Corrente massima assorbita / Rated current **1.1 A**

Grado di protezione contro / Protection against **-**

il contatto elettrico / electric shock **Classe I / class I**

Tensione stabilizzata fornita / Output voltage **-**

alle apparecchiature esterne / for external devices **27.6 V-**

Corrente nominale alimentatore / Power supply rated output current **5 A**

Modalità di impiego / Destination of use **Sistemi di rivelazione incendio / fire alarm systems**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F001GG

Marca / Trade mark **VENITEM**

Modello / Model **TUL375**

Tipo e capacità massima della batteria di accumulatori allocabile / Type and maximum capacitance of the battery **2 x 12 V - 15 Ah**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on

2005-03-03

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00088

EMF.121000.DA4B

Diritti modelli IMQ - gruppi di alimentazione - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - power supplies - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1


IMQ S.p.A.