

PID:

12100006

CID:

CN.D0006B

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VENITEM SRL
VIA BRIANZA 5/E
30030 ORIAGO VE**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Gruppi di alimentazione
(Mod. TUL 373)**

for the following products

*Power units
(Model TUL 373)*


*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2006-11-27

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2006-11-27
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Gruppi di alimentazione **Power units**

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA BRIANZA 5/E
30030 ORIAGO VE

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.D000HY CLTEPC.C

30030 ORIAGO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 54-4:1997 + A1:2002
EN 60950-1:2001

Standards

EN 54-4:1997 + A1:2002
EN 60950-1:2001

Rapporti | Test Reports

12AG00069

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modello / Model **TUL 373**
Tensione nominale di alimentazione / Supply rated voltage **230 V**
Frequenza nominale alimentazione / Rated supply frequency **50 Hz**
Corrente massima assorbita / Rated current **0,8 A**
il contatto elettrico / electric shock **Classe I / class I**
alle apparecchiature esterne / for external devices **27,6 V**
Corrente nominale alimentatore / Power supply rated output current **3 A**
Modalità di impiego / Destination of use **Sistemi di rivelazione incendio / Fire alarm systems**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G00CDA

Marca / Trade mark **VENITEM**

Modello / Model **TUL 373**

Tipo e capacità massima della batteria di accumulatori allocabile / Type and maximum capacitance of the battery **4 x 15 Ah - 12 V**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on

2006-11-27

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.G001JP

EMG.121000.DA4B

Diritti modelli IMQ - gruppi di alimentazione - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - power supplies - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1


IMQ S.p.A.