



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

17/01/18

DP-SE-H24E-00-00

Rev.00

Pagina 1 di 2

Secondo Regolamento prodotti da costruzione UE N° 305/2011

DoP N° 1293 – CPR – 0551

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
HOLA F24EN – DISPOSITIVO SONORO DI ALLARME INCENDIO
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
HOLA F24EN
3. Uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnico armonizzata, come previsto dal fabbricante:
REALIZZATO PER L'USO NEI SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO DENTRO ED ATTORNO AGLI EDIFICI
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
VENITEM srl via del Lavoro, 10 – 30030 Salzano (VE)
5. Se opportune, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 1
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
EVPU 1293
ha effettuato le prove di tipo sul prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica con sorveglianza periodica, valutazione e approvazione del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema 1 rilasciando il certificato di conformità CE
1293-CPR-0551
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile, vedi punto 7
9. Prestazione dichiarata
Tutti i requisiti, incluse tutte le caratteristiche essenziali e le relative prestazioni per l'uso o gli usi, indicati al punto 3 sono stati determinati come descritto nella EN54-3 e descritti nella tabella seguente.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

17/01/18

DP-SE-H24E-00-00

Rev.00

Pagina 2 di 2

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnico armonizzata EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Prestazione in condizione di incendio	Pass	Art.: 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Affidabilità operativa	Pass	Art.: 4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Durata dell'affidabilità del funzionamento e del ritardo di risposta, resistenza alla temperatura	Pass	Art.: 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza all'umidità	Pass	Art.: 5.8, 5.9
Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza agli urti e alle vibrazioni	Pass	Art.: da 5.12 a 5.15
Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione	Pass	Art.: 5.11
Durata dell'affidabilità del funzionamento, stabilità elettrica	Pass	Art.: 5.16
Durata dell'affidabilità del funzionamento, protezione dell'involucro	Pass	Art.: 5.17

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Manente Marcello; Direttore ricerca e sviluppo

Firma:

Salzano, 17 gennaio 2018

Venitem Srl

Sede legale e operativa:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (Venezia)
ITALY

Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www@venitem.com



Aderente a:
CONFINDUSTRIA
VENEZIA

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION