

Manuale d'installazione**CARATTERISTICHE GENERALI**

Il Gruppo di Alimentazione TUL 375 è stato progettato per l'utilizzo come Unità di Potenza con Riserva di Energia negli Impianti di Sicurezza di Tipo Antincendio.

Le sue caratteristiche elettriche e meccaniche lo rendono conforme alle normative EN 54-4 ed. 1999 (Sistemi di rivelazione e di segnalazione antincendio) e IEC950:1991 (sicurezza).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Il gruppo di alimentazione è composto da un' alimentatore lineare , tipo regolazione serie , limitato in corrente costante (limitazione rettangolare) di precisione , due batterie da 12 V / 15 Ah (non fornite) , circuito di controllo analogico e circuito di supervisione a microcontrollore.

L' alimentazione si suddivide in 4 uscite a morsetti protette dai rispettivi fusibili:

BAT : dove sarà collegata la batteria di riserva
OUT 1 , OUT 2 e OUT 3 : per carichi generici

La carica della batteria avviene a tensione costante (27,6 V @ 25° C) con compensazione della temperatura ambiente e limitazione di corrente.

La corrente massima erogata dall' alimentatore è di 5 A , essendo 3 A per il carico e 2 A per la batteria.

I LED nella scheda di controllo sono vicini ai rispettivi fusibili (vedere fig. 1) e indicano :

- Fusibile interrotto per ciascuna delle uscite (DL2 , DL8 , DL3 , DL4)
- Corrente assorbita dal carico (2 verdi e uno rosso , DL7 , DL6 , DL5)
- Presenza rete (RETE)

Alla prima attivazione dell'alimentatore il microprocessore, dopo circa 30 sec., effettuerà il test di batteria. Se collegata il test verrà eseguito periodicamente ogni 15 minuti mentre nel caso non sia collegata continuerà ed eseguire il test ogni 30 sec. segnalando sul pannello "GUASTO". Tale anomalia rimarrà in memoria finchè non verrà collegata una batteria.

Un sistema a microcontrollore controlla le diverse possibili anomalie e fornisce un segnale di **GUASTO** nelle seguenti situazioni:

- | | |
|---|---|
| 1. Fusibili delle uscite interrotti | 4. Assenza di carica della batteria |
| 2. Batteria sconnessa | 5. Tensione troppo alta all'uscita (> 30 V) |
| 3. Batteria con tensione sotto la soglia (21 V) | |

Il segnale di guasto assieme al segnale di assenza rete si trovano in un connettore localizzato sulla scheda di controllo e supervisione.

Per evitare che un' eventuale guasto nel regolatore serie, danneggi i carichi o la batteria , è stato inserito un circuito di protezione contro sovratensioni costituito da un SCR e un fusibile. Esiste pure un fusibile per l' alimentazione alternata di rete.

Nel caso di un guasto nell' alimentatore o mancanza di rete , è prevista l' alimentazione dei circuiti logici e di controllo a mezzo della batteria .

SPECIFICHE ELETTRICHE

- Tensione di Alimentazione : 230 Vac +10% / -15%
- Frequenza di rete ac : 50 Hz sinusoidale
- Assorbimento di corrente dalla rete : 1,1 A max. (a pieno carico)
- Tensione di Uscita : 27,6 Vdc (-15% / +10%)
- Tensione minima di uscita : 19,6 Vdc (in assenza della tensione di rete e con batteria scarica)
- Corrente di Uscita : 5 A max. (vedere fig.4) limite regolabile su scheda di controllo
- Regolazione verso variazioni di rete a pieno carico (+10% / -15%) : migliore che 1 %
- Regolazione verso variazioni di carico (0 a 100%) : migliore che 1%
- Ondulazione residua (ripple) a pieno carico : 1,8 Vpp (a 195,5 Vac)
30mVpp (a 253 Vac)
- Fusibili : [batteria : T 6,3 AL 250 V] [OUT 1 , OUT 2 , OUT 3 : T 3,15 AL 250 V]
[Rete : T 3,15 AL 250 V] [Sovratensione : T 6,3 AL 250 V]

Compensazione della tensione di uscita in funzione della temperatura : 4 mV/ K

Protezione contro inversione della polarità batteria : diodi

Batterie raccomandate : 2 x 12 V in serie , 15 Ah , involucro con classe di infiammabilità HB o migliore

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni (in mm) : larghezza 310 ; altezza 373 ; profondità 170

Peso : 9,5 Kg

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa : da -5 °C a +40 °C

Umidità relativa : da 5% a 93% ± 2 %

Raffreddamento : per convezione

Ambienti di installazione : al riparo da agenti atmosferici

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Per l' entrata di rete e uscite dc + allarmi , utilizzare fori passacavo distinti sul fondo della cassetta . Inoltre , il materiale del raccordo tubo/cassetta deve avere una classe di infiammabilità HB o migliore.
2. I contatti di relè "GUASTO" e "RETE RIT" vanno collegati soltanto a circuiti operanti con tensioni SELV.
3. Per l' alimentazione ac , provvedere un' interruttore differenziale magneto termico bipolare di protezione facilmente accessibile.
4. I conduttori cordati devono essere di sezione compatibile alla corrente portata e dotati di capocorda adeguato nei punti dove sono sottoposti a pressione di contatto.
5. L' installazione del gruppo deve essere effettuata da personale abilitato a conoscenza delle normative di sicurezza , norma EN60950 e relative ai gruppi di alimentazione CEI- 64-8.

INSTALLAZIONE

Montaggio meccanico

Questa apparecchiatura è prevista per montaggio su pareti verticali stabili e idonee a sostenere il gruppo di alimentazione , a mezzo di quattro tasselli da 6mm , quattro rondelle e viti che fuoriescono dai quattro fori di cui è dotato il fondo della cassetta. Le batterie vanno fissate servendosi delle staffe fornite assieme al gruppo.

Connessioni Elettriche

Collegare il gruppo di alimentazione alla rete 230 Vac a mezzo di un interruttore differenziale magnetotermico bipolare (distanza minima tra i contatti di 3 millimetri), con la finalità di proteggere la linea da eventuali corto circuiti e l' operatore da dispersioni di corrente verso terra.

IMPORTANTE : Utilizzare passacavi e tubi distinti per l' entrata di alimentazione ac (rete 230 Vac) e uscite dc + allarmi (SELV) vedere Fig.2 .

Alla prima connessione o in caso di mancanza rete prolungata con conseguente scarica quasi totale della batteria, il relè dell'uscita carica batteria non si attiverà e sarà necessario ponticellare per un istante il positivo di una delle uscite al morsetto BAT + dell'alimentatore per abilitare il circuito carica batteria.

Per le connessioni riferirsi alle Fig. 1 e Fig.2. In queste figure sono indicati i seguenti punti importanti:

Gruppo Morsetti di Uscita (Alimentatore)

BAT +	Polo positivo della batteria	OUT 2 +	Uscita positiva verso carico 2
BAT -	Polo negativo della batteria	OUT 2 -	Uscita negativa verso carico 2
OUT 1 +	Uscita positiva verso carico 1	OUT 3 +	Uscita positiva verso carico 3
OUT 1 -	Uscita negativa verso carico 1	OUT 3 -	Uscita negativa verso carico 3

Gruppo Morsetti Alimentazione Alternata

L	connessione a linea (230 Vac)
	connessione a terra di protezione
N	connessione a neutro

Fusibili

F1	Fusibile ingresso alimentazione 230 Vac (T3,15 AL250V)	F4	Fusibile relativo uscita OUT 1 (T3,15 AL 250V)
F2	Fusibile protezione sovratensione (T6,3 AL250V)	F5	Fusibile relativo uscita OUT 2 (T3,15 AL 250V)
F3	Fusibile di batteria (T6,3 AL250V)	F6	Fusibile relativo uscita OUT 3 (T 3,15 AL 250 V)

Controlli e Regolazioni

I controlli sotto indicati (P1 e P2) sono tarati di fabbrica e **non devono essere in nessun modo alterati dall' operatore.** La manomissione di questi controlli implica la perdita della garanzia.

P1 Potenzimetro regolazione della tensione di uscita

P2 Potenzimetro regolazione del limite di corrente di uscita

Segnalazioni del Pannello Frontale (situato sulla porta del gruppo)



- **Batteria Basso:** -tensione di controllo inferiore a 22 V
- **Batteria OK:** -tensione compresa tra 22 V e 28,5 V
- **Batteria sovraccarica:** -tensione superiore a 28,5 V
- **Rete:** -presenza tensione di linea 230 Vac
- **Guasto:** -spia di guasto generale , si attiva in caso di :
Batteria bassa – Batteria sovraccarica – Mancanza rete 230 Vac –
Fusibile guasto – Batteria scollegata – Perdita caricabatteria

Collegamento schedina di controllo (situata dietro il pannello frontale)

Riferirsi alla Fig. 3

Relè “mancanza rete” – Morsetti 10 – 11 – 12 (operanti con tensioni SELV)

Uscita scambio relè con intervento per mancanza rete con ritardo di attivazione programmabile:

- Ponticello su **JP1** per avere un ritardo di 15 secondi
- Ponticello su **J1** per avere un ritardo di 15 minuti
- Ponticello su **J2** per avere un ritardo di 60 minuti
- Ponticello su **J3** per avere un ritardo di 120 minuti
- Ponticello su **J4** per avere un ritardo di 240 minuti

Perché l'alimentatore sia conforme alla certificazione IMQ il ponticello deve essere settato su JP1 o J1, in quanto la normativa prevede un ritardo massimo, di mancanza rete, di 30 minuti. In caso contrario decade la conformità.

NB: Se non si inserisce nessun ponticello, il relè “mancanza rete” non si attiverà mai.

Relè “segnalazione guasto” – Morsetti 4 – 5 – 6 (operanti con tensioni SELV)

Uscita scambio relè per segnalazione guasto , si attiva per:

- Batteria bassa (tensione inferiore a 22 V)
- Batteria sovraccarica (tensione superiore a 28,5 V)

MANUTENZIONE

La manutenzione preventiva periodica deve essere eseguita da personale qualificato con lo scopo di prevenire le eventualità di malfunzionamento del gruppo di alimentazione. La periodicità raccomandata è di ogni 6 mesi. Si raccomanda coordinarsi con la centrale di controllo dell' impianto dovuta la possibilità di allarmi durante le verifiche.

- Controllare lo stato delle connessioni della linea di alimentazione 230 Vac.
- Controllare lo stato delle connessioni delle linee di segnalazione di allarme e relative schermature.
- Controllare le connessioni alla batteria che non siano ossidate o mal serrate.
- Controllare la tensione di uscita sul carico (vedere specifiche elettriche)


Sebbene l' alimentatore sia dotato di un sistema di auto-diagnostica che esegue un controllo periodico della batteria e segnala eventuali avarie , si consiglia semestralmente di controllare manualmente lo stato della stessa.

- Disconnettere la batteria e verificare se la tensione del caricabatteria è dentro dei valori indicati .
- Dopo avere ricollegato la batteria , disconnettere l' alimentazione primaria e controllare se la batteria è in grado di mantenere la tensione sul carico superiore a 23 V . In caso contrario , sostituire la batteria immediatamente.
- Controllare durante le prove , che i rispettivi allarmi siano presenti.

DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE

Si dichiara che:

- Il progetto è stato elaborato nell' ambito di un sistema interno di gestione di qualità che prevede una serie di tutte le regole per un' adeguata progettazione del prodotto.
- Tutti i componenti del prodotto sono stati selezionati per gli scopi previsti e che le loro caratteristiche sono assicurate quando le condizioni ambientali all' esterno dell' involucro corrispondono a quelle precisate per la classe 3K5 della IEC 721-3-3.



FUSIBILI
 F1 - Fusibile di Rete (alimentazione AC)
 F2 - Fusibile sovratensione
 F3 - Fusibile di batteria
 F4 - Fusibile Out 1
 F5 - Fusibile Out 2
 F6 - Fusibile Out 3

LED (quando accesi)

DL2 - Fusibile Batteria interrotto
 DL8 - Fusibile OUT 1 interrotto
 DL3 - Fusibile OUT 2 interrotto
 DL4 - Fusibile OUT 3 interrotto
 DL7 - $I_{out} > 0,15 \text{ A}$
 DL6 - $I_{out} > 2 \text{ A}$
 DL5 - $I_{out} > 4,5 \text{ A}$ (lampeggiante: $I_{out} = 5 \text{ A}$)
 RETE - Presenza rete

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

