

Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 1090

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Dispositivo Ottico e Sonoro di allarme incendio

Designazione: **KLAMPEN ; KLAMPENG ; KLAMPENR - KLAMPENGR**

Marca: **VIMO ELETTRONICA**

Altre caratteristiche: vedere **ALLEGATO**

costruito da:

VIMO ELETTRONICA S.n.c.
Via Dell'artigianato 32/q – Usmate Velate – 20865 (MB)

nella Fabbrica:

PI.J000JN

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010

nell'ambito del sistema **1** sono applicate e che

il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 2017-11-28 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

IMQ S.p.A.
Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2017-11-28

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE. Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

ALLEGATO

0051 – CPR – 1090

Apparecchiatura destinata ad essere utilizzata nella rilevazione automatica di incendio e allarme incendio.

Destinazione d'uso: tipo A (da interno).

Caratteristiche acustiche:

- Tono 1: 800Hz/1000Hz@1Hz sweeping.
- Tono 2: 2400Hz/2900Hz@2Hz alternating.
- Tono 3: 544Hz (100mS)/440Hz (400mS).
- Tono 4: 2200Hz/3000Hz@7Hz sweeping.

Caratteristiche tecniche:

- KLAMPEN: dispositivo con involucro bianco e retroilluminazione.
- KLAMPENR: dispositivo con involucro rosso e retroilluminazione.
- KLAMPENG: dispositivo con involucro bianco senza retroilluminazione.
- KLAMPENGR: dispositivo con involucro rosso senza retroilluminazione.
- Scheda madre: ed. 1 datato 06-17.
- Caratteristiche di copertura: W - 3,6 – 9.
- Microcontrollore: Microchip PIC12F675.
- Versione software:
 - ENSND.HEX checksum 0x5424 acoustic software;
 - ENLGT.HEX checksum 0x011b optical software.

Elenco delle funzioni opzionali con requisiti:

4.3.7 Sincronizzazione.
